



VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „zákon“)

k veřejné zakázce (dále také jako „VZ“) s názvem:

SŠ ZEMĚDĚLSKÁ CHRUDIM – REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO STATKU – II. ETAPA

Typ VZ: **Zjednodušené podlimitní řízení**
Druh VZ: **Veřejná zakázka na stavební práce**
Evidenční číslo VZ: **P17V00000161**
Datum zahájení VZ: **01/09/2017**

Veřejný zadavatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO: 70892822 | DIČ: CZ70892822
Zastoupený JUDr. Marinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem kraje

Zastoupení zadavatele: **PPE.CZ s.r.o.**
Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 25863568 | DIČ: CZ25863568
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník, jednatel společnosti
Společnost je pověřena výkonem práv a povinností veškerých zadavatelských činností dle § 43 zákona pro výše uvedeného zadavatele dle příkazní smlouvy.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 20/09/2017 v 11:37 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:

Dotaz 1: V poskytnutém soupisu prací „D3 - Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace - Příloha č. 1“ je v SO 4b1 je uvedena položka č. 14:

Uložení dřevní hmoty na skládku	M3	346,18600
---------------------------------	----	-----------

Pravděpodobně se jedná o uložení hominy na skládku dle související položky č. 17. V projektové dokumentaci nebo soupisu prací nejsou uvedeny žádné práce pro odstraňování konstrukcí s obsahem dřevní hmoty.

Prosím o vysvětlení, případně opravu položky.

Dotaz 2: V poskytnutém soupisu prací „D3 - Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace - Příloha č. 1“ je v SO č. 01, 4a1 a 4b1 jsou uvedeny položky pro Lapač střešních splavenin D 100mm.

V SO 04 Kanalizace neřeší napojení těchto lapačů splavenin a soupis prací neobsahuje tvarovky pro jejich napojení. Vzhledem k tomu, že se jedná o napojení na potrubí PP s plným žebrem DN 150, žádáme o doplnění.

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



Dotaz 3: V poskytnutém soupisu prací „D3 - Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace - Příloha č. 1“ došlo k odstranění soupisu prací pro provedení Areálové komunikace.

Chápe uchazeč správně, že tento SO nebude předmětem výběrového řízení? Odstranění objekt obsahoval mimo jiné i odvodňovací systém pol. č. 37-41, uliční vpusti pol. č. 42-49 apod...

Pokud se nebudou provádět i související práce, SO 04 Kanalizace obsahuje stavební práce a materiály pro provedení výše uvedených prací.

Dotaz 4

V SO 02 Dojírna není specifikována barva plastových výplní otvorů - prosíme o upřesnění.

Dotaz 5

V SO 02 Dojírna – elektroinstalace, položka č. 34:

Zajištění nouz. napájení studny 30minut UPS 3500VA včetně úpravy stáv. elektroinstalace	kus	1,00000
---	-----	---------

Náhradní zdroj UPS 3500 VA – není jasné, zda 230 V nebo 400V výkon požárního čerpadla.
Bude tato UPS dostatečně dimenzována pro požární účely?

Odpověď zadavatele ad Dotaz 1:

Ano, jedná se o uložení horniny na skládku. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je provedena úprava textu příslušné položky č. 14 „Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice“. Zadavatel předkládá „změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je Přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 2. Tento „změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr účastníci předloží jako součást nabídky.

Odpověď zadavatele ad Dotaz 2:

Lapač střešních splavenin je součástí stavebního objektu „SO 04 Kanalizace areálová – uznatelné náklady“, položka č. 72. Do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byla doplněna položka pro svislé napojení potrubí DN 110 a redukce 110/150, jedná se o položky č. 52, 53, 54. Zadavatel předkládá „doplněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je Přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 2. Tento „doplněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr účastníci předloží jako součást nabídky.

Odpověď zadavatele ad Dotaz 3:

Stavební objekt „SO 03 Areálové komunikace – areálové komunikace“ byl vypuštěn a není předmětem veřejné zakázky, to znamená, že nebudou realizovány ani liniové odvodňovací žlaby. Uliční vpusti uvedené ve stavebním objektu „SO 03 Areálové komunikace – opravy po kanalizaci“ se budou realizovat v počtu 13 ks - položky č. 15 až 21.

Odpověď zadavatele ad Dotaz 4:

Barva otvorových výplní ve stavebním objektu „SO 02 Kruhová dojírna DZKD“ bude bílá.



Odpověď zadavatele ad Dotaz 5:

Záložní zdroj bude dimenzován pro napájení stávajícího čerpadla: napětí 230 V, příkon 0,9 kW.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 a 2 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že:

ve stavebním objektu „SO 03 Areálové komunikace – opravy po kanalizaci“ byla u položky č. 22 „Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m², tloušťka vrstvy 200 mm“ provedena změna výměry na 1 342,90460 m².

bod 5. výzvy k podání nabídek se mění takto:

5. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do **09. 10. 2017 do 10:00 hod.**

Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence:

Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Místo pro podání nabídek osobně v pracovních dnech Po a St v době od 7:00 do 17:00 hod.,
ve dnech Út a Čt v době od 7:00 do 15:30 hod., v Pá v době od 7:00 do 14:30 hod. na adresu:

Krajský úřad Pardubického kraje
Podatelna (prostory Czech POINT)
Komenského náměstí 120, 532 11 Pardubice

Nabídky se podávají písemně v řádně uzavřené obálce opatřené označením: „**Neotevírat - veřejná zakázka**“, názvem zakázky „**SŠ zemědělská Chrudim - rekonstrukce školního statku - II. etapa**“ a **identifikačními údaji dodavatele** nejméně v rozsahu jméno/firma, adresa/sídlo a IČO.

Zadavatel doporučuje označit v souladu se shora uvedenými pokyny i případnou transportní obálku, do které bude vložena obálka s nabídkou.

Případné opožděně podané nabídky zadavatel nevrací.

Otevírání nabídek se uskuteční dne **09. 10. 2017 od 10:00 hod.** v budově Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 120, č. dveří 202.

V ostatním zůstává zadávací dokumentace nezměněna. Děkujeme za pochopení.

Zpracoval:	Bc. Filip Haferník	Za společnost:	PPE.CZ s.r.o.
Podpis:		Razítko:	
V:	Ostravě	Dne:	25/09/2017

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1 – Změněná a doplněná Příloha č. 3 ZD – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr