



POSTUP OPRAVY DLE TP 115:

PO ODFRÉZOVÁNÍ OBRUSNÉ A LOŽNÍ VRSTVY FRÉZOU, KTERÁ ZABEZPEČÍ CO NEJMENŠÍ ROZTEČ A VÝŠKU ZBYLÝCH VÝSTUPKŮ SE PROVEDE ŘÁDNÉ VYČIŠTĚNÍ VYFRÉZOVANÉHO POVRCHU. PŘÍPADNÉ VÝTLUKY, NEROVNOSTI OD FRÉZY A JINÉ NEROVNOSTI JE NEZBYTNÉ OPRAVIT (NAPŘ. VYPLNIT ASFALTOVÝMI SPRÁVKOVÝMI HMOTAMI). PŘED PROVÁDĚNÍM ASFALTOVÉ PRUŽNÉ MEMBRÁNY MUSÍ BÝT VŠECHNY TRHLINY PROŘÍZNUTY NA ŠÍŘKU 10 - 30 MM DLE ŠÍŘKY PŮVODNÍ TRHLINY A HLOUBKU 35 MM, ŘÁDNĚ VYČIŠTĚNY, OPATŘENY PENETRAČNĚ ADHEZNÍM NÁTĚREM A ZALITY PRUŽNOU ASFALTOVOU ZÁLIVKOVOU HMOTOU S MÍRNÝM PŘELITÍM. NA FRÉZOVANÉM POVRCHU SE PROVEDE SPOJOVACÍ POSTŘIK TAK, ABY MNOŽSTVÍ ASFALTU ČINILO 0,8 - 1,0 KG/M2. NA TAKTO PŘIPRAVENOU PLOCHU SE PROVEDE ASFALTOVÁ PRUŽNÁ MEMBRÁNA, TZN. POSTŘIK ZA HORKA VYSOCE MODIFIKOVANÝM ASFALTEM SPECIÁLNĚ PRO TENTO ÚČEL VYROBENÝM (S PARAMETRY SPLŇUJÍCÍMI POŽADAVKY TABULKY 1 TĚCHTO TP) V MNOŽSTVÍ 2,5 - 3,0 KG/M2 S NÁSLEDNÝM PODRCENÍM HDK FRAKCE 8/11 V MNOŽSTVÍ 6,0 KG/M2, NEBO PROVEDENÍM MIKROKOVERCE ZA STUDENA PODLE TKP KAPITOLA 28:2008.

OPRAVA ROZVĚTVENÉ TRHLINY



OPRAVA PŘÍČNÉ A PODÉLNÉ TRHLINY



AUTORIZACE		ČÍSLO PARE	
------------	--	------------	--

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit oblasti masivu Sněžníka, aktivita „Modernizace silnice III/04314 křiž. s I/43 - Boříkovice - Červená Voda křiž. s I/11“

název akce			
B.3 SO 103 ČERVENÁ VODA - DOLNÍ BOŘÍKOVICE (BEZ ÚPRAVY SILNIČNÍHO TĚLESA)			
stavební objekt			
Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice objednatel		spolupráce	
ÚSEK SILNICE III/04314 místo stavby		PARDUBICKÝ kraj	
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677 e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz		DÍK	
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - ČÁST 2			1:50 měřítko
výkres			PDPS stupeň
ING. M. BURIANEC kontroloval	PAVEL MÜLLER, DIS. hlavní inženýr projektu	A046/17 číslo zakázky	B.3.3.2 číslo přílohy
PAVEL MÜLLER, DIS. zodpovědný projektant	PAVEL MÜLLER, DIS. zpracoval	V/2017 datum	