



## VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „zákon“)

k veřejné zakázce (dále také jako „VZ“) s názvem:

### SŠ ZEMĚDĚLSKÁ CHRUDIM – REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO STATKU – II. ETAPA

Typ VZ: **Zjednodušené podlimitní řízení**  
Druh VZ: **Veřejná zakázka na stavební práce**  
Evidenční číslo VZ: **P17V00000161**  
Datum zahájení VZ: **01/09/2017**

Veřejný zadavatel: **Pardubický kraj**  
**Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**  
**IČO: 70892822 | DIČ: CZ70892822**  
**Zastoupený JUDr. Marinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem kraje**

Zastoupení zadavatele: **PPE.CZ s.r.o.**  
**Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava**  
**IČO: 25863568 | DIČ: CZ25863568**  
**Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník, jednatel společnosti**  
Společnost je pověřena výkonem práv a povinností veškerých zadavatelských činností dle § 43 zákona pro výše uvedeného zadavatele dle příkazní smlouvy.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 26/09/2017 v 10:58 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

#### Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:

Dobrý den

Za základě zadávací dokumentace na VZ „SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa“  
Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

Část Kruhová dojírna

Kde jsou ve výkazu výměr uvedeny zámečnické výrobky Z11 ocelový rošt pro tepelná čerpadla a Z12 pomocná konstrukce pro vynesení VZT jednotky?

Dále ve výkazu výměr chybí pol. T20 kuchyňská linka z truhlářských výrobků (VV obsahuje jen kuchyňskou linku T15) – bude doplněna nebo nebude součástí díla?

Děkujeme za rychlou odpověď

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 26/09/2017 ve 14:34 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



**Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:**

Dobrý den

Měli bychom ještě jeden dotaz k VZ „SŠ zemědělská Chrudim . rekonstrukce školního statku II. etapa“.

Část Kruhová dojírna

Ve skladbách S2 a S10 je SDK podhled na dvouúrovňové ocelové konstrukci a systémových profilech.

Ve VV je SDK podhled pol. 40, 41 na dvouúrovňovém roštu z profilů CD.

Pokud má být (vzhledem k rozpění ocelových vazníků) realizována ještě dvouúrovňová ocelová konstrukce – není obsažena ve VV. Bude doplněna (vč. specifikace popř. výkresu) nebo nemá být součástí konstrukce?

Děkuji

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 27/09/2017 v 08:55 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

**Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:**

Dobrý den !

Co nacenit ?

Je rozpor mezi technickou zprávou a výkazem výměr

technická zpráva uvádí potrubí PVC bez udání zátěže ,kdežto ve výkazu výměr je potrubí korundované PP SN12

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 27/09/2017 ve 14:26 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

**Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:**

Dobrý den

Měli bychom ještě jeden dotaz k VZ „SŠ zemědělská Chrudim . rekonstrukce školního statku II. etapa“.

Prosím o upřesnění kanalizačního potrubí a tvarovek pro zpracování nabídky.

Ve výkazu výměr je trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, korugovaná (ČSN 13476); Sn 12 kN/m2 a trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, plné žebro (DIN 16961); Sn 12 kN/m2.

PD ale specifikuje potrubí DN 150 – 400 následovně:

Použití: Potrubí pro gravitační splaškovou nebo dešťovou kanalizaci

Materiál: PVC

Kruhová tuhost: Min. 12 kN/m2

Konstrukce stěny: Třívrstvá hladká plnostěnná (nepěněná), vnitřní vrstva světle šedá (umožňuje kvalitnější kamerovou revizi), vysoce odolná abrazi

Spoj: naformovaným hrdlem, viz. ČSN EN 1401-1 obr. 2 s vloženým

dvoubřítým těsnicím kroužkem z elastomeru, opatřeným plastovou výztuží

Značení/popis: Vně i uvnitř trub (nutná identifikace trub i při kamerové revizi)

Tvarovky: Kompletní certifikovaný systém min. SN12, tvarovky a trubky ze shodného materiálu

Průtočná rychlost: Max 12m/s



Dále pak ještě poklopy.

Ve výkazu výměr je poklop kanalizační litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s odvětrání.  
PD ale specifikuje REXESS D 400 – poklop pro běžný provoz  
REXESS poklop z tvárné litiny

Děkuji

**Odpověď zadavatele ad Žádost o vysvětlení ze dne 26/09/2017 10:58 hod.:**

*Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byl u stavebního objektu SO 02 Kruhová dojírna DZKD, stavební část doplněn o položky č. 239, 245, 246, 247, 250 a 251 pro chybějící výrobky Z10, Z11 a Z12. Dále byl soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr u stavebního objektu SO 02 Kruhová dojírna DZKD, stavební část změněna položka č. 232, která byla rozšířena o truhlářský výrobek T20. Zadavatel předkládá „doplněný a změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je Přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 3. Tento „doplněný a změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr účastníci předloží jako součást nabídky.*

**Odpověď zadavatele ad Žádost o vysvětlení ze dne 26/09/2017 14:34 hod.:**

*Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byl u stavebního objektu SO 02 Kruhová dojírna DZKD, stavební část doplněn o položku č. 249 pro zhotovení pomocného roštu z profilů C150/2. Zadavatel předkládá „doplněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je Přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 3. Tento „doplněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr účastníci předloží jako součást nabídky.*

**Odpověď zadavatele ad Žádost o vysvětlení ze dne 27/09/2017 08:55 hod.:**

*Ležaté kanalizační potrubí ve stavebním objektu SO 04 Kanalizace areálová – uznatelné náklady bude dodáno tak, jak je uvedeno v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. v provedení PP SN12.*

**Odpověď zadavatele ad Žádost o vysvětlení ze dne 27/09/2017 14:26 hod.:**

*Viz Odpověď zadavatele ad Žádost o vysvětlení ze dne 27/09/2017 08:55 hod. uvedená v tomto Vysvětlení, změně a doplnění zadávací dokumentace č. 3. Poklop bude rovněž dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. poklop litino-betonový s únosností 400 kN.*

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 a 2 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že:

**bod 5. výzvy k podání nabídek se mění takto:**

**5. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání nabídek**

Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do **11. 10. 2017 do 10:00 hod.**

Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence:  
Krajský úřad Pardubického kraje



Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Místo pro podání nabídek osobně v pracovních dnech Po a St v době od 7:00 do 17:00 hod.,  
ve dnech Út a Čt v době od 7:00 do 15:30 hod., v Pá v době od 7:00 do 14:30 hod. na adresu:  
Krajský úřad Pardubického kraje  
Podatelna (prostory Czech POINT)  
Komenského náměstí 120, 532 11 Pardubice


Nabídky se podávají písemně v řádně uzavřené obálce opatřené označením: „**Neotevírat - veřejná zakázka**“, názvem zakázky „**SŠ zemědělská Chrudim - rekonstrukce školního statku - II. etapa**“ a **identifikačními údaji dodavatele** nejméně v rozsahu jméno/firma, adresa/sídlo a IČO.

Zadavatel doporučuje označit v souladu se shora uvedenými pokyny i případnou transportní obálku, do které bude vložena obálka s nabídkou.

Případné opožděně podané nabídky zadavatel nevrací.

**Otevírání nabídek** se uskuteční dne **11. 10. 2017 od 10:00 hod.** v budově Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 120, č. dveří **402**.

**V ostatním zůstává zadávací dokumentace nezměněna. Děkujeme za pochopení.**

|            |                    |                |                                                                                      |
|------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Zpracoval: | Bc. Filip Haferník | Za společnost: | PPE.CZ s.r.o.                                                                        |
| Podpis:    |                    | Razítko:       |  |
| V:         | Ostravě            | Dne:           | 27/09/2017                                                                           |

**Příloha č. 1** – Změněná a doplněná Příloha č. 3 ZD – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr