



Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Identifikace veřejné zakázky:

Název: Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit oblasti masivu Sněžníka I, aktivita: Modernizace silnice III/04314 křiž. s I/43 - Boříkovice - Červená Voda křiž. s I/11

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Druh řízení: Otevřené řízení

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Pardubický kraj

Sídlo: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

IČ: 708 92 822

Žádost dodavatele ze dne 17. října 2017

Dne 17. října 2017 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronické pošty od jednoho z dodavatelů následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz 1

V SO 003 KÁCENÍ STROMŮ se vyskytuje položka 39 kód PŘED. CENA – Poplatek za uložení dřevěného materiálu (pokácené stormy) 1 kompl. . Zadavatel tímto myslí poplatek za skládku – tzn. že majitelem vytěženého dřevěného materiálu je zhotovitel nebo se jedná pouze o uložení materiálu na místo určené objednatel. Žádáme zadavatele o vysvětlení.

Dotaz 2

Ve SO 101.1 Komunikace - je v položce č. 56 kód 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km je celkové množství odvážené suti stanoveno hodnotou 3548,718 t . Celkové množství hmot ukládaných na skládku pol. 60 a 61 je však je 242,402 t+1246,168 t =1488,57 t. Žádáme zadavatele o vyjasnění tohoto rozporu.

Dotaz č. 3

V SO 101 .1 Komunikace – je v položce č. 1 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včerně lože otevřený výkop –v délce 947,0 m. V rozpočtu jsme nenašli položku pro obsyp trativodu hrubým ŠP frakce 8/32 dle vzorových příčných řežů. Žádáme zadavatele o doplnění položky pro obsyp.

Odpověď zadavatele:

Ad Dotaz 1: Tato položka prezentuje uložení dřevěného materiálu na skládku SÚS bez poplatku.

Ad Dotaz 2: Frézovaný materiál je ukládán na skládku SÚS bez poplatku za uložení. Tato položka však počítá s uložení frézovaného materiálu bez příměsi asfaltu na oficiální skládku s poplatkem.

Ad Dotaz 3: Položka č. 1 212752213 obsahuje zásyp drenáže. Popis položky: Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m³/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm.

Toto vysvětlení obsahuje přílohu dle textu.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávacích podmínek nedochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Poličce dne 19. října 2017

.....
Mgr. Jaromír Kašpar
jednatel Tender Consulting CZ s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele