



Pardubický kraj
Krajský úřad

čj. KrÚ 68173/2017

Vysvětlení č. 2

pro otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	„Gymnázium Svitavy - dodávka gastrotechniky“
Zadavatel:	Pardubický kraj
Sídlo:	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČ:	708 92 822
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	PhDr. Jana Haniková, vedoucí kanceláře ředitele úřadu

V souladu s ustanovením § 98 zákona poskytuje zadavatel na základě dotazu dodavatele následující vysvětlení:

Dotaz 1:

Ve výkazu výměr chladicích a mrazicích boxy – místnost č. 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 nejsou nijak specifikovány. Popis v technické zprávě na nás působí tak, že by se měly chladicí boxy a mrazicí box ocenit. Prosím o upřesnění.

Odpověď: Předmětem dodávky bude kompletní dodávka dvojice chladicích systémů o následujících parametrech.

1) Chladicí systém pro tři samostatné boxy

1.12 Chladicí box - zelenina (5,80 m³), 1.14 Chladicí box - chlazené potraviny (9,14 m³) a 1.15 Chladicí box - maso (9,14 m³)

Konstrukce boxu bude dodávkou stavby. Venkovní chladicí jednotka umístěna na betonovém základu ve vzdálenosti cca 6m od boxu

se sníženou akustickou hlučností (hladina akustického tlaku v 10m = 37dB, hladina akustického tlaku v 1m = 57dB), automatické odmrazování, chladivo v chladicím okruhu R404a, provozní teplota v chladicím boxu -2/+10°C, okolní teplota do +43°C, nástěnný výparník, ovládací panel s teplotním displejem a tlačítka s možností aktivace odmrazovacího cyklu a zobrazením alarmových stavů, příprava pro vzdálený přístup po síti, napětí 400 V

2) Chladicí systém pro jeden box

1.13 Chladicí box - mražené potraviny (8,84 m³)

Konstrukce boxu bude dodávkou stavby. Venkovní chladicí jednotka umístěna na betonovém základu ve vzdálenosti cca 6m od boxu

se sníženou akustickou hlučností (hladina akustického tlaku v 10m = 34dB, hladina akustického tlaku v 1m = 54dB), automatické odmrazování, chladivo v chladicím okruhu R404a, provozní teplota v mrazicím boxu -22/-15°C, okolní teplota do +43°C, nástěnný výparník, ovládací panel s teplotním displejem a tlačítka s možností aktivace odmrazovacího cyklu a zobrazením alarmových stavů, příprava pro vzdálený přístup po síti, napětí 400 V

Dotaz 2:

Ve výkazu výměr pod položkou č. 1.114 – Sestava pračky a sušičky, včetně spojovacího kusu, umístěného nad sebou. Energetická třída A++, rozměr 600x600x850 mm – jedná se o provedení pračky a sušičky pro domácnost nebo o zařízení profesionální? Vzhledem k elektrickému příkonu se zřejmě jedná o domácí provedení. Prosím o upřesnění.

Odpověď: Jedná se o spotřebiče pro domácnost.

Upravený položkový rozpočet je přílohou tohoto vysvětlení.

II. Lhůta

Dne 20. 10. 2017 rozhodl zadavatel dle § 99 odst. 2 zákona v souvislosti s tímto vysvětlením o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny zadávací dokumentace činila nejméně celou původní délku, a to z původního termínu do 15. 11. 2017 do 10:00 hod. na nový termín do **27. 11. 2017** do 10:00 hod.

V Pardubicích dne 20. 10. 2017

v z. Mgr. Pavel Menší
vedoucí oddělení veřejných zakázek
PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu