



LEGENDA:

- Stávající VO – podzemní
- Navržené chráničky
- Navržená přeložka VO

TECHN. DATA V.O.:

OZNAČENÍ SOUSTAVY: 3 PEN ~ 50Hz, 400V, TN–C–S  
VLIVY PROSTŘEDÍ: AB 8 – VENKOVNÍ  
OCHRANA PŘED NDNČ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD SÍTĚ  
ST. DODÁVKY EL. ENERGIE: 3

Investor	Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	<div><div><div><div></div><div>Royal HaskoningDHV</div></div><div>HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Prokešovo nám.5, 702 00 Ostrava 1 Tel.: +420 596 263 121</div></div></div>	
Stavba	Modernizace silnice II/311 Nepomuky – Horní Čermná	Vedoucí projektu	Ing. Martin KREJČÍ
Objekt SO 401 – ÚPRAVY VEDENÍ VO		Projektant	Ing. Karel VACH
		Vypracoval	Jiří GUŘAN
		Datum	Listopad 2016
		Zakázka č.	CA 1098
		Formát	3 x A4
		Měřítko	1 : 500
Název výkresu		SITUACE	Stupeň
	Souprava		Výkres číslo 1.1