


LEGENDA

- UTP cat5e od pokojového terminálu a od zásuvek na sesterne zapojit do datového rozvaděče
- UTP cat5e od táhla, tlačítka nouzového volání, signalizačního svítidla a tlačítka rušení volání do pokojového terminálu


LEGENDA PRVKŮ KOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ SESTRA-PACIENT		
ZNAČENÍ	NÁZEV	ROZMĚRY
	Hlavní terminál	338x210-235x195
	Zásuvka terminálu	82x82x23
	tlučtko rušení do pokojového terminálu	82x82x23
	Svítidlo signalizační	82x82x56
	Pokojový terminál hovorový	151x82x23
	Táhlo nouzového volání	82x82x23
	Táhlo o tlučtko nouzového volání	82x82x23

ZAPOJENÍ KOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ – PRINCIPIELNĚ

Zapojení tlačítka a táhla nouzového volání, signalizačního svítidla a tlačítka rušení do pokojového terminálu



Zapojení zásuvek v místnosti personálu do datového rozvaděče



Zapojení datového rozvaděče (2.np – Z16)



L+N+PE
230V/50Hz

Výpracoval:		Hlavní inženýr projektu:	
ING. Petr HASENĚHRL		ING. Jaroslav DVOŘÁK	
Město stavby: Bystřé, Smetanova		Sine s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST IČ: 288 14 878 www.sinc.cz	
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		Formát:	
Akce: Transformace DNZ Bystřé		Datum: 02/2017	
Lokalita: Bystřé, Smetanova		Stupeň: DPS	
Objekt: SO 01 STAVEBNÍ OBJEKT		Zakáz. č.: 160604	
Výkres: D.1.4.6 SLABOPROUDÉ INSTALACE		Měřítko: 1:100	
DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ		Č.v.	
		D.1.4.6.3	