


LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK:

— drát Fežn Ø 10mm  
— pásek Fežn 30x4mm v zemi na dně výkopů pro základy

- SR03 svorka pro spojení páska/drát
- SZ 1-8 zkušební svorka
- SOP ochranný úhelník vč. držáku
- SOP svorkovnice ochranného pospojování

veškerý uzemňovací materiál bude v provedení z pozinkované oceli Fežn spoje v zemi budou provedeny vždy dvěma svorkami popř. svárem, každý spoj bude opatřen dvojnásobným protikorozním nátěrem.

Výpracoval:		Hlavní inženýr projektu:	
ING. Petr HASENÖHRL		ING. Jaroslav DVOŘÁK	
Místo stavby: Polička, Mánesova			
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Akce: Transformace DNZ Bystré		Formát:	
Lokalita: Polička, Mánesova		Datum: 02/2017	
Objekt: SO 01 STAVEBNÍ OBJEKT		Stupeň: DPS	
Výkres: D.1.4.5 BLESKOSVOD		Zakaz. č.: 160604	
		Měřítko: 1:100	
UZEMNĚNÍ		Č.v. D.1.4.5.2	



PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ SPOLEČNOST

Sinc s.r.o.

+420 775 124 685

IC: 288 14 878

www.sinc.cz

Paré: