

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Transformace domova sociálních služeb
Slatiňany II – Chrudim – Markovice „U
kostela“ |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | 4194 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Pardubický kraj |
| Sídlo: | Komenského nám. 125, Pardubice |
| IČ: | 70892822 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na stavební práce |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Otevřené |
| 1.6. Limit veřejné zakázky: | Významné nadlimitní řízení |

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Ve výkazech výměr v částech Komunikace jsou položky s názvem „Vrstva geotextilie typ určí geotechnik v případě nevyhovujícího podkladu“. K jejich ocenění je však nutné typ geotextilie znát. Žádáme proto o přesnou specifikaci těchto položek.

ODPOVĚĎ 1

Specifikace geotextilie:

- hmotnost 500 g/m²
- odolnost proti protřžení 5,5kN
- stlačitelnost při 2kPa 3,5 mm

DOTAZ 2

Prosím o upřesnění bodu 12. zadávací dokumentace. Stačí do nabídky doložit čestné prohlášení, že před podpisem smlouvy o dílo doložíme bankovní záruku nebo je potřeba do nabídky doložit příslib banky, že pokud dojde k podpisu smlouvy, doložíme bankovní záruku?

ODPOVĚĎ 2

Požadované doklady definované bodem 12 zadávací dokumentace předkládá pouze vítězných uchazeč před podpisem smlouvy, přičemž nepředložení těchto dokladů bude považováno za neposkytnutí součinnosti při podpisu smlouvy dle § 82 odstavec 4 zákona o veřejných zakázkách. Zadavatel nepožaduje, aby uchazeči předkládali definované podklady již ve svých nabídkách (předložení jakéhokoliv dokladu vztahujícího se k bodu 12 zadávací dokumentace je zcela dobrovolné).

Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.