



Pardubický kraj
Krajský úřad

čj. KrÚ 76105/2017

Vysvětlení č. 5

pro otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	„Gymnázium Svitavy - dodávka gastrotechniky“
Zadavatel:	Pardubický kraj
Sídlo:	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČ:	708 92 822
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	PhDr. Jana Haniková, vedoucí kanceláře ředitele úřadu

V souladu s ustanovením § 98 zákona poskytuje zadavatel na základě dotazu dodavatele následující vysvětlení:

Dotaz 1:

Pol. 02 Výkazu výměr - Pánve elektrická multifunkční tlaková: Technická specifikace obsahuje požadavek dotykové ovládací obrazovky včetně centrálního kolečka s funkcí stisknutí pro výběr. Taková specifikace zužuje rozsah možných nabízených produktů pouze na multifunkční pánve značky Frima a zcela eliminuje ostatní výrobce dané technologie. Je možno nabídnout výrobek ovládaný pouze pomocí dotykového displeje bez centrálního kolečka?

Odpověď:

Při zachování ostatních nadefinovaných parametrů zařízení lze funkce původně navrženého ovládacího kolečka ovládat pomocí dotykového panelu, který bude o tyto funkce rozšířen.

Dotaz 2:

Pol. 10 Výkazu výměr - Konvektomat 20 GN: Žádáme vysvětlit požadavek na bojlerové vyvíjení páry s možností nástřiku - dle popisu a celkové specifikace se jedná nejspíše o parní generátor, je možné, že učinil zadavatel chybu ve specifikaci? Umožňuje zadavatel použití automatického mytí s tekutými detergenty namísto sypkých detergentů? Dále požadujeme vysvětlit požadavek na podélné zásuvy na GN. Z jakého důvodu požaduje zadavatel konkrétně podélné zásuvy a neumožňuje příčné zásuvy? Funkce je stejná, každé řešení má své výhody i nevýhody a nevidíme důvod, proč umožnit pouze jedno z možných řešení.

Odpověď:

Jedná se tzv. bojlerový konvektomat s možností nástřiku vody na topnou spirálu, podélné zásuvy jsou stanoveny s ohledem na kompatibilitu se stávajícím konvektomatem, který bude i nadále součástí provozu a také s ohledem na bezpečnost práce, kdy je i prostor kolem konvektomatu uzpůsoben na toto řešení. S ohledem na požadavek jednoduchého provozu bez dalších nádob na podlaze trvá zadavatel na použití tuhých detergentů pro automatické mytí konvektomatu.

Tímto vysvětlením dochází k odpovídající úpravě položky 02 v příloze č. 6 ZD a úpravě přílohy č. 7 ZD. Aktuální verze dokumentů jsou uveřejněny na profilu zadavatele.

II. Lhůta

Dne 21. 11. 2017 rozhodl zadavatel dle § 99 odst. 2 zákona v souvislosti s tímto vysvětlením o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny zadávací dokumentace činila nejméně celou původní délku, a to z původního termínu do 27. 11. 2017 do 10:00 hod. na nový termín do **3. 1. 2018** do 10:00 hod.

V Pardubicích dne 21. 11. 2017

v z. Mgr. Pavel Menší
vedoucí oddělení veřejných zakázek
PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu