



VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „zákon“)

k veřejné zakázce (dále také jako „VZ“) s názvem:

TRANSFORMACE DNZ BYSTRÉ

Typ VZ: **Zjednodušené podlimitní řízení**
Druh VZ: **Veřejná zakázka na stavební práce**
Evidenční číslo VZ: **P17V00000213**
Datum zahájení VZ: **16/11/2017**

Veřejný zadavatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO: 70892822 | DIČ: CZ70892822
Zastoupený JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem kraje

Zastoupení zadavatele: **PPE.CZ s.r.o.**
Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 25863568 | DIČ: CZ25863568
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník, jednatel společnosti
Společnost je pověřena výkonem práv a povinností veškerých zadavatelských činností dle § 43 zákona pro výše uvedeného zadavatele dle příkazní smlouvy.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 08/12/2017 v 15:22 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:

Dobrý den,

Žádám o vysvětlení nesrovnalosti PD k výběrovému řízení Bystré Transformace DNZ; Rozpočet SO01 – zámečnické výrobky:

položka č. 203 – píše se zde provedení dle **popisu** výkresu D 1.1.10 označení Z25 – popis i rozměr zde chybí

položka č.210 – píše se zde počet stání 4; l = 1 630 mm; š = 605 mm; v = 775 – ve výkrese D 1.1.10 označení Z22 se píše délka 1050 mm, šířka stojanu 350 mm

Co tedy platí??

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 11/12/2017 v 08:30 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: **Bc. Filip Haferník** | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



Prosím o následující vysvětlení :

Systém sestra - pacient

- 1) má být tento systém hovorový nebo pouze signalizační?
v technické zprávě je napsáno s hovorem a výkrese D.1.4.6.3 také, ale ve výkazu výměr je pouze signalizační
- 2) ve výkrese D.1.4.6.3 jsou uvedeny hovorové jednotky, dotykové terminály, světýlka nade dveřmi - toto všechno chybí ve výkazu výměr. Jak má být tedy celý systém proveden.
- 3) pokud bude systém pouze signalizační budou světýlka nad dveřmi pokojů?
- 4) i když bude systém pouze signalizační v rozpočtu je pouze 1x tlačítko resetovací, resetovací tlačítko by však mělo být v každém pokoji, nelze aby sestra odbavila volání ze sesterny - není jistota, že na pokoj došla a vše zkontrolovala
- 5) pokud bude systém hlasový nelze použít kabel JYSTY, ale musí být použit kabel datový tedy UTP
- 6) pokud bude systém udělaný podle výkazu výměr a pouze signalizační, nepůjde rozeznat odkud volání přišlo

Systém domácích telefonů

ve výkazu výměr je uvedeno 1x od branky, 1x od druhé branky a 2x od vchodových dveří. Ve výkazu je pak uveden materiál ne pro 4x vstup, ale pro 3x vstup. Tedy 3x zámek, 3x vstupní tablo, 2x vnitřní video jednotka. Tomuto odpovídá také výkres. Co tedy platí?

Televizní rozvody

- 1) prosím o specifikaci anténního systému. Má být satelit?

Odpověď zadavatele ad Žádost ze dne 08/12/2017 15:22 hod.:

Zámečnický výrobek Z25: V dokumentu D.1.1.10 - Výpis prvků byly doplněny rozměry výrobku. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zůstane zachován. Zámečnický výrobek Z22: V dokumentu D.1.1.10 - Výpis prvků byl změněn popis výrobku. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zůstane zachován. (týká se obou staveb Transformace DNZ Bystré, lokality Bystré - Smetanova i lokality Polička - Mánesova)

Odpověď zadavatele ad 1) až 6) Žádosti ze dne 11/12/2017 08:30 hod.:

Celý systém bude oceněn a realizován dle výkresové dokumentace (výkresy D.1.4.6.1 a D.1.4.6.3), tedy systém s možností hovoru, kabeláž UTP. (týká se obou staveb Transformace DNZ Bystré, lokality Bystré - Smetanova i lokality Polička - Mánesova)

Odpověď zadavatele ad Systém domácích telefonů Žádosti ze dne 11/12/2017 08:30 hod.:

Systém domácího video-telefonu obsluhuje 2x vstupní dveře a 2x branku. Materiál tedy musí být oceněn celkem pro čtyři vstupy. (týká se pouze stavby v lokalitě Bystré - Smetanova)

Odpověď zadavatele ad Televizní rozvody Žádosti ze dne 11/12/2017 08:30 hod.:

Anténa bude pro pozemní digitální vysílání. (týká se obou staveb Transformace DNZ Bystré, lokality Bystré - Smetanova i lokality Polička - Mánesova)

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 a 2 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že:

bod 5. výzvy k podání nabídek se mění takto:

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



5. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do **20. 12. 2017 do 13:00 hod.**

Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence:

Krajský úřad Pardubického kraje

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Místo pro podání nabídek osobně v pracovních dnech Po a St v době od 7:00 do 17:00 hod.,
ve dnech Út a Čt v době od 7:00 do 15:30 hod., v Pá v době od 7:00 do 14:30 hod. na adresu:

Krajský úřad Pardubického kraje

Podatelna (prostory Czech POINT)

Komenského náměstí 120, 532 11 Pardubice


Nabídky se podávají písemně v řádně uzavřené obálce opatřené označením: „**Neotevírat - veřejná zakázka**“, názvem zakázky „**Transformace DNZ Bystré**“ a identifikačními údaji **dodavatele** nejméně v rozsahu jméno/firma, adresa/sídlo a IČO.

Zadavatel doporučuje označit v souladu se shora uvedenými pokyny i případnou transportní obálku, do které bude vložena obálka s nabídkou.

Případné opoždění podané nabídky zadavatel nevrací.

Otevírání nabídek se uskuteční dne **20. 12. 2017 od 13:00 hod.** v budově Krajském úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 120, č. dveří 202.

V ostatním zůstává zadávací dokumentace nezměněna. Děkujeme za pochopení.

Zpracovala:	Ing. Karla Piwodová	Za společnost:	PPE.CZ s.r.o.
Podpis:		Razítko:	
V:	Ostravě	Dne:	13/12/2017

Příloha č. 1 – Změněná a doplněná Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek - Projektová dokumentace