



KUPAP011BK7A



D0000000101351752509

0	Číslo dopis
PARDUBICKÝ KRAJ 4	zateř
09-11-2016	Ukl. znak
2-	

PARDUBICKÝ KRAJ
Komenského náměstí 125
Pardubice
530 02
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

001089961411

NAŠE ZNAČKA

8120057298

LINKA

800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

7. 11. 2016

Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120057298

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Dr. Milady Horákové, kat. území: Chrudim, parc. č.: 1798/47, Chrudim, Chrudim III, ze dne 25. 10. 2016, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

Přeložka bude provedena tímto způsobem:

Na základě žádosti žadatele bude provedena na pozemku č. parc. 1798/47 v k.ú. Chrudim přeložka kabelového vedení 35 kV č. 3896 3x120 ANKTOYPV. Přeložené kabelové vedení bude uloženo mimo budoucí objekt ZZS PAK. Předpokládaná délka přeložky cca 65m.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 326 00, Plzeň k rukám pan(í) Pavel Letáček. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 320 000,00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

Platnost stanoviska je do 9. 5. 2017, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Babka
Vedoucí oddělení Připojování

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace), e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 | zásilací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00