



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor životního prostředí

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 01 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDDS: 3y8b2pi, IČ: 00270211

Č.j.: CR 078053/2016 OŽP/Ry

Spis. zn.: CR 078053/2016

Váš dopis ze dne: 25. 11. 2016

Vaše značka:

Spis. a skart. znak a lhůta: 246.6/V5

Počet listů: 1

Počet příloh: PD

APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155

572 01 Polička

Vyřizuje: Ing. Ivo Rychnovský

Tel.: 469 657 301

E-mail: ivo.rychnovsky@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 14. 12. 2016

Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení na stavbu: „Výstavba nové výjezdové základny ZZS Pardubického kraje v Chrudimi“

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí obdržel dne 25. 11. 2016 žádost o vyjádření k výše uvedené akci na parc.č. 1798/47, 1798/4, 1798/5, 3098/3, 2817/1, 1483/10 v k.ú. Chrudim, investorem je Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje.

Jedná se o výstavbu objektu, který bude sloužit jako zázemí pro výjezdovou základnu ZZS pro okolí města Chrudim. Půdorys objektu bude ve tvaru nesymetrického písmene T, zastřešený sedlovou střechou, vjezdy do garáží a hlavní vstup do objektu bude situován ze severovýchodní strany orientované směrem k silnici I/17. V objektu bude garáž pro dvě sanitární vozidla včetně zázemí pro vybavení vozidel, skladu léků, desinfekční místnost, denní místnost, šatny, soc. zařízení a odpočívárny pro lékaře, řidiče a záchranáře. Před objektem je navržena manipulační zpevněná plocha pro výjezd z garáží a parkování s kapacitou 15 stání. Manipulační plocha bude napojena obousměrným sjezdem šířky 8 m. Objekt bude napojen na novou vodovodní přípojku, splaškové vody budou napojeny na venkovní kanalizaci. Dešťové vody ze zpevněných ploch a střech budou zasakovány na poz.parc.č. 1798/47. Dešťová voda bude svedena do odlučovače ropných látek. Bude provedena přeložka plynovodu (cca 30 m). Bude zřízena přípojka plynu. Vytápění objektu bude zajištěno tepelným čerpadlem vzduch-voda, včetně elektrického dohřevu vzduchu.

Bude odstraněna stávající zeleň na pozemku v rozsahu 11 ks listnatých stromů, 8 ks obvod větší než 80 cm a stávající izolační porost přilehlé železnice ze smrků, 3 ks vzrostlých líc, bude řešena náhradní výsadba

K výše uvedené akci vydávám následující stanovisko:

Oddělení ekologie prostředí: V Souhrnné technické zprávě v odst. 8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě je uvedeno, že „třídění odpadů bude probíhat již při vzniku odpadů - na spalitelné ve spalovně a nespalitelné pro skladování na zabezpečené skládce...“ Nesouhlasíme s tímto konstatováním. Původce odpadů má povinnost dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů odpady třídit dle druhu a kategorie odpadů zařazených v souladu s vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, nikoli dle spalitelnosti nebo nespalitelnosti odpadů. **Požadujeme v tomto smyslu výše uvedený odstavec v PD opravit.**

Se všemi stavebními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Stavební odpady budou tříděny dle druhu a kategorie v místě jejich vzniku a budou předány k recyklaci případně odstranění pouze oprávněné osobě ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Likvidaci odpadů lze zahrnout do smlouvy s prováděcí firmou, která bude nakládat s odpady v souladu se zákonem o odpadech. **K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o likvidaci všech druhů odpadů (čestné prohlášení o likvidaci odpadů není dostačujícím dokladem, budou doloženy vážné listky všech druhů odpadů atd.).**

Ochrana přírody: Kácení dřevin je nutné předem projednat s příslušným orgánem ochrany přírody Městským úřadem Chrudim, Odborem životního prostředí.

Ochrana ZPF: Ke stavbě je nutný souhlas k odnětí půdy podle § 9 odst. 1 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona). Souhlas k odnětí půdy vydá MěÚ Chrudim, Odbor životního prostředí na základě samostatné žádosti.

Oddělení vodního hospodářství: Výstavba nové výjezdové základny ZZS jez hlediska zájmů chráněných podle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, možná.

Dešťová kanalizace včetně zasakovacího objektu a odlučovače lehkých kapalin je vodním dílem. Stavební řízení o povolení stavby vodního díla a povolení k nakládání s vodami povede vodoprávní úřad na základě podání žádosti a doložení příslušných potřebných dokladů (mimo jiné: územní rozhodnutí a souhlas podle § 15 stavebního zákona, 2 x projektová dokumentace ověřená odborně způsobilou osobou - autorizace pro vodohospodářské stavby, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeolog) k požadovanému nakládání s vodami, stanoviska správce povodí – Povodí Labe, státní podnik, stanoviska dotčených orgánů, vyjádření všech správců dotčených inženýrských sítí, doložení vlastnického práva nebo práva založeného smlouvou ke všem dotčeným pozemkům příp. stavbám).

Jako podkladů pro toto vyjádření bylo použito stanovisek úseků odboru ŽP: vodní hospodářství (Ing. P. Koreček), ekologie prostředí (Ing. B. Mlatečková), ochrana přírody a ochrana ZPF (Ing.K.Mrózková).

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Chrudim
Odbor životního prostředí

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí