

## Miroslav Stejskal

---

**Od:** Ledvina Petr <Ledvina@zzspak.cz>  
**Odesláno:** 3. března 2017 15:21  
**Komu:** Miroslav Stejskal  
**Kopie:** jaroslava.hrdinova@pardubickykraj.cz; Ing. Jaroslav Dvořák  
**Předmět:** RE: ZZS PAK Chrudim - vybavení

Zasílám odpověďi.

S pozdravem

**Ing. Petr Ledvina**  
referent správy majetku

Zdravotnická záchranná služba  
Pardubického kraje  
Průmyslová 450  
530 03 Pardubice  
tel.: 725 600 040  
e-mail: [ledvina@zzspak.cz](mailto:ledvina@zzspak.cz)

---

**From:** Miroslav Stejskal [<mailto:Stejskal@apolocz.cz>]  
**Sent:** Tuesday, February 28, 2017 8:35 AM  
**To:** [jaroslava.hrdinova@pardubickykraj.cz](mailto:jaroslava.hrdinova@pardubickykraj.cz); Ledvina Petr <[Ledvina@zzspak.cz](mailto:Ledvina@zzspak.cz)>  
**Subject:** ZZS PAK Chrudim - vybavení

Dobrý den,

1) mám dotaz ohledně ledničky v dezinfekční místnosti. Máme tuto ledničku vést v rámci projektu jako uznatelný náklad nebo ne?

Tento druh vybavení u kuchyně budeme řešit v rámci projektu, ale zde se dá uvažovat že všechny spotřebiče budou vestavěné - součást kuchyně, jestli se nemýlím tak v dezinfekci je lednička postavená na stole.

V dezinfekční místnosti lednička nebude vůbec. Lednice bude v lékárně a ve skladu odpadů a to volně stojící, tedy nebude uznatelným výdajem.

2) vybavení kuchyně:

a) u kuchyně máme v podkladech od ZZS PAK napsanou elektrickou troubu - jako stávající. Pokud řešíme kuchyň jako kompletní dodávku stavby navrhuji uvažovat i veškeré vybavení jako nové.

V Chrudimi mají cca 1 rok starý sporák a chtěli by ho zachovat. Pokusil jsem se ho zakreslit do půdorysu. (na VZ Chrudim rádi vaří a dokonce i pečou.)

b) ani v jedné kuchyni není uvažováno s myčkou, prosím o zamyšlení jestli by jste nechtěli doplnit.

ZZS před cca 3 lety rozhodlo, že myčky nebudou součástí výbavy jednotlivých VZ. Požadavek na pořízení myčky nádobí občas z jednotlivých VZ dostáváme, ale vždy ho zamítáme. Na některých stávajících VZ myčky jsou, ale nové se již pořizovat nebudou.

c) drobné spotřebiče (kuchyň denní místnost, zasedací místnost) - prosím o uvedení jestli ano, případně do uznatelných nebo neuznatelných

- rychlovarná konvice

- kávovar

Drobné spotřebiče do PD neuvádějme. Pořídí si uživatel sám.

Dále se připomínám ohledně dotazu na vybavení zasedací místnosti - promítací plátno, data projektor. A řešení děrovaného trapézového plechu před okny pokojů ve 2.NP.

Projekční plátno spouštěcí od stropu vel. cca šíře 2,5-3 m na výšku cca 2-2,5 m. Projektor cca 4-5 m před plátno, zavěšený na konzoli ze stropu s napojením na PC síť, tak aby přichodzí lektor se mohl napojit a spárovat projektor s PC zařízením. Plátno bude asi nejvhodnější spouštět před prosklenou dělicí stěnou mezi zasedací místností a dispečinkem a síťová zásuvka pro napojení lektora např. u prvního stolu k plátnu u zdi, popř. navrhnout cca 4 rozvodné podlahové krabice (Betrmany).

Předem děkuji za rychlou odpověď.

S pozdravem

Miroslav Stejskal

Kancelář: +420 772 721 340

Mobil: +420 724 235 705

[stejskal@apolocz.cz](mailto:stejskal@apolocz.cz)



**APOLO CZ s.r.o.**

Tyršova 155

572 01 Polička

+420 461 722 204

[www.apolocz.cz](http://www.apolocz.cz)

[apolo@apolocz.cz](mailto:apolo@apolocz.cz)