


Označení:

SVÍTIDEL K 14 a
VYPINACÍ OKRUH
ČÍSLO VÝVODU
TYP SVÍTIDLA

SPÍNAČŮ 14 a
VYPINACÍ OKRUH
ČÍSLO VÝVODU

ZÁSUVK X1/1
POŘADÍ
ČÍSLO VÝVODU



LEGENDA VIZ VÝKRES PS 02.02

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:		
OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	OSVĚTLENOST Em dle ČSN EN 12464-1
1.01	předsíň chlorovny	100 lx
1.02	chlorovna	200 lx
1.03	místnost biofiltru	200 lx
1.04a	chodba	100 lx
1.04b	zázemí obsluhy	200 lx
1.05	WC	200 lx

IKKO Hradec Králové, s.r.o.
břf. Štefanů 238, HRADEC KRÁLOVÉ 3, 50003
tel. 495 407 520, 495 217 150
e-mail: ikko@ikko.cz, http: www.ikko.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	BC.PAVEL ŠAFRÁNEK
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA
VYPRACOVAL:	BC.PAVEL ŠAFRÁNEK
INVESTOR:	PARDUBICKÝ KRAJ,KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE-STARÉ MĚSTO, 53002 PARDUBICE
AKCE:	ALBERTINUM, ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV ŽAMBERK
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD	
OBJEKT: PS 02 ROZVODY TECHNOLOGICKÉ A STAVEBNÍ ELEKTRINY	
VÝKRES:	ELEKTROINSTALACE - NADZEMNÍ ČÁSTI ČOV

STUPEŇ:	DSP
DATUM:	3/2017
Č. ZAKÁZKY:	272016
MĚŘÍTKO:	1:50
FORMÁT:	A3
Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:
PS 02.01	

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PŘEDEM :
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3/N/PE~50Hz 400/230V