


LEGENDA:

- NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY
- NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ POLYPROPYLEN PN 20
- PŘIPOJOVACÍ A STUPOVACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V DRÁŽKÁCH VE STĚNÁCH, UPEVNĚNO PŘÍCHYTKAMI A ZAZDĚNO
- VŠECHNY ROZVODY TEPLÉ VODY BUDOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO PE, TLOUŠŤKY IZOLACE DLE DN - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ POTRUBÍ

IKKO Hradec Králové, s.r.o. břf. Štefanů 238, HRADEC KRÁLOVÉ 3, 50003 tel. 495 407 520, 495 217 150 e-mail: ikko@ikko.cz , http://www.ikko.cz			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOUBA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA	DATUM:	3/2017
VYPRACOVAL:	KATEŘINA BUREŠOVÁ	Č. ZAKÁZKY:	272016
INVESTOR:	PARDUBIČKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE-STARÉ MĚSTO, 53002 PARDUBICE	MĚŘÍTKO:	1:50
AKCE:	ALBERTINUM, ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV ŽAMBERK	FORMÁT:	A3
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ČISTIŘNY ODPADNÍCH VOD		Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:
OBJEKT: PS 04 - ČOV - ZTI			
VÝKRES:			
PŮDORYS ČOV - ZTI - VODOVOD		PS 04.2	