


OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3/N/PE AC 400/230V TN-C-S

JMENOVITÝ PROUD $I_n=40A$

ZKRATOVÝ PROUD $I''k(3)<10kA$

IKKO Hradec Králové, s.r.o. bří. Štefanů 238, HRADEC KRÁLOVÉ 3, 50003 tel. 495 407 520, 495 217 150 e-mail: ikko@ikko.cz, http: www.ikko.cz			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	BC.PAVEL ŠAFRÁNEK	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA <i>Kouba</i>	DATUM:	3/2017
VYPRACOVAL:	BC.PAVEL ŠAFRÁNEK	Č. ZAKÁZKY:	272016
INVESTOR:	PARDUBICKÝ KRAJ,KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE-STARÉ MĚSTO, 53002 PARDUBICE	MĚŘÍTKO:	-
AKCE:	ALBERTINUM, ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV ŽAMBERK	FORMÁT:	5xA4
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD		Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:
OBJEKT: PS 02 ROZVODY TECHNOLOGICKÉ A STAVEBNÍ ELEKTRINY			
VÝKRES:			
SCHÉMA ROZVADĚČE R-ČOV		PS 02.04	