EMÍ
VRCH ÚZEMÍ
DÁLENOST ŠACHET
ZVY ŠACHET

ALBERTINUM
NEZPEV. TERÉN
4.50 | 4.50

Si-13 Si-12 Si-11

ODTOK ZE ŠTĚRBINOVÉ NÁDRŽE ČOV

ɔdélný profil stoky
ГOKA 4 - ODTOK Z ČOV

ŘÍTKO 1:500 / 1:100

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU
KŘÍŽENÍ KABELU ELEKTRO

OUBKA VÝKOPU 1.30 1.23 1.02 1.10

TA DNA POTRUBÍ 404.50 404.52 404.59 404.67

TA TERÉNU 405.70 405.65 405.51 405.67

ANIČENÍ [Km],[m] 0.0 0.00900
200.00
4.50 4.50

LON [promile] - DÉLKA [m] 18.89 - 9.00
I [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m] 200 - ŽEBR. PLNOSTĚNNÉ PP - 9.00
PACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] 72.49 - 2.31

AREÁL ALBERTINUM ŽAMBERK

NEZPEVNĚNÝ TEREN		ASFALTOVÁ KOMUNIKACE						
1.5	18.00	30.00	18.50	17.50	26.00	30.50	7.50	28.50	3.00

Si-1 Si-2 Si-3 Si-4 Si-5 Si-6 Si-7 Si-8 Si-9

MAJETNÝ

Podélný profil stoky
STOKA 4

MĚŘÍTKO 1:500 / 1:100

NAPOJENÍ NA ČOV
KŘÍŽENÍ KABELU ELEKTRO
KŘÍŽENÍ KABELU ELEKTRO
KŘÍŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE DN 250, 424.35
KŘÍŽENÍ POTRUBÍ KYSLÍKU DN 90, 422.40
KŘÍŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE DN 250, 423.10
KŘÍŽENÍ KABELU ELEKTRO KŘÍŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE DN 250, 424.33
KŘÍŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANAL. DN 250, 424.61
KŘÍŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE DN 250, 430.26
KŘÍŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE DN 250, 430.01
KŘÍŽENÍ VODOVODU DN 32, 431.17
KŘÍŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE DN 250, 430.25
KŘÍŽENÍ KABELU ELEKTRO KŘÍŽENÍ KABELU SPODNÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
V TRASE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ 19.50 m
POTRUBÍ V HROLECH ZAJIŠTĚNO BETONOVÝMI PŘÍČNÍKY

OUBKA VÝKOPU 0.85 0.86 1.69 1.90 1.91 1.95 2.08 2.13 2.15 2.04 2.02 1.90 1.90 1.90 1.86 2.72 2.89 2.86 2.84 2.62 2.18 1.90 1.90 1.90

TA DNA POTRUBÍ 408.24 408.30 415.64 417.40 417.68 418.42 421.28 422.58 422.95 423.67 423.81 424.62 425.69 426.70 427.99 429.26 429.51 429.56 429.58 429.64 429.77 430.01 430.01 430.01

TA TERÉNU 408.99 409.00 417.23 419.29 419.49 420.26 423.26 424.61 425.00 425.61 425.73 426.42 427.49 428.50 429.75 431.88 432.30 432.31 432.32 432.17 431.85 431.91 431.91 431.91
420.00 420.00 415.00 420.00

ANIČENÍ [Km],[m] 0.0 0.1 0.18100
0.00 1.50 16.00 19.50 21.00 25.00 40.50 47.50 49.50 57.50 59.00 68.00 77.00 85.50 111.50 137.00 142.00 147.00 149.50 156.00 169.50 178.00 180.00 181.00

40.00 | 1.50 | 505.56 - 18.00 | 185.00 - 30.00 | 90.27 - 18.50 | 118.86 - 17.50 | 49.73 - 56.50 | 9.44 - 36.00 | 110.00 - 3.00
250 - PLNOST. PP SN 16 - 18.50 | 250 - ŽEBROVANÉ PLNOSTĚNNÉ PP - 130.00 | 200 - ŽEBROVANÉ PLNOSTĚNNÉ PP - 31.50
168.10 - 3.42 | 606.85 - 12.36 | 456.24 - 9.29 | 308.52 - 6.29 | 358.49 - 7.30 | 222.73 - 4.54 | 89.44 - 1.82 | 49.44 - 1.57 | 190.73 - 6.07

ŽAMBERK - AREÁL ALBERTINUM

NEZPEVNĚNÝ TEREN		ŽÁM. DLAŽBA	NEZPEV.
43.00		29.00	

Si-2 Si-3 Si-10 Si-1

NAPOJENÍ Z LABORATOŘÍ

Podélný profil stoky
STOKA 4-1

MĚŘÍTKO 1:500 / 1:100

KŘÍŽENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
KŘÍŽENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
KŘÍŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE DN 250, 417.08
KŘÍŽENÍ KABELU VO
KŘÍŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE DN 250, 418.23
KŘÍŽENÍ POTRUBÍ KYSLÍKU DN 90, 419.06

OUBKA VÝKOPU 1.90 1.82 1.84 1.67 1.03 1.13 1.30 1.68 1.62 1.60

TA DNA POTRUBÍ 417.40 417.50 417.68 417.77 418.77 418.82 418.92 419.12 419.31 419.56

TA TERÉNU 419.29 419.32 419.52 419.33 419.70 419.95 420.12 420.70 420.93 421.06
420.00 420.00

ANIČENÍ [Km],[m] 0.0 0.07200
0.00 1.50 11.50 43.00 45.00 48.50 56.00 63.00 72.00

31.86 - 43.00 | 27.24 - 29.00
250 - ŽEBROVANÉ PLNOSTĚNNÉ PP - 72.00
174.51 - 3.56 | 160.15 - 3.26

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ
POTRUBÍ Z KANALIZAČNÍHO PP



LEGENDA:

1. KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP
2. PÍSKOVÉ LOŽE(H=100+0,1DN/mm)
3. OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPISKEM VEL. ZRN DO 30mm (H/mm=300/mm)
4. ZÁSYP RÝHY PO ÚROVEŇ TERÉNU
5. ZABEZPEČENÍ VÝKOPU - PAŽENÍ

IKKO Hradec Králové, s.r.o.
tř. Stefanů 238, HRADEC KRÁLOVÉ 3, 50003
tel. 495 407 520, 495 217 150
e-mail: ikko@ikko.cz, http: www.ikko.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOUBA
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA
VYPRACOVAL:	KATEŘINA BUREŠOVÁ
INVESTOR:	PARDUBICKÝ KRAJ,KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE-STARÉ MĚSTO, 53002 PARDUBICE

STUPEŇ:	DPS
DATUM:	3/2017
Č. ZAKÁZKY:	27/2016
MĚŘÍTKO:	1:500/1:100
FORMÁT:	4 A4

AKCE: ALBERTINUM, ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV ŽAMBERK
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
OBJEKT: IO 02 - GRAVITAČNÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

VÝKRES:
PODÉLNÝ PR. SPLAŠKOVÁ INFEKČNÍ KANAL. - STOKA 4, 4-1

Č. VÝKRESU: IO 02.4

Č. PARÉ: