

TELEFON 495 088 111  
FAX 495 407 452  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČ 70890005  
DIČ CZ70890005  
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
č.ú. 103914702/0300  
IBAN CZ6103000000000103914702  
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená  
u Krajského soudu v HK

IKKO  
Bratří Štefanů 238  
500 03 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PVZ/16/39738/HZ/0VYŘIZUJE/LINKA  
Bc. Zdeněk Holler / 654HRADEC KRÁLOVÉ  
28.11.2016**ČOV a kanalizace pro Albertinum, odborný léčebný ústav Žamberk**

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení pro výše uvedenou akci. Navržená oprava kanalizace, stejně jako rekonstrukce a modernizace ČOV se nachází v uzavřeném areálu odborného léčebného ústavu Albertinum v Žamberku.

Stavba bude sloužit pro odvádění splaškových vod od jednotlivých léčebných pavilónů v areálu Albertinum. Běžné splaškové vody budou odváděny přímo kanalizační přípojkou na stávající centrální ČOV pro město Žamberk. Infekční odpadní vody budou odváděny na rekonstruovanou a modernizovanou ČOV v areálu, kde budou vyčištěny a desinfikovány a dále rovněž odvedeny do veřejné kanalizace.

Mechanicko - biologická ČOV pro infekční vody z areálu je navržena na kapacitu 21,8 m<sup>3</sup>/d, 7 969 m<sup>3</sup>/rok, a 3,6 l/s, při látkovém zatížení 146 EO. Jakost odpadních vod vypouštěných prostřednictvím areálové kanalizace do kanalizačního systému města Žamberk předložené podklady neobsahovaly.

Předmětná stavba se nachází ve vodním útvaru HSL\_0500 - Divoká Orlice od hráze nádrže Pastviny I po tok Zdobnice, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 597658, X: 1060551.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- ČOV bude odborně instalována, řádně provozována a udržována tak, aby odpadní vody odváděné do kanalizace pro veřejnou potřebu splňovaly emisní limity stanovené kanalizačním řádem.
- K vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu musí být vydáno kladné vyjádření jejího správce.
- Dokončená kanalizace a ČOV bude provozována oprávněnou osobou v souladu se schváleným kanalizačním řádem a provozním řádem.
- Nepropustnost nově vybudovaných stok bude ověřena zkouškami vodotěsnosti a dokladována při kolaudační stavbě.

- Likvidace přebytečných kalů a ostatních odpadních látek vzniklých při provozu ČOV bude zabezpečena v souladu s platnými legislativními předpisy tak, aby bylo vyloučeno ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.

**Za předpokladu splnění podmínek vydaných v odst. b) s navrhovaným záměrem souhlasíme.**

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

**Povodí Labe,**

státní podnik

Vita Nejedlicho 951

**500 03 HRADEC KRÁLOVÉ**

(7)

Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje

Příloha

PD