


Rozhodnutí nabylo právní moci
dne 9. 6. 2017



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK

Stavební úřad

Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

JID: 19896/2017/MUZBK

Čj.:

Spisová značka:

Počet listů/příloh/listů příloh:

MUZBK-2974/2017/STAV-5

MUZBK-2974/2017/STAV

6/1/5

Pardubický kraj

IČ: 70892822

Komenského náměstí 125

530 02 Pardubice – Staré Město

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

ID datové schránky:

Datum:

Roman Šťovíček

465 670 341

r.stovicek@zamberk.eu

ia9b3gu

22.05.2017

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Žamberk, stavební úřad jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen „správní řád“), posoudil v územním řízení žádost o vydání územního rozhodnutí (o umístění stavby), kterou dne 07.02.2017 podal Pardubický kraj, IČ: 70892822, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice zastoupený JUDr. Michalem Votřelem MPA, vedoucím odboru majetkového stavebního řádu a investic (dále jen „žadatel“) a na základě toho vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona

územní rozhodnutí o umístění stavby

„Albertinum, Odborný léčebný ústav Žamberk, rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod“ na pozemcích parc. č. 3831/1, 1328, 1329, 1320/15, 1320/1, 1331/1, 1346/2, 1347, 1320/20, 5054, 1337/5, 1334 a 1320/14 v kat. území Žamberk.

Popis stavby:

Stavební úpravy a modernizaci dešťové a splaškové kanalizace včetně ČOV v areálu odborného léčebného ústavu Albertinum Žamberk, v rámci kterých budou infekční splaškové vody předčištěny na rekonstruované a modernizované ČOV a budou spolu s ostatními splaškovými vodami vypouštěny do kanalizační přípojky, která ústí do kanalizace pro veřejnou potřebu města Žamberk a zakončena ČOV. Navržená kapacita ČOV je 146 EO (plánovaná kapacita 21,8 m³/den, 7969 m³/rok). Jedná se o podzemní nádrž – kontejner o půdorysných rozměrech 2,5 x 7,6 m. Stávající oplocení areálu ČOV bude vyměněno – ČOV bude oplocena v nepravidelném tvaru. Délka oplocení je 31,0 m, celková délka navržené splaškové kanalizace bude 535 m, srážkové kanalizace 745 m. Opravená dešťová i splašková kanalizace bude oddílná, gravitační s revizními šachtami, které budou umístěny v trase potrubí a budou sloužit jako lomové nebo revizní.

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu):

Pardubický kraj, IČ: 70892822, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice