



S01	Obvodová stěna - zateplená	
	- vnitřní omítka	10 mm
	- cihla plná	400 mm
	- vnější omítka	10 mm
	- penetrační nátěr	-
	- vyrovnávací vápenocementová omítka	10 mm
	- lepicí tmel	4 mm
	- minerální tepelná izolace (max. $\lambda=0,038$ W/mK)	160 mm
	- lepicí stěrka + sklotextilní síťovina	3 mm
	- penetrační nátěr	-
	- vnější omítka silikonová (vel. zrna 2 mm)	2 mm

S05	Obvodová stěna - zateplená	
	- vnitřní omítka	10 mm
	- cihla plná	500 mm
	- vnější omítka	10 mm
	- penetrační nátěr	-
	- vyrovnávací vápenocementová omítka	10 mm
	- lepicí tmel	4 mm
	- polystyren EPS perimetr (max. $\lambda=0,034$ W/mK)	100 mm
	- lepicí stěrka + sklotextilní síťovina	3 mm
	- penetrační nátěr	-
	- vnější mozaiková omítka (vel. zrna 2 mm)	3 mm

S09	Stropní konstrukce 1PP - zateplená	
	- souvrství podlahy	100 mm
	- stropní konstrukce (trámový žb strop)	150 mm
	- vnitřní omítka	10 mm
	- penetrační nátěr	-
	- lepicí tmel	4 mm
	- minerální tepelná izolace (max. $\lambda=0,038$ W/mK)	100mm
	- lepicí stěrka + sklotextilní síťovina	3 mm
	- penetrační nátěr	-
	- štuková omítka	2 mm

S14	Konstrukce markýzy - zateplená	
	- oplechování TiZn plech tl. 0,8 mm	0,8 mm
	- prostorová smyčková rohož	3 mm
	- OSB deska	22 mm
	- tvrdá minerální vata, 70 kPa, max. $\lambda=0,039$ W/mK	60 mm
	- asfaltový pás SBS modifikovaný, vložka ze skleněné tkaniny	4 mm
	- betonová mazanina ve spádu	40-70 mm
	- nosná ŽB konstrukce	110 mm
	- vnější omítka	10 mm
	- penetrační nátěr	-
	- lepicí tmel	4 mm
	- minerální tepelná izolace (max. $\lambda=0,038$ W/mK)	60 mm
	- lepicí stěrka + sklotextilní síťovina	3 mm
	- penetrační nátěr	-
	- vnější omítka silikonová (vel. zrna 2 mm)	2 mm

PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI:			<div>PROJECTICON S.R.O.</div> <div>PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ</div> <div>Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459</div> <div> PARDUBICKÝ KRAJ</div>	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA		
Ing. Pavel Ježek	Ing. Tomáš Kalous	Ing. Pavel Ježek		
INVESTOR	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice-Staré Město		<div> PARDUBICKÝ KRAJ</div>	
MÍSTO STAVBY	p.č. st. 418, k.ú. Pardubičky [717835]			
STAVBA	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - AREÁL NPK, a.s., BUDOVA KARDIOLOGIE, PROPOJOVACÍ KRČEKA A BUDOVA 10 V PARDUBICÍCH ČÁST 3: BUDOVA 10		FORMÁT	2 x A4
OBSAH	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ DETAIL ZATEPLENÍ MARKÝZY		DATUM	11/2017
			STUPEŇ PD	DPS
			MĚŘÍTKO 1:10	Č. VÝKR. D.1.1.3.18.6