



Konstrukce střechy - zateplená

- hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hoření a s nosnou vložkou z polyesterové rohože podélně vyztužené skleněnými vlákny a s břidlicovým posypem 4,5 mm
- samolepící asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny 3 mm
- polystyren EPS 100S (max. $\lambda=0,038$ W/mK) 260 mm
- spádové klíny z polystyrenu EPS 100S, spád 2,0-6,9 % (max. $\lambda=0,038$ W/mK) 20-180 mm
- hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové fólie 4 mm
- kaširované skleněnými vlákny
- hydroizolační vstava
- škvárobeton 100-200 mm
- nosná ŽB konstrukce 400 mm
- vnitřní omítka 10 mm
- penetrační nátěr -
- lepicí tmel 4 mm
- minerální tepelná izolace (max. $\lambda=0,038$ W/mK) 100mm
- lepicí stěrka + sklotextilní síťovina 3 mm
- penetrační nátěr -
- vnější omítka silikonová (vel. zrna 2 mm) 2 mm

S17 Stěna atiky - zateplená

- hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hoření a s nosnou vložkou z polyesterové rohože podélně vyztužené skleněnými vlákny a s břidlicovým posypem 4,5 mm
- samolepící asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny 3 mm
- polystyren EPS 100 100 mm
- lepicí tmel 4 mm
- porobetonová tvárnice 300 mm
- lepicí tmel 4 mm
- polystyren EPS 100 40 mm
- lepicí tmel 4 mm
- minerální tepelná izolace (max. $\lambda=0,038$ W/mK) 120 mm
- lepicí stěrka + sklotextilní síťovina 3 mm
- penetrační nátěr -
- vnější omítka silikonová (vel. zrna 2 mm) 2 mm

PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI:			PROJECTICION s.r.o.	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	PROJEKČNÍ A KONSULTAČNÍ KANCELÁŘ	
Ing. Pavel Ježek	Ing. Tomáš Kalous	Ing. Pavel Ježek	Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459	
INVESTOR	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice-Staré Město			
MÍSTO STAVBY	p.č. st. 418, k.ú. Pardubičky [717835]		BUDOVYKIVDAJ	
STAVBA	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - AREÁL NPK, a.s., BUDOVA KARDIOLOGIE, PROPOJOVACÍ KRČKA A BUDOVA 10 V PARDUBICÍCH ČÁST 3: BUDOVA 10		FORMÁT	4 x A4
			DATUM	11/2017
			STUPEŇ PD	DPS
OBSAH	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ DETAIL ZATEPLENÍ ATIKY		MĚŘÍTKO	Č. VÝKR. 1:5 D.1.1.3.18.7