



Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Identifikace veřejné zakázky:

Název: Výstavba nové výjezdové základny
ZZS PAK v Chrudimi

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Druh řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Pardubický kraj

Sídlo: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

IČ: 708 92 822

Žádosti dodavatele ze dne 19. ledna 2018

Dne 19. ledna 2018 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronické pošty od jednoho z dodavatelů následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den,

Chtěla bych požádat o vyjádření k následujícím nejasnostem v zadávací dokumentaci na výše uvedený projekt.

1. V PD a VV je několik nesrovnalostí v provedení vnitřních dveří (viz. níže):

...Vnitřní dveře jsou navrhovány jako plné dřevěné s povrchovou úpravou z bílého CPL laminátu do ostrohranných ocelových bílých zárubní... - odstavec v D1-01-1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

...Dřevěné dveře jsou provedeny jako typové plné s dřevotřískovou výplní s polodrážkou a povrchovou úpravou z HPL laminátu do ocelových ostrohranných zárubní s těsněním... - odstavec v D1-01-1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

T01 - dveře vnitřní 900/1970 CPL dodávka dle popisu ve výpisu s konečnou povrch. úpravou – VV, položka č. 312

Provedení: dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava CPL laminát – D1-01-1.30 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Žádám tedy o vyjasnění, jaké provedení dveří je ze strany zadavatele požadováno.

2. V souboru D1-01-1.28 SKLADBY KONSTRUKCÍ je pro místnosti 1.19 a 1.26 – prostory garáží navržena skladba S2.3. Podle názoru odborníka, který se prováděním

betonových podlah zabývá, je tato skladba vzhledem k provozu, který se zde předpokládá, zcela nevhodná (např. tl. betonové mazaniny, spád podlahy vzhledem k odtokovému systému, atd.). Žádám o vyjádření zadavatele, respektive odpovědného projektanta o vyjádření, zda na tomto řešení trvá, nebo zda by nebylo vhodné nahradit skladbu jiným lépe vyhovujícím řešením.

Předem velmi děkuji za brzkou odpověď a přeji hezký zbytek týdne.

Dobrý den,

Chtěla bych požádat o další upřesnění PD. Dodavatel VZT mě upozornil, že v podkladech není přesně stanoven výkon chladících venkovních i vnitřních jednotek a bližší specifikace teplovzdušné plynové jednotky. Prosím tedy o doplnění těchto údajů, předem velmi děkuji za brzkou odpověď.

S pozdravem

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že žádosti byly podány až po řádné lhůtě pro žádosti o vysvětlení, protože se však týkají rozpočtu, odpovídá na ně, a to následovně:

K dotazu č. 1: Vnitřní dveře jsou navrženy s povrchovou úpravou z bílého HPL laminátu, došlo k aktualizaci D1-01-1.01 Technické zprávy, D1-01-1.30 Výpisu truhlářských prvků a Soupisu prací.

K dotazu č. 2: Skladba byla upravena dle konzultace s odborníkem zabývajícím se prováděním betonových podlah, došlo k aktualizaci D1-01-1.28 Skladby konstrukcí a Soupisu prací.

Veškeré části projektové dokumentace, kterých se týkají výše popsané úpravy, jsou přiloženy pod označením DPS-R01 a to včetně Soupisu prací, dodávek a služeb DPS-R01 VV.

K dotazu na vzduchotechniku: Dle vyjádření projektanta je specifikace jednotlivých jednotek dostačující. Dalším možným upřesněním by bylo pouze určení konkrétního výrobku, což není z legislativního hlediska přípustné.

Toto vysvětlení obsahuje přílohy dle textu v souboru „Přílohy vysvětlení č. 1.zip“.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávacích podmínek dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 30. ledna 2018, 13:00 hodin.

V Poličce dne 23. ledna 2018

.....
Mgr. Jaromír Kašpar
jednatel Tender Consulting CZ s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele