



Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „zákon“)

k veřejné zakázce (dále také jako „VZ“) s názvem:

ALBERTINUM, ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV ŽAMBERK, REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Typ VZ: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh VZ: Veřejná zakázka na stavební práce
Evidenční číslo VZ: P17V00000143
Datum zahájení VZ: 19/01/2018

Veřejný zadavatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO: 70892822 | DIČ: CZ70892822
Zastoupený JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem kraje

Zastoupení zadavatele: **PPE.CZ s.r.o.**
Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 25863568 | DIČ: CZ25863568
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník, jednatel společnosti
Společnost je pověřena výkonem práv a povinností veškerých zadavatelských činností dle § 43 zákona pro výše uvedeného zadavatele dle příkazní smlouvy.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 30/01/2018 ve 13:07 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:

Dobrý den.

Pane Brabec, prosím o doplnění technických parametrů (viz. níže uvedeno) na akci: „Albertinum, Odborný léčebný ústav Žamberk, rekonstrukce a modernizace ČOV“.

1. Kontejner s výsypkou pro hygienizaci shrabků a desinfekci - doplnit velikost kontejneru
 2. Vystrojení šterbinové nádrže – bližší upřesnění, v projektu nejsou ani rozměry nádrže, hloubka
 3. Zařízení pro dávkování plynného chloru – v technické zprávě je požadováno shodné zařízení se stávajícím , ale není uvedené jaké.
- Nejsou uvedeny žádné parametry, nelze ani nabídnout alternativu.

Za Vaši odpověď předem děkuji.

Odpověď zadavatele ad 1.:

Kontejner s výsypkou pro hygienizaci shrabků a desinfekci bude mít objem 15 m³.



Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Odpověď zadavatele ad 2.:

Rozměry nádrže atd. jsou v projektové dokumentaci v části „IO 01 Rekonstrukce a modernizace ČOV“.

Odpověď zadavatele ad 3.:

Typ stávajícího zařízení Chlorátor Jesco C 2214, Injektor Jesco Typ A.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 a 2 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že:

bod 5. výzvy k podání nabídek se mění takto:

5. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do **15. 2. 2018 do 10:00 hod.**

Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence:

Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Místo pro podání nabídek osobně v pracovních dnech Po a St v době od 7:00 do 17:00 hod.,
ve dnech Út a Čt v době od 7:00 do 15:30 hod., v Pá v době od 7:00 do 14:30 hod. na adresu:

Krajský úřad Pardubického kraje
Podatelna (prostory Czech POINT)
Komenského náměstí 120
532 11 Pardubice

Nabídky se podávají písemně v řádně uzavřené obálce opatřené označením: „**Neotevírat - veřejná zakázka**“, názvem zakázky „**Albertinum, Odborný léčebný ústav Žamberk, rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod**“.

Zadavatel doporučuje označit v souladu se shora uvedenými pokyny i případnou transportní obálku, do které bude vložena obálka s nabídkou. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací.

Otevírání nabídek se uskuteční dne **15. 2. 2018 od 10:00 hod.** na Krajském úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 120, č. dveří 202.

V ostatním zůstává zadávací dokumentace nezměněna. Děkuje se za pochopení.

Zpracovala:	Ing. Karla Piwodová	Za společnost:	PPE.CZ s.r.o.
Podpis:		Razítko:	 PPE.CZ s.r.o. Nádražní 3113/128 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava IČ: 25863568 DIČ: CZ25863568 WWW.PPE.CZ OBCHOD@PPE.CZ
V:	Ostravě	Dne:	02/02/2018

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz