



Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „zákon“)

k veřejné zakázce (dále také jako „VZ“) s názvem:

ALBERTINUM, ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV ŽAMBERK, REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Typ VZ: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh VZ: Veřejná zakázka na stavební práce
Evidenční číslo VZ: P17V00000143
Datum zahájení VZ: 19/01/2018

Veřejný zadavatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO: 70892822 | DIČ: CZ70892822
Zastoupený JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem kraje

Zastoupení zadavatele: **PPE.CZ s.r.o.**
Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 25863568 | DIČ: CZ25863568
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník, jednatel společnosti
Společnost je pověřena výkonem práv a povinností veškerých zadavatelských činností dle § 43 zákona pro výše uvedeného zadavatele dle příkazní smlouvy.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 01/02/2018 v 09:36 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:

Vážený zadavateli,

v souvislosti s uveřejněnou výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku Vás žádáme o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace:

1. Kontejner s výsypkou pro hygienizaci shrabků a desinfekci, PS 01, pol.č. 2 – žádáme o doplnění velikosti kontejneru (dotaz subdodavatele technologie).
2. Vystrojení štěrbínové nádrže – žádáme o bližší upřesnění, v projektu technologie nejsou rozměry nádrže (dotaz subdodavatele technologie).
3. Zařízení pro dávkování plynného chloru – v technické zprávě je požadováno shodné zařízení se stávajícím, ale není uvedené jaké. Nejsou uvedeny žádné parametry (dotaz subdodavatele technologie).
4. Doplnění specifikace k položce „Pachový filtr“ (Dotaz subdodavatele technologie).



Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

5. V IO 01, pol.č.254 je uvedeno „Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků ze šablon, počet kusů přes 4 do 10 ks/m2 přes 30 do 60 st.“, v pohledech je střešní krytina z pozink.plechových šablon barvy hnědé. Žádáme o upřesnění materiálu.
6. Žádáme o upřesnění způsobu provedení provizorního čištění odpadních vod u mobilní ČOV dle IO 01, pol.č. 192. V technické zprávě ČOV je odkaz na umístění mobilní ČOV v koordinační situaci, kde se však žádné umístění nádrží nenachází.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 02/02/2018 v 08:33 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:

Dotaz:

Žádáme o zveřejnění technologického schematu nové ČOV včetně trubního vedení, a dále také výkresu budoucí šterbinové nádrže.

Žádáme o odpověď na dotaz, zda bude v době provozu provizorní ČOV pro 50 EO, natékat i voda z prádely dle uvedených hydrotechnických výpočtů.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 02/02/2018 v 09:05 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:

Vážený zadavateli,

v souvislosti s uveřejněnou výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku Vás žádáme o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace:

dotaz č.:

7. V technické zprávě IO 03 – Gravitační kanalizace srážková se píše o sorpční vpusti a dvorní vpusti. V rozpočtu se nachází pouze sorpční vpust a to ve dvou položkách – pol.č. 100 a 101. Žádáme o upřesnění.

Odpověď zadavatele ad 1. Žádosti o vysvětlení ze dne 01/02/2018 09:36 hod.:

Viz Odpověď zadavatele ad 1. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1.

Odpověď zadavatele ad 2. Žádosti o vysvětlení ze dne 01/02/2018 09:36 hod.:

Viz Odpověď zadavatele ad 2. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1.

Odpověď zadavatele ad 3. Žádosti o vysvětlení ze dne 01/02/2018 09:36 hod.:

Viz Odpověď zadavatele ad 3. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1. Pro úplnost zadavatel uvádí, že s ohledem na ustanovení bodu 6.2 Výzvy k podání nabídek, může být nově dodávané zařízení totožné nebo alternativní se shodnými parametry kvalitativně rovnocenného řešení. Zadavatel v takovém případě bude postupovat v souladu s ustanovením bodu 6.2 Výzvy k podání nabídek.



Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Odpověď zadavatele ad 4. Žádosti o vysvětlení ze dne 01/02/2018 09:36 hod.:

Pachový filtr - vnitřní instalace - pro Q vzduchu 800 m³/hod, průměr 800 mm, materiálové provedení PP s náplní dle výrobce, se zkrápěním, včetně ventilátoru a rozvaděče elektro. Zadavatel změnil text položky č. 9 v části PS-01 - PS 01 - ČOV - strojní část. Zadavatel předkládá „změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je Přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 2. Tento „změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr účastníci předloží jako součást nabídky.

Odpověď zadavatele ad 5. Žádosti o vysvětlení ze dne 01/02/2018 09:36 hod.:

Systémová střešní krytina z pozinkovaných plechových šablon včetně všech doplňků s povrchovou úpravou polyuretanovým nebo polyesterovým lakem, barva hnědá, systémové osazení na latě. Zadavatel změnil text položky č. 254 v části IO-01 - IO 01 - Rekonstrukce a modernizace ČOV. Zadavatel předkládá „změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je Přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 2. Tento „změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr účastníci předloží jako součást nabídky.

Odpověď zadavatele ad 6. Žádosti o vysvětlení ze dne 01/02/2018 09:36 hod.:

Umístění provizorní ČOV není striktně předepsáno a bude osazeno dle konkrétní poskytnuté technologie dodavatele.

Odpověď zadavatele ad Žádost o vysvětlení ze dne 02/02/2018 08:33 hod.:

Zadávací dokumentace obsahuje všechny požadované výkresy viz IO01.07 1.PP nove.pdf; IO01.08 1.NP nove.pdf; IO01.10 Rez A-A nove.pdf; IO01.11 Rez B-B nove.pdf; IO01.12 Rez C-C nove.pdf; PS 01 b.01 ČOV – strojní technologie.pdf. Trubní vedení, která nejsou zobrazena v technologickém schématu, zůstávají stávající. Co se týče provizorní ČOV, pak ano, v době jejího provozu, bude do této natékat i voda z prádely.

Odpověď zadavatele ad Žádost o vysvětlení ze dne 02/02/2018 09:05 hod.:

Sorpční vpust je na všech místech, kde dochází k nátoky dešťových vod z komunikací do kanalizace, dvorní vpust je umístěna pod dešťovými svody ze střech, aby se na ní zachytilo listí, které do žlabů spadne a tyto není možno pravidelně jednoduše čistit. Změna je zapracována do položky č. 101 část IO-03 - IO 03 - Gravitační kanalizace srážková. Zadavatel předkládá „změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je Přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 2. Tento „změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr účastníci předloží jako součást nabídky.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 a 2 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že:

bod 5. výzvy k podání nabídek se mění takto:

5. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do **19. 2. 2018 do 10:00 hod.**

Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence:
Krajský úřad Pardubického kraje



Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Místo pro podání nabídek osobně v pracovních dnech Po a St v době od 7:00 do 17:00 hod.,
ve dnech Út a Čt v době od 7:00 do 15:30 hod., v Pá v době od 7:00 do 14:30 hod. na adresu:
Krajský úřad Pardubického kraje
Podatelna (prostory Czech POINT)
Komenského náměstí 120
532 11 Pardubice

Nabídky se podávají písemně v řádně uzavřené obálce opatřené označením: „**Neotevírat - veřejná zakázka**“, názvem zakázky „**Albertinum, Odborný léčebný ústav Žamberk, rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod**“.

Zadavatel doporučuje označit v souladu se shora uvedenými pokyny i případnou transportní obálku, do které bude vložena obálka s nabídkou. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací.

Otevírání nabídek se uskuteční dne **19. 2. 2018 od 10:00 hod.** na Krajském úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 120, č. dveří 202.

V ostatním zůstává zadávací dokumentace nezměněna. Děkujeme za pochopení.

Zpracovala:	Ing. Karla Piwodová	Za společnost:	PPE.CZ s.r.o.
Podpis:		Razítko:	 PPE.CZ s.r.o. Nádražní 3113/128 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava IČ: 25863568 DIČ: CZ25863568 WWW.PPE.CZ OBCHOD@PPE.CZ
V:	Ostravě	Dne:	06/02/2018

Příloha č. 1 – Změněná Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr