



Pardubický kraj
Krajský úřad

čj. KrÚ 16367/2018

Vysvětlení č. 2

pro otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	„SOŠ a SOU Polička – dodávka gastrotechniky“
Zadavatel:	Pardubický kraj
Sídlo:	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČ:	708 92 822
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	PhDr. Jana Haniková, vedoucí kanceláře ředitele úřadu

V souladu s ustanovením § 98 zákona poskytuje zadavatel na základě dotazu dodavatele následující vysvětlení:

I. Dotaz

Dotaz 1:

a) Obracíme se na Vás s dotazem ohledně položky V-58 WAP zařízení – v názvu položky máte, že WAP má být bez ohřevu, ale v podrobném popisu máte napsáno, že zařízení má být vybaveno termostatem pro regulaci teploty – tyto dva parametry si ale odporují. Stroj když nemá ohřev tak nemůže mít regulaci teploty.

b) U zařízení pozice V-58 VYSOKOTLAKÉ ČISTÍCÍ ZAŘÍZENÍ WAP je v technickém popisu rozpor v požadavku na zařízení bez ohřevu, ale s termostatem pro regulaci teploty?! Pokud je zařízení bez ohřevu, tak nemůže mít termostat pro regulaci teploty?

Odpověď:

Zadavatel odstraňuje zjevnou nesrovnalost a ze specifikace uvedené položky odstraňuje text „termostatem pro regulaci teploty“.

Na profilu zadavatele je uveřejněn upravený položkový rozpočet.

II. Lhůta

V souladu s § 99 odst. 2 věta první zákona zadavatel neprovedl doplnění, které by vyžadovalo prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Pardubicích dne 22. 2. 2018

v z. Mgr. Pavel Menšík
vedoucí oddělení veřejných zakázek
PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu