


# LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č. | Název místnosti | Č. | Název místnosti |
|---|---|---|---|
| 1.01 | JÍDELNA - STÁVAJÍCÍ | 1.21 | UMÝVÁRNA |
| 1.02 | CHODBA - STÁVAJÍCÍ | 1.22 | CHODBA - STÁVAJÍCÍ |
| 1.03 | PLYNOMĚR, HUP - STÁVAJÍCÍ | 1.23 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ STRÁVNÍKŮ |
| 1.04 | STOJOVNA VZT - STÁVAJÍCÍ | 1.24 | BUFET KONZUMACE - STÁVAJÍCÍ |
| 1.05 | VÝDEJ JÍDEL | 1.25 | ZÁDVEŘÍ - STÁVAJÍCÍ |
| 1.06 | MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ | 1.26 | WC PERSONÁL BUFET - STÁVAJÍCÍ |
| 1.07 | VARNA | 1.27 | CHODBA - STÁVAJÍCÍ |
| 1.08 | PŘÍPRAVNA MASA | 1.28 | BUFET - PRODEJ - STÁVAJÍCÍ |
| 1.09 | DENNÍ MÍSTNOST | 1.29 | BUFET - PŘÍPRAVNA - STÁVAJÍCÍ |
| 1.10 | ŠATNA A UMÝVÁRNA MUŽI | 1.30 | SKLAD NÁBYTKU |
| 1.11 | ŠATNA A UMÝVÁRNA ŽENY | 1.31 | SKLAD NÁBYTKU |
| 1.12 | BIO ODPAD | 1.32 | SKLAD NÁBYTKU |
| 1.13 | TECHNICKÁ MÍSTNOST - STÁVAJÍCÍ | 1.33 | ZÁDVEŘÍ, SCHODIŠTĚ DO SUTERÉNU - STÁVAJÍCÍ |
| 1.14 | MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ | 1.34 | SKLAD ODPADKŮ - STÁVAJÍCÍ |
| 1.15 | CHODBA | 1.35 | SKLAD CHLAZENÝCH A MRAŽENÝCH |
| 1.16 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | 1.36 | CHLADÍCÍ BOX |
| 1.18 | STUDENÁ KUCHYŇ/ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY | 1.37 | HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY |
| 1.19 | SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN | 1.38 | SKLAD DKP + PRÁDLA |
| 1.20 | VENKOVNÍ RAMPA - STÁVAJÍCÍ | 1.39 | SKLAD OBALŮ |
| | | 1.40 | KANCELÁŘ VEDOUCÍ KUCHYNĚ |
| | | 1.41 | ZÁDVEŘÍ |

## LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY – TECHNOLOGIE

V1 Rohový ventil, ukončen verkovým zátěrem 3/8"
V2 Rohový ventil 3/8" s vývodem pro pračku 3/4"
V3 Rohový ventil, ukončen verkovým zátěrem 3/4"
V4 Kulový ventil, ukončen verkovým zátěrem 3/4"
V5 Pětruhý 3/4" vyvařtěno nad obklad
V6 Nástěnný výtokový ventil s otočným rameníkem (dodávka zdravotechniky)
V7 Rohový ventil, ukončen verkovým zátěrem 1"
S Studená voda
T Teplá voda
Z Změkčená voda studená
TZ Změkčená voda teplá
Z* Odvod změkčené vody od změkčovače vody (přes ventil, dále pod omítkou k jednotlivým spotřebičům
O1 Odpad DN50
O2 Odpad HT DN50 (zvýšená teplotní odolnost 100°C)
O3 Odpad DN100
O4 Odpad HT DN100 (zvýšená teplotní odolnost 100°C)
O5 Odpad HT DN40 (zvýšená teplotní odolnost 100°C)
ŠaA Šaková kanalizace

## LEGENDA PLYNOINSTALACE – TECHNOLOGIE

Rozvod plynového potrubí pod varnou linkou na +70 mm, nutná koordinace s ostatními profesemi ( elektro, zdravotechnika ).
Konečnou trasu potrubí pod varnou linkou musí schválit projektant technologie ( kvůli možnosti kolize mističek varného zařízení a rozvaděčů trubek ).
⋈ kulový ventil, šroubení 1/2"

Napojení z ventilů nerezovou ohebnou trubkou (systém CATS). Ventily musí být ovladatelné ze strany obsluhy.

## POZNÁMKA

UMÍSTĚNÍ VÍVODŮ VODY A KANALIZACE PRO NAPOJENÍ TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ JE OKÓTOVÁNO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – TECHNOLOGIE KUCHYNĚ

## LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WC KLOZET DITURVITOVÝ KOMBI, SPODNÍ ODPAD
WC1 KLOZET DITURVITOVÝ KOMBI, ZADNÍ ODPAD
U UMYVADLO DITURVITOVÉ SE STOJANKOVOU PÁKOVOU BATERI
SK SPRCHOVÝ KOUT ROHOVÝ 900x900 S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERI
SK1 SPRCHOVÝ KOUT OBDÉLNÍKOVÝ 900x1200 S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERI
VL VÝLEVKA DITURVITOVÁ S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERI
PZ PIZOAR DITURVITOVÝ SPLACHOVANÍ OVLÁDANÉ FOTOBUŇKOU, BATERIOVÉ NAPÁJENÍ
H HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ S POŽÁRNÍ VÝZBROJÍ D 25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30,0 m
ZO ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY – STÁVAJÍCÍ
Č ČERPADLO CIRKULAČNÍ DO POTRUBÍ DN 25

## LEGENDA POTRUBÍ

K1–K33 KANALIZAČNÍ ODPADY SPLAŠKOVÉ – TROUBY PVC
T1–T10 KANALIZAČNÍ ODPADY TUKOVÉ – TROUBY PVC
D1–D2 KANALIZAČNÍ ODPADY DEŠŤOVÉ – STÁVAJÍCÍ
H1 HYDRANTOVÁ STOUPAČKA

STUDENÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM, TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE tl.13,0 mm
TEPLÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM, TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE tl.13,0 mm
CIRKULACE – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM, TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE tl.13,0 mm
ODPADNÍ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ PP-HT
PLYNOVOD NTL – TROUBY OCELOVÉ ČERNÉ SPOJOVANÉ SVAŘOVÁNÍM S 2 x EMALOVÍM NÁTĚREM
PLYNOVOD NTL – STÁVAJÍCÍ
POŽÁRNÍ VODA – TROUBY OCELOVÉ ZAVLTOVÉ POZINKOVÉ, TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE TL.13,0 mm
STUDENÁ VODA ZMĚKČENÁ – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM, TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE tl.13,0 mm
TEPLÁ VODA ZMĚKČENÁ – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM, TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE tl.13,0 mm

**0.000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP.**


astalon
Hůrka 54, 330 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

| | | | |
|---|---|---|---|
| projektoval: Petr Zelenka | vypracoval: Petr Zelenka | kontroloval: Petr Zelenka | |


| | |
|---|---|
| dokumentace: | DPS |
| číslo zakázky: | 2170620 |
| datum: | 10/2017 |
| měřítko: | 1:50 |
| formát(ů): | 12xA4 |
| změna: | |

| | |
|---|---|
| investor: | |
| zakázka: | **SPŠ STAVEBNÍ PARDUBICE - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE KUCHYNĚ** |
| objekt: | SO - 01 Kuchyň |
| část: | D.1.4 - Zařízení zdravotně technických instalací |
| výkres: | **1.NP. - KANALIZACE, VODA, PLYN** |

číslo: D ZTI 03
© ateliér C. VYSKOČ