



LEGENDA POTRUBÍ

STUDENÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFŮZNÍM SVAŘOVÁNÍM, TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE tl.13,0 mm
TEPLÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFŮZNÍM SVAŘOVÁNÍM, TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE tl.13,0 mm
CIRKULACE – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFŮZNÍM SVAŘOVÁNÍM, TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE tl.13,0 mm
POŽÁRNÍ VODA – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVÉ, TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE tl.13,0 mm
STUDENÁ VODA ZMĚKČENÁ – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFŮZNÍM SVAŘOVÁNÍM, TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE tl.13,0 mm
TEPLÁ VODA ZMĚKČENÁ – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFŮZNÍM SVAŘOVÁNÍM, TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE tl.13,0 mm

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WC KLOZET DITURVITOVÝ KOMBI, SPODNÍ ODPAD
WC1 KLOZET DITURVITOVÝ KOMBI, ZADNÍ ODPAD
U UMYVADLO DITURVITOVÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ
SK SPRCHOVÝ KOUT ROHOVÝ 900x900 S NASTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ
SK1 SPRCHOVÝ KOUT OBDELNKOVÝ 900x1200 S NASTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ
VL VÝLEVKA DITURVITOVÁ S NASTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ
PZ PIZOAR DITURVITOVÝ SPLACHOVÁNÍ OVLÁDANÉ FOTOBUŇKOU, BATERIOVÉ NÁPAJENÍ
H HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ S POŽÁRNÍ VÝZBROJÍ D 25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30,0 m
ZO ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY – STÁVAJÍCÍ
Č ČERPADLO CÍRKULAČNÍ DO POTRUBÍ DN 25

LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY – TECHNOLOGIE

V1 Rohový ventil, ukončen venkovním závitem 3/8"
V2 Rohový ventil 3/8" s vývodem pro prázku 3/4"
V3 Rohový ventil, ukončen venkovním závitem 3/4"
V4 Kulový ventil, ukončen venkovním závitem 3/4"
V5 Potrubí 3/4" vystřeno nad obklad
V6 Nástěnný výtokový ventil s otočným ramínkem (dodávka zdravotní techniky)
V7 Rohový ventil, ukončen venkovním závitem 1"
S Studená voda
T Teplá voda
Z Změkčená voda studená
TZ Změkčená voda teplá
Z* Odvod změkčené vody od změkčovače vody (přes ventil, dále pod omítkou k jednotlivým spotřebičům)

POZNÁMKA

UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ VODY PRO NÁPOJENÍ TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ
JE OKÓTOVÁNO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – TECHNOLOGIE KUCHYNĚ

0.000 – ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP.			
astalon	projektovat:	vypracovat:	kontrolovat:
Hůrka 54, 530 02 Pardubice IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009	Petr Zelenka	Petr Zelenka	Petr Zelenka
stavěbník:	SPŠ STAVEBNÍ PARDUBICE - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE KUCHYNĚ		
zakázka:	Z170623		
objekt:	SO - 01 Kuchyně		
alt:	D.1.4 - Zařízení zdravotně technických instalací		
výkres:	SCHEMA VODY		
změna:	část: 1		
č. přílohy:	06		
č. výkresu:	06		