

<b>NPK a.s., SVITAVSKÁ NEMOCNICE - ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU U ROZVODŮ UT, VODY, KANALIZACE A PŘIPOJENÝCH INSTALAČNÍCH PRVKŮ V OBJEKTU REHABILITAČNÍHO ODDĚLENÍ REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ</b>		
<b>D1.01.4c</b>	<b>Vzduchotechnika</b>	<b>D1.01</b>

ZPŮSOB KÓDOVÉHO ZNAČENÍ:

POZICE REGULÁTORŮ: 4. 1 7 1

ČÍSLO ZAŘÍZENÍ  
SKUPINA REG. PRVKŮ  
ČÍSLO PODLAŽÍ  
POŘADOVÉ ČÍSLO

TABULKA REGULÁTORŮ A TLUMIČŮ:

Regulátor					Tlumič			Počet		Přívod/Odvod
Zař.	Pozice	Umístění	č. místnosti	Rozměr	Zař.	Pozice	Rozměr	čtyř	kruh	Průtok
1	111	Suchá masážní vana	121	Φ 200	1	111 a	Φ 200 x 1000		2	1060/1060
1	112	Parafin – příjem čekárna	129b	Φ 160	1	112 a	Φ 160 x 1000		2	520/520
2	111	Chodba, čekárna	130	Φ 160	2	111 a	Φ 160 x 1000		2	520/520
2	112	Vyšetřovna / Sesterna	143 /144	Φ 200	2	112 a	Φ 200 x 1000		2	920/920
2	113	Vyšetřovna / Sesterna, kartotéka	143/144	Φ 125	2	113 a	Φ 125 x 1000		2	220/220
2	114	Sesterna, kartotéka	144	Φ 125	2	114 a	Φ 125 x 1000		2	220/220

Celkem počet RP - čtyřhranné

0 ks

Celkem počet RP - kruhové

12 ks

Celkem počet RP

12 ks

## Poznámka:

Hodnoty průtoku vzduchu pro daný rozměr regulátoru se mohou lišit u různých výrobců v závislosti na regulační charakteristice zvoleného zařízení. V případě rozměrové korekce zohlední dodavatel VZT potrubní návaznosti vč. zachování ukladňujících délek dle požadavků na dané zařízení. V souvislosti s případnou úpravou rozměru regulátoru je nutno upravit rozměr navazujícího tlumiče.