

SEZNAM MÍSTNOSTÍ:

OZN	MÍSTNOST	PLOCHA
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA		
1.01	ZÁDVEŘÍ SE SCHODIŠTĚM	20,80
1.02	CHODBA	39,60
1.03	OKLIDOVÁ KOMORA	4,30
1.04	ŠATNA	4,15
1.05	KUCHYNĚ	107,30
1.06	SKLAD	8,80
1.07	NÁKLADNÍ VÝTAH	2,70
1.08	CHODBA	4,90
1.09	SKLAD POTRAVIN	4,70
1.10	SKLAD POTRAVIN	31,00
1.11	UMÝVÁRNA	18,90
1.12	TECHNICKÁ MÍSTNOST	1,85
1.13	WC MUŽI	19,50
1.14	WC ŽENY	7,80

OZN	MÍSTNOST	PLOCHA
HALA DÍLEN		
1.15	CHODBA	
1.16	KLUBOVNA	
1.17	UČEBNA	
1.18	KABINET	
1.19	JÍDELNA	
1.20	TECHNICKÁ MÍSTNOST	
1.21	CHODBA	
1.22	KABINET	
1.23	KANCELÁŘ	
1.24	CHODBA	
1.25	TECHNICKÁ MÍSTNOST	
1.26	UČEBNA	
1.27	UČEBNA	
1.28	UČEBNA	
1.29	UČEBNA	
1.30	UČEBNA	
1.31	UČEBNA	
1.32	SKLAD	
1.33	CHODBA	
1.34	HALA	
1.35	ŠKOLNÍK	
1.36	VÝDEJNA NÁŘADÍ	
1.37	ŠATNA	
1.38	UČEBNA	
1.39	UČEBNA	
1.40	KANCELÁŘ	
1.41	KANCELÁŘ – MISTR	
1.42	KANCELÁŘ – MISTR	
1.43	KANCELÁŘ – MISTR	
1.44	KANCELÁŘ – MISTR	
1.45	KANCELÁŘ – MISTR	
1.46	KOVÁRNA	
1.47	KANCELÁŘ – MISTR	
1.48	WC MUŽI	
1.49	TECHNICKÁ MÍSTNOST	
1.50	STROJNÍ DÍLNA	
1.51	KANCELÁŘ – MISTR	
1.52	SVAŘOVNA	
1.53	SVAŘOVNA	
1.54	SVAŘOVNA	
1.55	KANCELÁŘ – MISTR	
1.56	CHODBA	
1.57	TRUHLÁRNA	
1.58	CHODBA	
1.59	ŠATNA	
1.60	UMÝVÁRNA	
1.61	WC MUŽI	
1.62	TECHNICKÁ MÍSTNOST	
1.63	SKLAD	
1.64	RUČNÍ DÍLNA	
1.65	KANCELÁŘ – MISTR	
1.66	SKLAD	
1.67	KOTELNA – CHODBA	
1.68	KOTELNA – VELIN	
1.69	KOTELNA – CHODBA	
1.70	KOTELNA	
1.71	KOTELNA – SKLAD	
1.72	SKLAD U PRŮJEZDU	

LEGENDA:

	- napájecí rozváděč R...
	- zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20, ABB
	- zásuvka jednonásobná 230V/16A s PO, IP20, ABB
	- zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP44
	- zásuvka průmyslová 400V/16;32;63A, IP44
	- spínač jednopólový faz.1, IP20, ABB
	- přepínač střídavý faz.6, IP20, ABB
	- přepínač sériový faz.5, IP20, ABB
	- přepínač střídavý faz.7, IP20, ABB
	- ovládač tlačítkový jednopólový faz.1, IP20, ABB
	- spínač jednopólový faz.1, IP44, ABB
	- spínač jednopólový faz.5, IP44, ABB
	- spínač jednopólový faz.6, IP44, ABB
	- spínač jednopólový faz.6+6, IP44, ABB
	- spínač žaluziový, IP20, ABB
HSV	- hlavní ochranná svorka
PSV	- podružná ochranná svorka

LEGENDA SVÍTIDEL:

OZN	NÁZEV	
A	Zářivkové, průmyslové s krytem, IP65 – PC, EP (V3 226)	
D	Vestavné LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, IP20 (A1KN14V1/700)	
E	Přisazené svítidlo, IP20 (BAREL 226)	
G	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm, IP40 (BR54KO480V3)	
H	Závěsné/přisazené LED svítidlo, lest.mřížz., direkt, IP20 (EVÁLMKV4V1/700)	
J	Průmyslové LED svítidlo, korpus PS, kryt PC, IP65 (PL10000L2W4)	
N	Přisazené LED svítidlo, leštěná mřížka, IP20 (LLL4000RM2KV4)	
O	Závěsné/přisazené LED svítidlo, Asymetr, IP20 (AREL4000SA4)	
Q	Závěsné LED svítidlo, lest.mříž., direkt/indirekt, IP20 (AREL6000RL2KVM4/DI)	
R	Závěsné/přisazené LED svítidlo, matná mřížka, direkt, IP20 (AREL4000RM2KVM4)	
S	Průmyslové LED svítidlo, PC korpus a kryt, IP65 (VL400XM2W4)	
T	Vestavné LED svítidlo, matná mřížka, IP20 (SPRAC4KVM4V160/1400)	
U	Vestavné LED svítidlo, leštěná mřížka, IP20 (S ACMKV4V1/1400)	
N1	Svítidlo přisazené nouzové 1h, s piktogramem	
V	Svítidlo přisazené/nástěnné	
W	Svítidlo přisazené	

JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDART A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGII SROVNATELNOU.

09 / 2017

Hlav. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	CRAMONT
Ing. Martin Dohnal	Ing. Vl. Vizner	Černý Jan	
Staveb. úřad: Králíky	Obec. úřad: Králíky	Stupeň PD	
Investor: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice		Datum	09/2017
SOU Opravárenské - rekonstrukce havarijního stavu elektroinstalace v dílnách II.etapa		účel	el.instalace
		Č. zak.	PD020/2017
		Č. výk.	EL - 38
Schéma - půdorys pospojení			