




LEGENDA

- F – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x22W, IP65
1x22W STROPNÍ A NÁSTĚNNÉ
ZDROJ – ZÁŘIVKA L 22W/840 G10q
- I – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x28W –EP, IP66
2x28W STROPNÍ, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK
ZDROJ – ZÁŘIVKA 28W/840
-  – SPINAČ Ř.6 ZAPUŠTĚNÝ IP20 B P.OMÍT.
-  – SPINAČ Ř.6(1) ZAPUŠTĚNÝ IP44 B P.OMÍT.
-  – 1F ZÁSUVKA 230V, IP44 P.OMÍT.

POZNÁMKA

- SPÍNAČE UMÍSTIT VE VÝŠCE 1,2m NAD PODLAHOU
- ZÁSUVKY UMÍSTIT VE VÝŠCE 0,3m NAD PODLAHOU,
POKUD NENÍ VÝKRESU STANOVENO JINAK–UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI
- MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY PROVÉST
PROTIPOŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ
- JEDNOTLIVÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ MONTOVAT
DLE POKYNŮ VÝROBCE
- 1F ZÁSUVKY V MÍSTNOSTECH PŘÍSTUPNÝCH DĚTEM
SE MUSÍ OSADIT BEZPEČNOSTNÍMI ZÁTKAMI 5912–91004
- –V PH TRUBCE

ULOŽENÍ KABELŮ DLE ČSN 33 2000–5–52 ed.2

- POD OMÍTKOU – ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- PŘÍMO V IZOLAČNÍ STĚNĚ – SÁDROKARTONOVÉ STĚNY

TŘÍDĚNÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ DLE ČSN 33 2000–5–51 ed.3


VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ

SOUSTAVA 3PEN AC 50Hz 400V/TN–C–S

ZÁKLADNÍ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE JE ZAJIŠTĚNA OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM

DOPLŇKOVÁ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM NEBO PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil	Vedoucí projekce	 Michal Marek projekce elektro Dukelská 345 563 01 Lanškroun mob. 608885636	
MICHAL MAREK	MICHAL MAREK				
Kraj: PARDUBICKÝ		Obec: KRÁLÍKY			
Investor: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE				Formát: 4x A4	
Akce: SOU OPRAVÁRENSKÉ KRÁLÍKY – DOKONČENÍ REKONSTRUKCE DM ELEKTROINSTALACE				Datum: 10/17	
				Účel: DSP+DPS	
				Zak. číslo: 1904/17	
				Archiv. číslo: 1904/17	
Obsah výkresu: SILNOPROUDÉ ROZVODY – PŮDA				Měřítka: 1:50	Číslo výkresu: D.1.4b–3