KONDENZAČNÍ KOTEL
3.3 -25 kW,
5x KK DN 20, 1x FILTR DN 20
EXPANZNÍ NÁDOBA 12 l
2x VK DN 15

ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY
POD KOTLEM
(propojení s kotlem je součástí dodávky kotle)

A

18x1i

22x1i

AK

15x1i

30VK-060110-PO-10
rohová armatura HM
termostatická hl.

21-060100-60-10
rohová armatura HM
termostatická hl.

KUCHYŇ
133
20°

UMÝVÁRNA ŽENY
134
24°

POKOJ
135
20°

Sklad
136

WC ŽENY
137
20°

ÚKLID
132

CHODBA
127
20°

POKOJ
131
20°

POKOJ
130
20°

POKOJ
129
20°

POKOJ
128
20°

126

125

22-060100-60-10
rohová armatura HM
termostatická hl.

ROZVODNÉ POTRUBÍ BUDE VEDENO NAD PODLAHOU, POD OMÍTKOU;
POTRUBÍ NESMÍ BÝT ZAZDĚNO NA PEVNO, PŘEDEVŠÍM V OBLASTI T-KUSŮ
A OBLOUKŮ JE NUTNÉ PROVÉST ŘÁDNOU IZOLACI, PROTOŽE ZDE DOCHÁZÍ
K DILATAČNÍMU VYKOMPENZOVÁNÍ

LEGENDA:

	OTOPNÁ VODA
	VRATNÁ VODA
	ZMĚNA PRŮŘEZU POTRUBÍ
	SMĚR TOKU TOPNÉHO MEDIA
22-060120-60-10	OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO VENTIL KOMPAKT
KLT 1820.750	TRUBKOVÉ OCELOVÉ TĚLESO
22x1	ROZVODNÉ POTRUBÍ Z MĚDĚNÝCH TRUBEK
KK	KULOVÝ KOHOUT
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT 1/2"
i	TEPELNÁ IZOLACE TUBEX TL. 20 mm
AK	AXIÁLNÍ KOMPENZÁTOR V PLASTOVÉ SKŘÍŇCE

ZODP.PROJEKTANT : MIROSLAV ŠRÁMEK	KRESLIL : MIROSLAV ŠRÁMEK
INVESTOR : Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice	
SOU OPRAVÁRENSKÉ KRÁLÍKY DOKONČENÍ REKONSTRUKCE DM	
ČÁST PROJEKTU : VYTÁPĚNÍ	
VÝKRES : PŮDORYS PŘÍZEMÍ	

PROJEKCE
PLYN, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA
MIROSLAV ŠRÁMEK
LANŠKROUN, DUKELSKÝCH HRDINŮ 345

FORMÁT	A 3
DATUM	X. 2017
ÚČEL	DPS
ČÍS.ZAK.	192017/Šv
MĚŘÍTKO : 1 : 50	Č.VÝKRESU : V - 01