



**Napěťová soustava:**  
3 NPE AC 50Hz, 400/230V, síť TN-S

Ochrana před nebezpečím úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

základní:  
živých částí:  
- izolací – čl. A.1  
- kryty nebo přepážkami – čl. A.2  
neživých částí:  
- automatickým odpojením od zdroje – čl. 411

doplňková:  
- proudovým chráničem – čl. 415.1

Legenda místností:

Č.m.	Název místnosti	Vnější vlivy (ČSN 33 2000-5-51 ed.3)	Ref.č.	Ě <sub>m</sub> (lx)	UGR <sub>L</sub> (-)	U <sub>o</sub> (-)	R <sub>a</sub> (-)	Poznámka
2.16	ZASEDACÍ SÁL ZASTUPITELSTVA	normální	5.26.5	500	19	0,6	80	stávající instalace
3.02	CHODBA	normální	5.1.1	100	28	0,4	40	
3.10	PŘÍSAŘÍ - ZASEDAČKA	normální	5.26.5	500	19	0,6	80	
3.11	BALKON	normální	5.1.1	100	28	0,4	40	
3.12	BALKON	normální	5.1.1	100	28	0,4	40	
3.13	PŘÍSAŘÍ - ZASEDAČKA	normální	5.26.5	500	19	0,6	80	

Vysvětlivky:  
Ref.č. - referenční číslo místnosti dle ČSN EN 12464-1  
Ě<sub>m</sub> - udržovaná osvětlenost (lx)  
UGR<sub>L</sub> - maximální mezní hodnota indexu oslnění podle UGR  
U<sub>o</sub> - minimální rovnoměrnost osvětlení  
R<sub>a</sub> - minimální index podání barev

Poznámka:

- instalace provedena kabely CYKY pod omítkou, sádrokartonových stěnách, nad podhledy a inst. trubkách v podlaze
- instalace pro nouzová svítidla provedena z rozvaděče RNO ohniodolnými kabely 1-CHKE-V pod omítkou a požárně odolných trasách nad podhledy
- vypínače, tlačítka a zásuvky instalovány do přístrojových krabic ve výšce cca:
  - vypínače – 1200 mm nad podlahou
  - zásuvky – dle poznámek na výkrese a požadavků technologie
- zásuvky ve stolech instalovány do lištových krabic s tepelně izolační podložkou
- přesné umístění vypínačů, zásuvek a kabelových vývodů koordinovat s dodavatelem technologie a interiérem
- příslušné vypínače a zásuvky instalovány do sružených vícenásobných rámečků
- nouzová svítidla napájena z centrálního zdroje – bateriový záložní zdroj 24V v rozvaděči RNO
- prostupy různými požárnímu úseky budou protipožární utěsněny (EI30 DP1)

Investor  
**Krajský úřad Pardubického kraje**  
Komenského nám. 125  
532 11 Pardubice  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822

±0,000 = 221,33 m n.m. B.p.v. JTSK

Zpracovatel dílu: <b>Ing. Josef Havlíček</b> projektant elektro Nerudova 1833, 530 02 Pardubice tel: +46 530 873 605 352 367 e-mail: jos.havlicek@seznam.cz	Koordinátor dílu Akad. arch. Miroslav Chaloupka	Zodp. projektant Ing. Josef Havlíček	Vypracoval Ing. Josef Havlíček	Kontroloval Ing. Josef Havlíček
zakázkové číslo dílu: <b>202017-DPS</b>				

stavba:  
**Sál zastupitelstva - stavební úpravy a modernizace**  
Pardubice

počet formátů  
5x A4

mřítko  
1:50

místo:  
Pardubice

datum  
11.2017

číslo kopie

objekt (SO), provozní soubor (PS):  
**SO 01 - Sál zastupitelstva**

stupeň dokumentace  
dokumentace pro provedení stavby

**DPS**

část:  
**D.1.4.2 - EL - Elektroinstalace silnoproud**

název výkresu:  
**Půdorys 3NP - osvětlení**

<b>D.1.4</b>	<b>2.</b>	<b>03</b>	<b>00</b>
SO/PS	část	číslo v.	revize