

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Územní odbor Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice

Čj.: HSPA-10-828/2017-Sh

Pardubice 26. června 2017

Počet listů: 1

Přílohy: 1SV

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: mjr. Ing. Kateřina Shejbalová, 950570154, fax 950570203,

katerina.shejbalova @pak.izscr.cz

Název stavby: Stavební úpravy a modernizace sálu zastupitelstva Pardubického kraje

Místo stavby: Komenského náměstí 125, Pardubice

Stavebník - investor: Pardubický kraj

Předložený druh dokumentace: pro stavební povolení

Jméno a příjmení zpracovatele PBŘ (dokumentace), číslo ČKAIT, PBŘ ze dne (verze):

Ing. Jiří Jiráček, č. autorizace – 0700242, 04/2017, revize 06/2017

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 26.4.2017 a doplněnou dne 26.6.2017 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením §31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.

Podmínky:

1. Zařízení, která musí zůstat funkční při požáru (např. prvky ovládané EPS, nouzové osvětlení) musí mít kabelové trasy s funkční integritou v souladu s požadavky č. 4.2.3 ČSN 73 0848.
2. Budou dodrženy podmínky připojení elektrické požární signalizace (dále EPS) na pult centralizované ochrany (dále PCO) u HZS Pardubického kraje.
3. Před zahájením užívání stavby budou provedeny zkoušky přenosu signálu EPS na PCO HZS Pardubického kraje.
4. K provedení funkčních a koordinačních zkoušek zařízení požární ochrany bude přizván HZS Pardubického kraje.

Odůvodnění

Mimo uvedené podmínky posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

HZS Pardubického kraje
Územní odbor Pardubice
Teplého 1526
530 02 Pardubice ①

mjr. Ing. Kateřina Shejbalová
vrchní komisař
vedoucí pracoviště prevence,
ochrany obyvatelstva a krizového řízení