



LEGENDA :

- ⊙ SZ1, SZ2 Hlavní zamkní svorka trafostanice
● Vodivé spojení
— Zemní pásovina FeZn 30x4 mm

- 1 Vstupní dveře do trafokomory, 1200/2000mm
 2 Vstupní dveře k VN rozvaděči, 1800/2100mm
 3 Vstupní dveře do NN rozvodny, 1200/2000mm
 4 Transformátor
 5 VN rozvaděč R22
 6 NN rozvaděč RH
 7 Větrací otvor, odsávání h=400mm
 8 Vodící "U-profil", pod trafo
 9 Elektroměrový rozvaděč

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKT.	SCHVÁLIL	<div>Callipso Pardubice s.r.o. Generála Svobody 56 533 51 Pardubice www.c-elektro.cz info@c-elektro.cz</div>	
SRBA TOMAŠ	KARANSKÝ IVO	CINKÁN TOMAŠ		
				
INVESTOR	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice		ČÍSLO ZAKÁZKY	17-35
AKCE	DSS Slatiňany - Centrální kuchyně, prádelna a technické zázemí Klášteřní 795, 538 21 Slatiňany		STUPEŇ	DPS
PROF.	D.1.4.g - Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany proti blesku		DATUM	12/2017
NÁZEV	VNITŘNÍ POSPOJOVÁNÍ A OSVĚTLENÍ TS		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKR. D.1.4.g.105