

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY**Způsob výpočtu:**

-

Identifikační číslo průkazu:

050-2014

Identifikační údaje o zpracovateli průkazu - energetickém specialistovi:

název zpracovatele:	Ing. Vladislav Schmidt
ulice zpracovatele:	Malecká 221
město zpracovatele:	537 05 Chrudim
jméno oprávněné osoby:	Ing. Vladislav Schmidt
číslo oprávnění:	0105
kontakt - telefon:	736 267 578
kontakt - email:	schmidt.vl@tiscali.cz

Název budovy:

Objekt Učebny, Dostavba, Dílny

Údaje o provozovateli nebo budoucím provozovateli budovy:

Provozovatel nebo budoucí provozovatel:	Střední průmyslová škola chemická Pardubice
Adresa:	Poděbradská 94 530 09 Pardubice
IČ:	48161179
Tel./e-mail	Mgr. Dita Sankotová 464 629 669 / sankotova@spsch.cz

Účel budovy:

Budova pro vzdělávání

GPS souřadnice budovy:

50°3'9.972"
15°45'58.591"

Kód obce (kde je nebo bude hodnocený objekt):

555134

Datum uvedení budovy do provozu (nebo předpoklad uvedení budovy do provozu):

Na přelomu 60. a 70. let 20. století

Povinné vystavení grafického znázornění průkazu energetické náročnosti budovy na veřejně přístupném místě:

ANO

Klimatická oblast v místě budovy dle ČSN 73 0540-3:

1

Nadmořská výška v místě budovy:

h	223	m.n.m.
---	-----	--------

Vnější návrhová zimní extrémní teplota dle ČSN 73 0540-3:

θ_e	-13	°C
------------	-----	----

Vnitřní převažující návrhová teplota v budově:

θ_{im}	20	°C
---------------	----	----

Třída stínění budovy (pro výpočet infiltrace):

mírné stínění: budovy v krajině se stromy nebo obklopené jinými budovami, předměstská zástavba

Počet zadaných zón v hodnoceném objektu:

3

Typ referenčního požadavku na zóny - z hlediska posouzení splnění požadavků v potokolu

zóna	typ referenčního požadavku
Z1 - Objekt 2 - Učebny	dokončená budova a její změna
Z2 - Objekt 3 - Dostavba	dokončená budova a její změna
Z3 - Objekt 4 - Dílny	dokončená budova a její změna

Typ referenčního požadavku na zóny - z hlediska stanovení hranic energetických tříd v grafickém vyjádření průkazu

zóna	typ referenčního požadavku
Z1 - Objekt 2 - Učebny	nová budova
Z2 - Objekt 3 - Dostavba	nová budova
Z3 - Objekt 4 - Dílny	nová budova

Způsob stanovení energetických ztrát distribucí:

vytápění	paušálně
chlazení	paušálně
příprava a distribuce TV	paušálně

Stručný popis budovy:

Původní stav: objekt 2 (učebny) - neprůsvitný obvodový plášť je vyzděn z cihel CDK na tl. 330 mm. Část oken je rozdělena horizontální dělicí konstrukcí v podobě římsy. Obdobně fasáda v prostoru schodiště je plastická díky vertikálnímu členění pomocí pilastrů vybudovaných vždy na celou výšku schodiště a oddělujících vertikálně jednotlivé sekce otvorových výplní. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké doplněné keramickými obklady v sociálních zařízeních. Střecha je plochá jednoplášťová ve složení od spodního líce vnitřní omítky tl. 15 mm, panelová stropní konstrukce tl. 250 mm, suchý písek ve spádu tl. 25 mm až 120 mm, plynosilikát tl. 200 mm a krytina s asfaltových pásů. Podlahy přilehlé k zemině jsou betonové na hydroizolaci ve složení od spodního líce hydroizolace, tepelná izolace Jihotex tl. 30 mm, lepenka, betonová mazanina s pletivem tl. 50 mm, cementový potěr tl. 12 mm a keramická dlažba nebo PVC. Jako otvorové výplně jsou použita dřevěná zdvojená okna, okna plastová s izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla výplní $U_w = 1,8 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$, okna plastová s izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla výplní $U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ a okna kovová s jedním sklem.

Objekt 3 (dostavba) - neprůsvitný obvodový plášť je vyzděn z cihel CDK na tl. 330 mm. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké doplněné keramickými obklady v sociálních zařízeních. Střecha je plochá jednoplášťová nad 1. 2. i 3. NP ve složení od spodního líce vnitřní omítky tl. 15 mm, panelová stropní konstrukce tl. 250 mm, minerální plst tl. 120 mm, uzavřená vzduchová mezera tl. 70 mm až 190 mm, železobetonové panely tl. 140 mm a živičná krytina. Podlahy přilehlé k zemině jsou betonové na hydroizolaci ve složení od spodního líce hydroizolace, tepelná izolace polystyren tl. 20 mm, lepenka, betonová mazanina s pletivem tl. 50 mm, cementový potěr a keramická dlažba nebo PVC. Jako otvorové výplně jsou použita dřevěná zdvojená okna, okna plastová s izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla výplní $U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ a dveře kovové prosklené.

Objekt 4 (dílňy) - neprůsvitný obvodový plášť je vyzděn z cihel CDK na tl. 330 mm. Většina oken je rozdělena horizontální dělicí konstrukcí v podobě římsy. Obdobně fasáda v prostoru schodiště je plastická díky vertikálnímu členění pomocí pilastrů vybudovaných vždy na celou výšku schodiště a oddělujících vertikálně jednotlivé sekce otvorových výplní. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké doplněné keramickými obklady v sociálních zařízeních. Střecha je plochá jednoplášťová ve složení od spodního líce vnitřní omítky tl. 15 mm, panelová stropní konstrukce tl. 235 mm, suchý písek ve spádu tl. 25 mm až 120 mm, plynosilikát tl. 200 mm a krytina s asfaltových pásů. Podlahy přilehlé k zemině jsou betonové na hydroizolaci ve složení od spodního líce hydroizolace, tepelná izolace Jihotex tl. 15 mm, lepenka, betonová mazanina s pletivem tl. 38 mm, cementový potěr tl. 10 mm a keramická dlažba nebo PVC. Jako otvorové výplně jsou použita dřevěná zdvojená okna, okna plastová s izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla výplní $U_w = 1,8 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$, okna plastová s izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla výplní $U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$, okna kovová s jedním sklem a kovová plná vrata.

Doplňující údaje k hodnocené budově:

Objekt 2 (učebny)

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště s výjimkou pilastrů ve schodištích a dělicích horizontálních konstrukcí mezi okny je provedeno kontaktním zateplovacím systémem na bázi pěnového polystyrénu tl. 160 mm ($\lambda \leq 0,033 \text{ W/(m.K)}$). Pilastry ve schodištích a dělicí horizontální konstrukce mezi okny jsou zatepleny ze strany interiéru kontaktním zateplovacím systémem na bázi pěnového polystyrénu tl. 80 mm ($\lambda \leq 0,039 \text{ W/(m.K)}$), ze strany exteriéru je použit pěnový polystyrén tl. 80 mm ($\lambda \leq 0,033 \text{ W/(m.K)}$).

Konstrukce stávající střechy je dodatečně zateplena tepelnou izolací z pěnového polystyrénu tl. 250 mm ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/(m.K)}$). Tepelná izolace je z vrchní strany opatřena hydroizolační vrstvou.

Nové otvorové výplně (nahrazující původní dřevěná okna, vybraná plastová okna s dvojsklem s $U_w = 1,8 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ (viz projektová dokumentace) a kovová okna) jsou se součinitelem prostupu tepla otvorovými výplněmi $U_w \leq 0,8 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$. Uvedená hodnota součinitele prostupu tepla výplní otvorů je včetně vlivu rámu či nosných prvků tvořících tepelné mosty uvnitř výplně otvoru a nezahrnuje 15 % přírážku na nízkou tepelnou setrvačnost. Rámy těchto výplní otvorů musí mít součinitel prostupu tepla $U_f \leq 1,3 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$, v případě kovových rámu $U_f \leq 1,8 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$, jedná se o doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla $U_{rec,20}$ pro převažující návrhovou vnitřní teplotu 20 °C. Rámy otvorových výplní pro převažující návrhovou vnitřní teplotu 15 °C musí splnit doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla $U_{rec,15} = 1,9 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ pro nekovové rámy a $U_{rec,15} = 2,6 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ pro kovové rámy. Otevíratelné části otvorových výplní jsou osazeny silikonovým těsněním. Původní plastová okna s dvojsklem s $U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ jsou ponechána beze změny.

Objekt 3 (dostavba)

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště je provedeno kontaktním zateplovacím systémem na bázi pěnového polystyrénu tl. 160 mm ($\lambda \leq 0,033 \text{ W/(m.K)}$).

Konstrukce stávající střechy nad 3. NP je dodatečně zateplena tepelnou izolací z pěnového polystyrénu tl. 250 mm ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/(m.K)}$). Tepelná izolace je z vrchní strany opatřena hydroizolační vrstvou. Konstrukce stávajících střech nad 1. a 2. NP je dodatečně zateplena tepelnou izolací z pěnového polystyrénu tl. 200 mm ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/(m.K)}$). Z požárně bezpečnostních důvodů je na desky polystyrénu položena vrstva tepelné izolace z minerální plsti tl. 60 mm ($\lambda_D \leq 0,038 \text{ W/(m.K)}$). Tepelná izolace je z vrchní strany opatřena hydroizolační vrstvou.

Nové otvorové výplně (nahrazující původní dřevěná okna) jsou se součinitelem prostupu tepla otvorovými výplněmi $U_w \leq 0,8 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$. Nové otvorové výplně (nahrazující původní dveře včetně nadsvětlíků a případně bočních světlíků) jsou se součinitelem prostupu tepla otvorovými výplněmi $U_w \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$. Uvedená hodnota součinitele prostupu tepla výplní otvorů je včetně vlivu ráků či nosných prvků tvořících tepelné mosty uvnitř výplně otvoru a nezahrnuje 15 % přírůžku na nízkou tepelnou setrvačnost. Rámy těchto výplní otvorů musí mít součinitel prostupu tepla $U_f \leq 1,3 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$, v případě kovových ráků $U_f \leq 1,8 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$, jedná se o doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla $U_{rec,20}$ pro převažující návrhovou vnitřní teplotu 20 °C. Rámy otvorových výplní pro převažující návrhovou vnitřní teplotu 15 °C musí splnit doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla $U_{rec,15} = 1,9 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ pro nekovové ráky a $U_{rec,15} = 2,6 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ pro kovové ráky. Otevíratelné části otvorových výplní jsou osazeny silikonovým těsněním. Původní plastová okna s izolačním dvojsklem jsou ponechána beze změny.

Objekt 4 (dílny)

Zateplení neprůsvitného obvodového pláště s výjimkou pilastrů ve schodištích a dělicích horizontálních konstrukcí mezi okny je provedeno kontaktním zateplovacím systémem na bázi pěnového polystyrénu tl. 160 mm ($\lambda \leq 0,033 \text{ W/(m.K)}$). Pilastry ve schodištích a dělicí horizontální konstrukce mezi okny jsou zateplený ze strany interiéru kontaktním zateplovacím systémem na bázi pěnového polystyrénu tl. 80 mm ($\lambda \leq 0,039 \text{ W/(m.K)}$), ze strany exteriéru je použit pěnový polystyrén tl. 80 mm ($\lambda \leq 0,033 \text{ W/(m.K)}$).

Konstrukce stávající střechy je dodatečně zateplena tepelnou izolací z pěnového polystyrénu tl. 250 mm ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/(m.K)}$). Tepelná izolace je z vrchní strany opatřena hydroizolační vrstvou.

Nové otvorové výplně (nahrazující původní dřevěná okna, vybraná plastová okna s dvojsklem s $U_w = 1,8 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ (viz projektová dokumentace) a kovová okna) jsou se součinitelem prostupu tepla otvorovými výplněmi $U_w \leq 0,8 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$. Nové otvorové výplně (nahrazující původní kovová vrata) jsou se součinitelem prostupu tepla otvorovými výplněmi $U_w \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$. Uvedená hodnota součinitele prostupu tepla výplní otvorů je včetně vlivu ráků či nosných prvků tvořících tepelné mosty uvnitř výplně otvoru a nezahrnuje 15 % přírůžku na nízkou tepelnou setrvačnost. Rámy těchto výplní otvorů musí mít součinitel prostupu tepla $U_f \leq 1,3 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$, v případě kovových ráků $U_f \leq 1,8 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$, jedná se o doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla $U_{rec,20}$ pro převažující návrhovou vnitřní teplotu 20 °C. Rámy otvorových výplní pro převažující návrhovou vnitřní teplotu 15 °C musí splnit doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla $U_{rec,15} = 1,9 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ pro nekovové ráky a $U_{rec,15} = 2,6 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ pro kovové ráky. Otevíratelné části otvorových výplní jsou osazeny silikonovým těsněním. Původní plastová okna s dvojsklem s $U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ jsou ponechána beze změny.

Seznam podkladů použitých pro hodnocení budovy:

Zpracovatel PENB měl k dispozici novou základní stavebně technickou dokumentaci budov (půdorysy, řezy, pohledy).

Název zóny 1

Objekt 2 - Učebny

Stručný popis zóny 1

Třípodlažní objekt obdélníkového půdorysu. Dispozičně se jedná o dvojtrakt s chodbou na kraji. V 1. NP se nachází kanceláře, sborovna, zasedací místnost, učebny, sociální zařízení a služební byt. V patrech jsou učebny a sociální zařízení. Jednotlivá podlaží jsou komunikačně propojena dvěma schodišti.

Typ referenčního požadavku na zónu 1

změna dokončené budovy

Profil užívání přiřazený k zóně 1

předdefinovaný profil	ANO
název profilu	Budovy pro vzdělávání - učebny, kabinety

teplotní parametry			
požadovaná teplota pro režim vytápění v provozní době	$\theta_{\text{int,H,set,I}}$	20	°C
požadovaná teplota pro režim vytápění mimo provozní dobu	$\theta_{\text{int,H,set,II}}$	16	°C
požadovaná teplota pro režim chlazení v provozní době	$\theta_{\text{int,C,set,I}}$	21	°C
požadovaná teplota pro režim chlazení mimo provozní dobu	$\theta_{\text{int,C,set,II}}$	30	°C
provozní parametry			
podíl připadající čisté podlahové plochy A_c [m ²] na jednu osobu	f_{osoba}	10	m ² /os
činitel nepřítomnosti osob v provozní dobu	F_A	0,3	-
začátek provozu zóny	od	7	h
konec provozu zóny	do	18	h
počet provozních dní v roce	-	251	dnů
parametry větrání			
minimální požadovaný objem čerstvého vzduchu v provozní době	$V_{\text{nd,osoba I}}$	30	m ³ /os
minimální požadovaný objem čerstvého vzduchu v provozní době - vztaheno k A_c [m ²]	$V_{\text{nd,plocha I}}$	-	m ³ /m ²
minimální požadovaný objem čerstvého vzduchu v provozní době - vztaheno k V_c [m ³]	$V_{\text{nd,násobnost I}}$	-	1/h
minimální požadovaný objem čerstvého vzduchu mimo provozní dobu	$V_{\text{nd,osoba II}}$	-	m ³ /os
minimální požadovaný objem čerstvého vzduchu mimo provozní dobu - vztaheno k A_c [m ²]	$V_{\text{nd,plocha II}}$	-	m ³ /m ²
minimální požadovaný objem čerstvého vzduchu mimo provozní dobu - vztaheno k V_c [m ³]	$V_{\text{nd,násobnost II}}$	0,1	1/h

tepelné zisky a umělé osvětlení			
vnitřní tepelné zisky od osob	$\phi_{\text{int, Oc}}$	70	W/os
časový podíl přítomnosti osob	F_{Oc}	0,25	-
vnitřní tepelné zisky od zařizovacích předmětů	$\phi_{\text{int, A}}$	7	W/m ²
časový podíl provozu zařizovacích předmětů	F_{A}	0,25	-
požadavek na udržovanou osvětlenost	E_{m}	500	lx

Podlahové plochy zóny 1

podlahová plocha z vnějších rozměrů	A_{f}	2970,00	m ²
podíl čisté podlahové plochy z podlahové plochy z vnějších rozměrů ($A_{\text{c}}/A_{\text{f}}$)	-	93,43	%
čistá podlahová plocha	A_{c}	2774,871	m ²

Objemy zóny 1

obestavěný objem z vnějších rozměrů	V_{f}	11868,00	m ³
podíl vzduchu z celkového obestavěného objemu zóny ($V_{\text{c}}/V_{\text{f}}$)	-	87,59	%
objem vzduchu v zóně	V_{c}	10395,1812	m ³

Tepelná kapacita zóny 1

tepelná kapacita	těžká		
vnitřní tepelná kapacita zóny (vztaženo k A_{f})	C_{m}	260	kJ/m ² K
účinná plocha akumulční hmoty zóny (vztaženo k A_{f})	A_{m}	3	m ² /m ²

Další základní charakteristiky zóny 1

vytápěná	ANO
strojně chlazená	NE
řízeně větraná	NE
zajišťuje VZT	-

Vytápění zóny 1 nevzduchotechnickým systémem

způsob stanovení účinnosti emise tepla	dle ČSN EN 15 316-2-1		
účinnost sdílení (emise) tepla v zóně otopnou soustavou	$\eta_{\text{H, em}}$	87,00	%
účinnost systému distribuce tepla na vytápění od tepelného zdroje ke koncovým prvkům sdílení tepla v této zóně otopnou soustavou	$\eta_{\text{H, dis+st}}$	86,00	%

Vytápění zóny 1 vzduchotechnickým systémem

způsob stanovení účinnosti emise tepla	-		
účinnost sdílení (emise) tepla v zóně vzduchotechnikou	$\eta_{\text{VH, em}}$	-	%

účinnost systému distribuce tepla na vytápění od tepelného zdroje ke koncovým prvkům sdílení tepla v této zóně vzduchotechnikou	$\eta_{VH,dis+st}$	-	%
---	--------------------	---	---

Zahrnutí zisků do výpočtu potřeby tepla na vytápění zóny 1

solární	ANO		
z umělého osvětlení	ANO		
ze zařizovacích předmětů			
v provozní době	ANO		
činitel paušální hodnoty tepelných zisků v provozních hodinách	$F_{int,A,I}$	1,00	-
mimo provozní dobu	ANO		
činitel paušální hodnoty tepelných zisků mimo provozní dobu	$F_{int,A,II}$	1,00	-
z osob	ANO		

Pomocné spotřebiče systému vytápění umístěné v zóně 1

zadané pomocné spotřebiče v zóně	NE
----------------------------------	----

Zahrnutí zisků do výpočtu potřeby chladu na chlazení zóny 1

solární	NE		
z umělého osvětlení	NE		
ze zařizovacích předmětů			
v provozní době	ANO		
činitel paušální hodnoty tepelných zisků v provozních hodinách	$F_{int,A,I}$	1,00	-
mimo provozní dobu	NE		
činitel paušální hodnoty tepelných zisků mimo provozní dobu	$F_{int,A,II}$	1,00	-
z osob	NE		

Pomocné spotřebiče systému chlazení umístěné v zóně 1

zadané pomocné spotřebiče v zóně	NE
----------------------------------	----

Hodnota násobnosti výměny vzduchu v zóně 1 při n50

násobnost výměny vzduchu v zóně při tlakovém rozdílu 50 Pa mezi interiérem a exteriérem	n_{50}	2,00	1/h
---	----------	------	-----

Údaje pro výpočet nežádoucí výměny vzduchu infiltrací pro větrání v zóně 1

dispozice zóny	-		
činitel infiltrace pro zónu	e	-	-
činitel větrné expozice	f	15,00	-

Název zóny 2

Objekt 3 - Dostavba

Stručný popis zóny 2

Třípodlažní objekt půdorysu složeného ze dvou obdélníků. V 1. NP se nachází vstupní prostory, vrátnice, centrální šatny, sklad a zázemí vrátnice. Ve 2. NP jsou kanceláře a zasedací místnost a ve 3. NP učebny a kabinety. Jednotlivá podlaží jsou komunikačně propojena dvěma schodišti.

Typ referenčního požadavku na zónu 2

změna dokončené budovy

Profil užívání přiřazený k zóně 2

předdefinovaný profil	ANO
název profilu	Administrativní budovy - kancelářské prostory (oddělené kanceláře)

teplotní parametry			
požadovaná teplota pro režim vytápění v provozní době	$\theta_{\text{int,H,set,I}}$	20	°C
požadovaná teplota pro režim vytápění mimo provozní dobu	$\theta_{\text{int,H,set,II}}$	16	°C
požadovaná teplota pro režim chlazení v provozní době	$\theta_{\text{int,C,set,I}}$	21	°C
požadovaná teplota pro režim chlazení mimo provozní dobu	$\theta_{\text{int,C,set,II}}$	30	°C
provozní parametry			
podíl připadající čisté podlahové plochy A_c [m ²] na jednu osobu	f_{osoba}	14	m ² /os
činitel nepřítomnosti osob v provozní dobu	F_A	0	-
začátek provozu zóny	od	7	h
konec provozu zóny	do	18	h
počet provozních dní v roce	-	251	dnů
parametry větrání			
minimální požadovaný objem čerstvého vzduchu v provozní době	$V_{\text{nd,osoba I}}$	35	m ³ /os
minimální požadovaný objem čerstvého vzduchu v provozní době - vztaženo k A_c [m ²]	$V_{\text{nd,plocha I}}$	-	m ³ /m ²
minimální požadovaný objem čerstvého vzduchu v provozní době - vztaženo k V_c [m ³]	$V_{\text{nd,násobnost I}}$	-	1/h
minimální požadovaný objem čerstvého vzduchu mimo provozní dobu	$V_{\text{nd,osoba II}}$	-	m ³ /os
minimální požadovaný objem čerstvého vzduchu mimo provozní dobu - vztaženo k A_c [m ²]	$V_{\text{nd,plocha II}}$	-	m ³ /m ²
minimální požadovaný objem čerstvého vzduchu mimo provozní dobu - vztaženo k V_c [m ³]	$V_{\text{nd,násobnost II}}$	0,1	1/h

tepelné zisky a umělé osvětlení			
vnitřní tepelné zisky od osob	$\phi_{\text{int,Oc}}$	70	W/os
časový podíl přítomnosti osob	F_{OC}	0,25	-
vnitřní tepelné zisky od zařizovacích předmětů	$\phi_{\text{int,A}}$	10	W/m ²
časový podíl provozu zařizovacích předmětů	F_{A}	0,25	-
požadavek na udržovanou osvětlenost	E_{m}	500	lx

Podlahové plochy zóny 2

podlahová plocha z vnějších rozměrů	A_{f}	821,00	m ²
podíl čisté podlahové plochy z podlahových ploch z vnějších rozměrů ($A_{\text{c}}/A_{\text{f}}$)	-	93,30	%
čistá podlahová plocha	A_{c}	765,993	m ²

Objemy zóny 2

obestavěný objem z vnějších rozměrů	V_{f}	5194,00	m ³
podíl vzduchu z celkového obestavěného objemu zóny ($V_{\text{c}}/V_{\text{f}}$)	-	85,15	%
objem vzduchu v zóně	V_{c}	4422,691	m ³

Tepelná kapacita zóny 2

tepelná kapacita	těžká		
vnitřní tepelná kapacita zóny (vztaženo k A_{f})	C_{m}	260	kJ/m ² K
účinná plocha akumulční hmoty zóny (vztaženo k A_{f})	A_{m}	3	m ² /m ²

Další základní charakteristiky zóny 2

vytápěná	ANO
strojně chlazená	NE
řízeně větraná	NE
zajišťuje VZT	-

Vytápění zóny 2 nevzduchotechnickým systémem

způsob stanovení účinnosti emise tepla	dle ČSN EN 15 316-2-1		
účinnost sdílení (emise) tepla v zóně otopnou soustavou	$\eta_{\text{H,em}}$	87,00	%
účinnost systému distribuce tepla na vytápění od tepelného zdroje ke koncovým prvkům sdílení tepla v této zóně otopnou soustavou	$\eta_{\text{H,dis+st}}$	88,00	%

Vytápění zóny 2 vzduchotechnickým systémem

způsob stanovení účinnosti emise tepla	-		
účinnost sdílení (emise) tepla v zóně vzduchotechnikou	$\eta_{\text{VH,em}}$	-	%

účinnost systému distribuce tepla na vytápění od tepelného zdroje ke koncovým prvkům sdílení tepla v této zóně vzduchotechnikou	$\eta_{VH,dis+st}$	-	%
---	--------------------	---	---

Zahrnutí zisků do výpočtu potřeby tepla na vytápění zóny 2

solární	ANO		
z umělého osvětlení	ANO		
ze zařizovacích předmětů			
v provozní době	ANO		
činitel paušální hodnoty tepelných zisků v provozních hodinách	$F_{int,A,I}$	1,00	-
mimo provozní dobu	ANO		
činitel paušální hodnoty tepelných zisků mimo provozní dobu	$F_{int,A,II}$	1,00	-
z osob	ANO		

Pomocné spotřebiče systému vytápění umístěné v zóně 2

zadané pomocné spotřebiče v zóně	NE
----------------------------------	----

Zahrnutí zisků do výpočtu potřeby chladu na chlazení zóny 2

solární	NE		
z umělého osvětlení	NE		
ze zařizovacích předmětů			
v provozní době	ANO		
činitel paušální hodnoty tepelných zisků v provozních hodinách	$F_{int,A,I}$	1,00	-
mimo provozní dobu	NE		
činitel paušální hodnoty tepelných zisků mimo provozní dobu	$F_{int,A,II}$	1,00	-
z osob	NE		

Pomocné spotřebiče systému chlazení umístěné v zóně 2

zadané pomocné spotřebiče v zóně	NE
----------------------------------	----

Hodnota násobnosti výměny vzduchu v zóně 2 při n50

násobnost výměny vzduchu v zóně při tlakovém rozdílu 50 Pa mezi interiérem a exteriérem	n_{50}	2,00	1/h
---	----------	------	-----

Údaje pro výpočet nežádoucí výměny vzduchu infiltrací pro větrání v zóně 2

dispozice zóny	-		
činitel infiltrace pro zónu	e	-	-
činitel větrné expozice	f	15,00	-

Název zóny 3

Objekt 4 - Dílny

Stručný popis zóny 3

Třípodlažní objekt obdélníkového půdorysu. Dispozičně se jedná o trojtrakt s chodbou uprostřed. V 1. NP se nachází kanceláře, šatny, sociální zařízení a dílna resp. učebna. V patrech jsou vždy jedna kancelář, dílny (učebny) a sociální zařízení. Jednotlivá podlaží jsou komunikačně propojena schodištěm.

Typ referenčního požadavku na zónu 3

změna dokončené budovy

Profil užívání přiřazený k zóně 3

předdefinovaný profil	ANO
název profilu	Budovy pro vzdělávání - učebny, kabinety

teplotní parametry			
požadovaná teplota pro režim vytápění v provozní době	$\theta_{\text{int,H,set,I}}$	20	°C
požadovaná teplota pro režim vytápění mimo provozní dobu	$\theta_{\text{int,H,set,II}}$	16	°C
požadovaná teplota pro režim chlazení v provozní době	$\theta_{\text{int,C,set,I}}$	21	°C
požadovaná teplota pro režim chlazení mimo provozní dobu	$\theta_{\text{int,C,set,II}}$	30	°C
provozní parametry			
podíl připadající čisté podlahové plochy A_c [m ²] na jednu osobu	f_{osoba}	10	m ² /os
činitel nepřítomnosti osob v provozní dobu	F_A	0,3	-
začátek provozu zóny	od	7	h
konec provozu zóny	do	18	h
počet provozních dní v roce	-	251	dnů
parametry větrání			
minimální požadovaný objem čerstvého vzduchu v provozní době	$V_{\text{nd,osoba I}}$	30	m ³ /os
minimální požadovaný objem čerstvého vzduchu v provozní době - vztaženo k A_c [m ²]	$V_{\text{nd,plocha I}}$	-	m ³ /m ²
minimální požadovaný objem čerstvého vzduchu v provozní době - vztaženo k V_c [m ³]	$V_{\text{nd,násobnost I}}$	-	1/h
minimální požadovaný objem čerstvého vzduchu mimo provozní dobu	$V_{\text{nd,osoba II}}$	-	m ³ /os
minimální požadovaný objem čerstvého vzduchu mimo provozní dobu - vztaženo k A_c [m ²]	$V_{\text{nd,plocha II}}$	-	m ³ /m ²
minimální požadovaný objem čerstvého vzduchu mimo provozní dobu - vztaženo k V_c [m ³]	$V_{\text{nd,násobnost II}}$	0,1	1/h

tepelné zisky a umělé osvětlení			
vnitřní tepelné zisky od osob	$\phi_{\text{int, Oc}}$	70	W/os
časový podíl přítomnosti osob	F_{Oc}	0,25	-
vnitřní tepelné zisky od zařizovacích předmětů	$\phi_{\text{int, A}}$	7	W/m ²
časový podíl provozu zařizovacích předmětů	F_{A}	0,25	-
požadavek na udržovanou osvětlenost	E_{m}	500	lx

Podlahové plochy zóny 3

podlahová plocha z vnějších rozměrů	A_{f}	1821,00	m ²
podíl čisté podlahové plochy z podlahové plochy z vnějších rozměrů ($A_{\text{c}}/A_{\text{f}}$)	-	94,12	%
čistá podlahová plocha	A_{c}	1713,9252	m ²

Objemy zóny 3

obestavěný objem z vnějších rozměrů	V_{f}	7224,00	m ³
podíl vzduchu z celkového obestavěného objemu zóny ($V_{\text{c}}/V_{\text{f}}$)	-	88,24	%
objem vzduchu v zóně	V_{c}	6374,4576	m ³

Tepelná kapacita zóny 3

tepelná kapacita	těžká		
vnitřní tepelná kapacita zóny (vztaženo k A_{f})	C_{m}	260	kJ/m ² K
účinná plocha akumulční hmoty zóny (vztaženo k A_{f})	A_{m}	3	m ² /m ²

Další základní charakteristiky zóny 3

vytápěná	ANO
strojně chlazená	NE
řízeně větraná	NE
zajišťuje VZT	-

Vytápění zóny 3 nevzduchotechnickým systémem

způsob stanovení účinnosti emise tepla	dle ČSN EN 15 316-2-1		
účinnost sdílení (emise) tepla v zóně otopnou soustavou	$\eta_{\text{H, em}}$	87,00	%
účinnost systému distribuce tepla na vytápění od tepelného zdroje ke koncovým prvkům sdílení tepla v této zóně otopnou soustavou	$\eta_{\text{H, dis+st}}$	87,00	%

Vytápění zóny 3 vzduchotechnickým systémem

způsob stanovení účinnosti emise tepla	-		
účinnost sdílení (emise) tepla v zóně vzduchotechnikou	$\eta_{\text{VH, em}}$	-	%

účinnost systému distribuce tepla na vytápění od tepelného zdroje ke koncovým prvkům sdílení tepla v této zóně vzduchotechnikou	$\eta_{VH,dis+st}$	-	%
---	--------------------	---	---

Zahrnutí zisků do výpočtu potřeby tepla na vytápění zóny 3

solární	ANO		
z umělého osvětlení	ANO		
ze zařizovacích předmětů			
v provozní době	ANO		
činitel paušální hodnoty tepelných zisků v provozních hodinách	$F_{int,A,I}$	1,00	-
mimo provozní dobu	ANO		
činitel paušální hodnoty tepelných zisků mimo provozní dobu	$F_{int,A,II}$	1,00	-
z osob	ANO		

Pomocné spotřebiče systému vytápění umístěné v zóně 3

zadané pomocné spotřebiče v zóně	NE
----------------------------------	----

Zahrnutí zisků do výpočtu potřeby chladu na chlazení zóny 3

solární	NE		
z umělého osvětlení	NE		
ze zařizovacích předmětů			
v provozní době	ANO		
činitel paušální hodnoty tepelných zisků v provozních hodinách	$F_{int,A,I}$	1,00	-
mimo provozní dobu	NE		
činitel paušální hodnoty tepelných zisků mimo provozní dobu	$F_{int,A,II}$	1,00	-
z osob	NE		

Pomocné spotřebiče systému chlazení umístěné v zóně 3

zadané pomocné spotřebiče v zóně	NE
----------------------------------	----

Hodnota násobnosti výměny vzduchu v zóně 3 při n50

násobnost výměny vzduchu v zóně při tlakovém rozdílu 50 Pa mezi interiérem a exteriérem	n_{50}	2,00	1/h
---	----------	------	-----

Údaje pro výpočet nežádoucí výměny vzduchu infiltrací pro větrání v zóně 3

dispozice zóny	-		
činitel infiltrace pro zónu	e	-	-
činitel větrné expozice	f	15,00	-

VNĚJŠÍ OBALOVÉ KONSTRUKCE**VÝPLNĚ**

VYP	6	Okno plastové s iz. dvojsklem na výměnu (SV)	
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z1			
typ výplně	Výplň		
součinitel prostupu tepla celé výplně včetně rámu	U	0,80	W/m²K
součinitel prostupu tepla zasklení	U _{gl}	0,60	W/m²K
činitel propustnosti slunečního záření zasklením	g _{gl,kolmá}	0,50	-
emisivita povrchu zasklení	ε _{gl}	0,05	-
podíl neprůsvitných částí výplně k celkové ploše výplně	f _F	0,30	-
typ požadavku na konstrukci	výplň otovru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí kromě dveří		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{N,20}	1,50	W/m²K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{rec,20}	1,20	W/m²K
poznámka: -			

VYP	7	Okno plastové s iz. dvojsklem na výměnu (JZ)	
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z1			
typ výplně	Výplň		
součinitel prostupu tepla celé výplně včetně rámu	U	0,80	W/m²K
součinitel prostupu tepla zasklení	U _{gl}	0,60	W/m²K
činitel propustnosti slunečního záření zasklením	g _{gl, kolmá}	0,50	-
emisivita povrchu zasklení	ε _{gl}	0,05	-
podíl neprůsvitných částí výplně k celkové ploše výplně	f _F	0,30	-
typ požadavku na konstrukci	výplň otovru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí kromě dveří		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{N,20}	1,50	W/m²K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{rec,20}	1,20	W/m²K
poznámka: -			

VYP	8	Okno plastové s iz. dvojsklem ponechané (SV)
Příslušnost konstrukce k zónám <input checked="" type="checkbox"/> Z1		

typ výplně	Výplň		
součinitel prostupu tepla celé výplně včetně rámu	U	1,20	W/m ² K
součinitel prostupu tepla zasklení	U _{gl}	1,10	W/m ² K
činitel propustnosti slunečního záření zasklením	g _{gl,kolmá}	0,75	-
emisivita povrchu zasklení	ε _{gl}	0,89	-
podíl neprůsvitných částí výplně k celkové ploše výplně	f _F	0,20	-
typ požadavku na konstrukci	výplň otovru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí kromě dveří		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{N,20}	1,50	W/m ² K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{rec,20}	1,20	W/m ² K
poznámka: -			

VYP	9	Okno plastové s iz. dvojsklem ponechané (JZ)	
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z1			
typ výplně	Výplň		
součinitel prostupu tepla celé výplně včetně rámu	U	1,20	W/m²K
součinitel prostupu tepla zasklení	U _{gl}	1,10	W/m²K
činitel propustnosti slunečního záření zasklením	g _{gl,kolmá}	0,75	-
emisivita povrchu zasklení	ε _{gl}	0,89	-
podíl neprůsvitných částí výplně k celkové ploše výplně	f _F	0,20	-
typ požadavku na konstrukci	výplň otovru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí kromě dveří		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{N,20}	1,50	W/m²K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{rec,20}	1,20	W/m²K
poznámka: -			

VYP	10	Okno dřevěné zdvojené (SV)	
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z1			
typ výplně	Výplň		
součinitel prostupu tepla celé výplně včetně rámu	U	0,80	W/m²K
součinitel prostupu tepla zasklení	U _{gl}	0,60	W/m²K
činitel propustnosti slunečního záření zasklením	g _{gl,kolmá}	0,50	-
emisivita povrchu zasklení	ε _{gl}	0,05	-

podíl neprůsvitných částí výplně k celkové ploše výplně	f_F	0,30	-
typ požadavku na konstrukci	výplň otovru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí kromě dveří		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	$U_{N,20}$	1,50	W/m ² K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	$U_{rec,20}$	1,20	W/m ² K
poznámka: -			

VYP	11	Okno dřevěné zdvojené (JZ)	
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z1 ☒ Z2			
typ výplně	Výplň		
součinitel prostupu tepla celé výplně včetně rámu	U	0,80	W/m²K
součinitel prostupu tepla zasklení	U _{gl}	0,60	W/m²K
činitel propustnosti slunečního záření zasklením	g _{gl,kolmá}	0,50	-
emisivita povrchu zasklení	ε _{gl}	0,05	-
podíl neprůsvitných částí výplně k celkové ploše výplně	f _F	0,30	-
typ požadavku na konstrukci	výplň otovru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí kromě dveří		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{N,20}	1,50	W/m²K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{rec,20}	1,20	W/m²K
poznámka: -			

VYP	12	Okno kovové s jedním sklem (JZ)	
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z1			
typ výplně	Výplň		
součinitel prostupu tepla celé výplně včetně rámu	U	0,80	W/m²K
součinitel prostupu tepla zasklení	U _{gl}	0,60	W/m²K
činitel propustnosti slunečního záření zasklením	g _{gl,kolmá}	0,50	-
emisivita povrchu zasklení	ε _{gl}	0,05	-
podíl neprůsvitných částí výplně k celkové ploše výplně	f _F	0,30	-
typ požadavku na konstrukci	výplň otovru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí kromě dveří		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{N,20}	1,50	W/m²K

doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	$U_{\text{rec},20}$	1,20	W/m ² K
poznámka: -			

VYP	18	Okno plastové s iz. dvojsklem ponechané (JV)	
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z2			
typ výplně	Výplň		
součinitel prostupu tepla celé výplně včetně rámu	U	1,20	W/m²K
součinitel prostupu tepla zasklení	U _{gl}	1,10	W/m²K
činitel propustnosti slunečního záření zasklením	g _{gl,kolmá}	0,75	-
emisivita povrchu zasklení	ε _{gl}	0,89	-
podíl neprůsvitných částí výplně k celkové ploše výplně	f _F	0,20	-
typ požadavku na konstrukci	výplň otovru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí kromě dveří		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{N,20}	1,50	W/m²K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{rec,20}	1,20	W/m²K
poznámka: -			

VYP	19	Okno plastové s iz. dvojsklem ponechané (SZ)	
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z2			
typ výplně	Výplň		
součinitel prostupu tepla celé výplně včetně rámu	U	1,20	W/m²K
součinitel prostupu tepla zasklení	U _{gl}	1,10	W/m²K
činitel propustnosti slunečního záření zasklením	g _{gl,kolmá}	0,75	-
emisivita povrchu zasklení	ε _{gl}	0,89	-
podíl neprůsvitných částí výplně k celkové ploše výplně	f _F	0,20	-
typ požadavku na konstrukci	výplň otovru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí kromě dveří		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{N,20}	1,50	W/m²K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{rec,20}	1,20	W/m²K
poznámka: -			

VYP	20	Okno dřevěné zdvojené (JV)	
-----	----	----------------------------	--

Příslušnost konstrukce k zónám <input checked="" type="checkbox"/> Z2			
typ výplně	Výplň		
součinitel prostupu tepla celé výplně včetně rámu	U	0,80	W/m ² K
součinitel prostupu tepla zasklení	U _{gl}	0,60	W/m ² K
činitel propustnosti slunečního záření zasklením	g _{gl,kolmá}	0,50	-
emisivita povrchu zasklení	ε _{gl}	0,05	-
podíl neprůsvitných částí výplně k celkové ploše výplně	f _F	0,30	-
typ požadavku na konstrukci	výplň otovru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí kromě dveří		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{N,20}	1,50	W/m ² K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{rec,20}	1,20	W/m ² K
poznámka: -			

VYP	21	Okno dřevěné zdvojené (SZ)	
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z2			
typ výplně	Výplň		
součinitel prostupu tepla celé výplně včetně rámu	U	0,80	W/m²K
součinitel prostupu tepla zasklení	U _{gl}	0,60	W/m²K
činitel propustnosti slunečního záření zasklením	g _{gl,kolmá}	0,50	-
emisivita povrchu zasklení	ε _{gl}	0,05	-
podíl neprůsvitných částí výplně k celkové ploše výplně	f _F	0,30	-
typ požadavku na konstrukci	výplň otovru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí kromě dveří		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{N,20}	1,50	W/m²K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{rec,20}	1,20	W/m²K
poznámka: -			

VYP	22	Vchodové dveře kovové prosklené (JV)	
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z2			
typ výplně	Výplň		
součinitel prostupu tepla celé výplně včetně rámu	U	1,20	W/m²K
součinitel prostupu tepla zasklení	U _{gl}	1,10	W/m²K
činitel propustnosti slunečního záření zasklením	g _{gl,kolmá}	0,67	-

emisivita povrchu zasklení	ϵ_{gl}	0,40	-
podíl neprůsvitných částí výplně k celkové ploše výplně	f_F	0,30	-
typ požadavku na konstrukci	výplň otovru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí kromě dveří		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	$U_{N,20}$	1,50	W/m ² K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	$U_{rec,20}$	1,20	W/m ² K
poznámka: -			

VYP	23	Vchodové dveře kovové prosklené (JZ)	
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z2			
typ výplně	Výplň		
součinitel prostupu tepla celé výplně včetně rámu	U	1,20	W/m²K
součinitel prostupu tepla zasklení	U _{gl}	1,10	W/m²K
činitel propustnosti slunečního záření zasklením	g _{gl,kolmá}	0,67	-
emisivita povrchu zasklení	ε _{gl}	0,40	-
podíl neprůsvitných částí výplně k celkové ploše výplně	f _F	0,30	-
typ požadavku na konstrukci	výplň otovru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí kromě dveří		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{N,20}	1,50	W/m²K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{rec,20}	1,20	W/m²K
poznámka: -			

VYP	24	Okno plastové s iz. dvojsklem na výměnu (JV)	
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z3			
typ výplně	Výplň		
součinitel prostupu tepla celé výplně včetně rámu	U	0,80	W/m²K
součinitel prostupu tepla zasklení	U _{gl}	0,60	W/m²K
činitel propustnosti slunečního záření zasklením	g _{gl,kolmá}	0,50	-
emisivita povrchu zasklení	ε _{gl}	0,05	-
podíl neprůsvitných částí výplně k celkové ploše výplně	f _F	0,30	-
typ požadavku na konstrukci	výplň otovru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí kromě dveří		

požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	$U_{N,20}$	1,50	W/m ² K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	$U_{rec,20}$	1,20	W/m ² K
poznámka: -			

VYP	25	Okno plastové s iz. dvojsklem na výměnu (SZ)	
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z3			
typ výplně	Výplň		
součinitel prostupu tepla celé výplně včetně rámu	U	0,80	W/m²K
součinitel prostupu tepla zasklení	U _{gl}	0,60	W/m²K
činitel propustnosti slunečního záření zasklením	g _{gl,kolmá}	0,50	-
emisivita povrchu zasklení	ε _{gl}	0,05	-
podíl neprůsvitných částí výplně k celkové ploše výplně	f _F	0,30	-
typ požadavku na konstrukci	výplň otovru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí kromě dveří		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{N,20}	1,50	W/m²K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{rec,20}	1,20	W/m²K
poznámka: -			

VYP	26	Okno plastové s iz. dvojsklem ponechané (JV)	
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z3			
typ výplně	Výplň		
součinitel prostupu tepla celé výplně včetně rámu	U	1,20	W/m²K
součinitel prostupu tepla zasklení	U _{gl}	1,10	W/m²K
činitel propustnosti slunečního záření zasklením	g _{gl, kolmá}	0,75	-
emisivita povrchu zasklení	ε _{gl}	0,89	-
podíl neprůsvitných částí výplně k celkové ploše výplně	f _F	0,20	-
typ požadavku na konstrukci	výplň otovru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí kromě dveří		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{N,20}	1,50	W/m²K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{rec,20}	1,20	W/m²K
poznámka: -			

VYP	27	Okno plastové s iz. dvojsklem ponechané (SZ)	
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z3			
typ výplně	Výplň		
součinitel prostupu tepla celé výplně včetně rámu	U	1,20	W/m²K
součinitel prostupu tepla zasklení	U _{gl}	1,10	W/m²K
činitel propustnosti slunečního záření zasklením	g _{gl,kolmá}	0,75	-
emisivita povrchu zasklení	ε _{gl}	0,89	-
podíl neprůsvitných částí výplně k celkové ploše výplně	f _F	0,20	-
typ požadavku na konstrukci	výplň otovru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí kromě dveří		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{N,20}	1,50	W/m²K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{rec,20}	1,20	W/m²K
poznámka: -			

VYP	28	Okno dřevěné zdvojené (JV)	
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z3			
typ výplně	Výplň		
součinitel prostupu tepla celé výplně včetně rámu	U	0,80	W/m²K
součinitel prostupu tepla zasklení	U _{gl}	0,60	W/m²K
činitel propustnosti slunečního záření zasklením	g _{gl,kolmá}	0,50	-
emisivita povrchu zasklení	ε _{gl}	0,05	-
podíl neprůsvitných částí výplně k celkové ploše výplně	f _F	0,30	-
typ požadavku na konstrukci	výplň otovru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí kromě dveří		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{N,20}	1,50	W/m²K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{rec,20}	1,20	W/m²K
poznámka: -			

VYP	29	Okno dřevěné zdvojené (SZ)	
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z3			
typ výplně	Výplň		
součinitel prostupu tepla celé výplně včetně rámu	U	0,80	W/m²K
součinitel prostupu tepla zasklení	U _{gl}	0,60	W/m²K

činitel propustnosti slunečního záření zasklením	$g_{gl,kolmá}$	0,50	-
emisivita povrchu zasklení	ϵ_{gl}	0,05	-
podíl neprůsvitných částí výplně k celkové ploše výplně	f_F	0,30	-
typ požadavku na konstrukci	výplň otovru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí kromě dveří		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	$U_{N,20}$	1,50	W/m ² K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	$U_{rec,20}$	1,20	W/m ² K
poznámka: -			

VYP	30	Okno kovové s jedním sklem (JV)	
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z3			
typ výplně	Výplň		
součinitel prostupu tepla celé výplně včetně rámu	U	0,80	W/m²K
součinitel prostupu tepla zasklení	U _{gl}	0,60	W/m²K
činitel propustnosti slunečního záření zasklením	g _{gl,kolmá}	0,50	-
emisivita povrchu zasklení	ε _{gl}	0,05	-
podíl neprůsvitných částí výplně k celkové ploše výplně	f _F	0,30	-
typ požadavku na konstrukci	výplň otovru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí kromě dveří		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{N,20}	1,50	W/m²K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{rec,20}	1,20	W/m²K
poznámka: -			

VYP	31	Vrata ocelová plná	
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z3			
typ výplně	Výplň		
součinitel prostupu tepla celé výplně včetně rámu	U	1,20	W/m²K
součinitel prostupu tepla zasklení	U _{gl}	0,00	W/m²K
činitel propustnosti slunečního záření zasklením	g _{gl,kolmá}	0,00	-
emisivita povrchu zasklení	ε _{gl}	0,00	-
podíl neprůsvitných částí výplně k celkové ploše výplně	f _F	1,00	-
typ požadavku na konstrukci	dveřní výplň otvoru z vytápěného prostředí do venkovního prostoru		

požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	$U_{N,20}$	1,70	W/m ² K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	$U_{rec,20}$	1,20	W/m ² K
poznámka: -			

VYP	37	Dveře kovové prosklené k nevytáp. prostoru	
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z3			
typ výplně	Výplň		
součinitel prostupu tepla celé výplně včetně rámu	U	5,65	W/m²K
součinitel prostupu tepla zasklení	U _{gl}	5,71	W/m²K
činitel propustnosti slunečního záření zasklením	g _{gl,kolmá}	0,85	-
emisivita povrchu zasklení	ε _{gl}	0,89	-
podíl neprůsvitných částí výplně k celkové ploše výplně	f _F	0,20	-
typ požadavku na konstrukci	výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{N,20}	3,50	W/m²K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{rec,20}	2,30	W/m²K
poznámka: -			

STĚNY

STN	1	CDK tl. 330 mm	
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z1 ☒ Z2 ☒ Z3			
konstrukce dvouplášťová	NE		
konstrukce ve styku se zeminou	NE		
součinitel prostupu tepla	U	0,18	W/m²K
typ požadavku na konstrukci	stěna vnější těžká		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{N,20}	0,30	W/m²K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{rec,20}	0,25	W/m²K
poznámka: -			

STN	2	ŽB konstrukce vodorovné ve schodištích
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z1 ☒ Z3		

konstrukce dvouplášťová	NE		
konstrukce ve styku se zeminou	NE		
součinitel prostupu tepla	U	0,18	W/m ² K
typ požadavku na konstrukci	stěna vnější těžká		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	$U_{N,20}$	0,30	W/m ² K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	$U_{rec,20}$	0,25	W/m ² K
poznámka: -			

STN	3	Pilastry ve schodištích	
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z1 ☒ Z3			
konstrukce dvouplášťová	NE		
konstrukce ve styku se zeminou	NE		
součinitel prostupu tepla	U	0,19	W/m²K
typ požadavku na konstrukci	stěna vnější těžká		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	$U_{N,20}$	0,30	W/m²K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	$U_{rec,20}$	0,25	W/m²K
poznámka: -			

STN	4	Dělicí konstrukce mezi okny (horizontální)	
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z1 ☒ Z3			
konstrukce dvouplášťová	NE		
konstrukce ve styku se zeminou	NE		
součinitel prostupu tepla	U	0,19	W/m²K
typ požadavku na konstrukci	stěna vnější těžká		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	$U_{N,20}$	0,30	W/m²K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	$U_{rec,20}$	0,25	W/m²K
poznámka: -			

STN(z)	15	CDK t 330 mm k nevytáp. prostoru
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z1 ☒ Z3		
konstrukce dvouplášťová		NE

konstrukce ve styku se zeminou	ANO (stěna nad stropem přilehlým k zemině)		
součinitel prostupu tepla	U	1,28	W/m ² K
typ požadavku na konstrukci	definuji vlastní požadavek		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	$U_{N,20}$	0,60	W/m ² K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	$U_{rec,20}$	0,40	W/m ² K
poznámka: -			

PODLAHY

PDL(z)	13	Podlaha přilehlá k zemině (dlažba)	
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z1			
konstrukce dvouplášťová	NE		
konstrukce ve styku se zeminou	ANO (podlaha na terénu)		
součinitel prostupu tepla	U	1,13	W/m²K
typ požadavku na konstrukci	podlaha vytápěného prostoru přilehlá k zemině		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{N,20}	0,45	W/m²K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{rec,20}	0,30	W/m²K
poznámka: -			

PDL(z)	14	Podlaha přilehlá k zemině (PVC)	
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z1			
konstrukce dvouplášťová	NE		
konstrukce ve styku se zeminou	ANO (podlaha na terénu)		
součinitel prostupu tepla	U	1,10	W/m²K
typ požadavku na konstrukci	podlaha vytápěného prostoru přilehlá k zemině		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{N,20}	0,45	W/m²K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{rec,20}	0,30	W/m²K
poznámka: -			

PDL(z)	33	Podlaha přilehlá k zemině (dlažba)
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z3		
konstrukce dvouplášťová	NE	

konstrukce ve styku se zeminou	ANO (podlaha na terénu)		
součinitel prostupu tepla	U	1,68	W/m ² K
typ požadavku na konstrukci	podlaha vytápěného prostoru přilehlá k zemině		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	$U_{N,20}$	0,45	W/m ² K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	$U_{rec,20}$	0,30	W/m ² K
poznámka: -			

PDL(z)	34	Podlaha přilehlá k zemině (PVC)	
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z3			
konstrukce dvouplášťová	NE		
konstrukce ve styku se zeminou	ANO (podlaha na terénu)		
součinitel prostupu tepla	U	1,64	W/m²K
typ požadavku na konstrukci	podlaha vytápěného prostoru přilehlá k zemině		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{N,20}	0,45	W/m²K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{rec,20}	0,30	W/m²K
poznámka: -			

PDL(z)	35	Podlaha přilehlá k zemině (dlažba)	
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z1 ☒ Z2			
konstrukce dvouplášťová	NE		
konstrukce ve styku se zeminou	ANO (podlaha na terénu)		
součinitel prostupu tepla	U	1,32	W/m²K
typ požadavku na konstrukci	podlaha vytápěného prostoru přilehlá k zemině		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	$U_{N,20}$	0,45	W/m²K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	$U_{rec,20}$	0,30	W/m²K
poznámka: -			

PDL(z)	36	Podlaha přilehlá k zemině (PVC)
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z1 ☒ Z2		
konstrukce dvouplášťová	NE	
konstrukce ve styku se zeminou	ANO (podlaha na terénu)	

součinitel prostupu tepla	U	1,31	W/m ² K
typ požadavku na konstrukci	podlaha vytápěného prostoru přilehlá k zemině		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{N,20}	0,45	W/m ² K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{rec,20}	0,30	W/m ² K
poznámka: -			

STROPY A STŘECHY

STR	5	Střešní konstrukce jednoplášťová (2)	
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z1			
konstrukce dvouplášťová	NE		
konstrukce ve styku se zeminou	NE		
součinitel prostupu tepla	U	0,12	W/m²K
typ požadavku na konstrukci	střecha plochá a šikmá se sklonem do 45°		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{N,20}	0,24	W/m²K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{rec,20}	0,16	W/m²K
poznámka: -			

STR	16	Střešní konstrukce nad 3. NP (3)	
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z2			
konstrukce dvouplášťová	NE		
konstrukce ve styku se zeminou	NE		
součinitel prostupu tepla	U	0,10	W/m²K
typ požadavku na konstrukci	střecha plochá a šikmá se sklonem do 45°		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{N,20}	0,24	W/m²K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{rec,20}	0,16	W/m²K
poznámka: -			

STR	17	Střešní konstrukce nad 1. a 2. NP (3)
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z2		
konstrukce dvouplášťová	NE	
konstrukce ve styku se zeminou	NE	

součinitel prostupu tepla	U	0,10	W/m ² K
typ požadavku na konstrukci	střeška plochá a šikmá se sklonem do 45°		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{N,20}	0,24	W/m ² K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{rec,20}	0,16	W/m ² K
poznámka: -			

STR	32	Střešní konstrukce jednoplášťová (4)	
Příslušnost konstrukce k zónám ☒ Z3			
konstrukce dvouplášťová	NE		
konstrukce ve styku se zeminou	NE		
součinitel prostupu tepla	U	0,12	W/m²K
typ požadavku na konstrukci	střeška plochá a šikmá se sklonem do 45°		
požadavek na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{N,20}	0,24	W/m²K
doporučení na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl	U _{rec,20}	0,16	W/m²K
poznámka: -			

PLOCHY**ZÓNA 1****KONSTRUKCE NA HRANICI OBÁLKY ZÓNY 1 VE STYKU S EXTERIÉREM**

označení		název	prostředí za	U [W/m ² K]	A [m ²]	orientace	sklon [°]	F _{sh,gl} [-]	F _{sh,o} [-]	U _N [W/m ² K]	U _{rec} [W/m ² K]
STN	1	CDK tl. 330 mm	ext	0,18	1 194,60	-	-	-	-	0,30	0,25
STN	2	ŽB konstrukce vodorovné ve schodištích	ext	0,18	17,80	-	-	-	-	0,30	0,25
STN	3	Pilastry ve schodištích	ext	0,19	16,70	-	-	-	-	0,30	0,25
STN	4	Dělicí konstrukce mezi okny (horizontální)	ext	0,19	38,30	-	-	-	-	0,30	0,25
STR	5	Střešní konstrukce jednoplášťová (2)	ext	0,12	1 059,60	-	-	-	-	0,24	0,16
VYP	6	Okno plastové s iz. dvojsklem na výměnu (SV)	ext	0,80	81,50	SV	90	1,00	1,00	1,50	1,20
VYP	7	Okno plastové s iz. dvojsklem na výměnu (JZ)	ext	0,80	229,60	JZ	90	1,00	1,00	1,50	1,20
VYP	8	Okno plastové s iz. dvojsklem ponechané (SV)	ext	1,20	33,60	SV	90	1,00	1,00	1,50	1,20
VYP	9	Okno plastové s iz. dvojsklem ponechané (JZ)	ext	1,20	291,60	JZ	90	1,00	1,00	1,50	1,20
VYP	10	Okno dřevěné zdvojené (SV)	ext	0,80	244,10	SV	90	1,00	1,00	1,50	1,20
VYP	11	Okno dřevěné zdvojené (JZ)	ext	0,80	39,20	JZ	90	1,00	1,00	1,50	1,20
VYP	12	Okno kovové s jedním sklem (JZ)	ext	0,80	14,10	JZ	90	1,00	1,00	1,50	1,20

KONSTRUKCE NA HRANICI OBÁLKY ZÓNY 1 PŘÍLEHLÉ K ZEMINĚ

označení		název	prostředí za	U [W/m ² K]	A [m ²]	orientace	sklon [°]	F _{sh,gl} [-]	F _{sh,o} [-]	U _N [W/m ² K]	U _{rec} [W/m ² K]
PDL	13	Podlaha přílehlá k zemině (dlažba)	zem	1,13	317,90	-	-	-	-	0,45	0,30

PDL	14	Podlaha přilehlá k zemině (PVC)	zem	1,10	741,70	-	-	-	-	0,45	0,30
STN	15	CDK t 330 mm k nevytáp. prostoru	zem	1,28	39,70	-	-	-	-	0,60	0,40

způsob výpočtu tepelných ztrát konstrukcí přilehlých k zemině	výpočet podle ČSN EN 13 370
---	-----------------------------

činitel tepelné vodivosti zeminy	λ_{gr}	2,00	W/mK
činitel vlivu spodní vody	G_w	1,00	-

Záložka podlaha na terénu zóny 1

konstrukce podlahy charakterizující podlahu na terénu	PDL(z)-14 Podlaha přilehlá k zemině (PVC)		
exponovaný obvod podlahy	P	185,40	m
plocha podlahy na terénu	$A_{f,gr}$	1 059,60	m ²
charakteristický rozměr podlahy	B'	11,43	m
průměrná tloušťka obvodové stěny	w	0,33	m
tepelný odpor podlahy charakterizující podlahu na terénu	R_f	0,74	m ² K/W
plocha podlahy na terénu při exponovaném obvodu do vzdálenosti 2m od vnějšího líce obvodu budovy	A_{2m}	370,80	m ²
návrhový součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace použité u svislé okrajové tepelné izolace	λ_u	0,04	W/mK
hloubka svislé okrajové tepelné izolace	D	0,30	m
tloušťka svislé okrajové tepelné izolace	d_n	0,10	m
návrhový součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace použité u vodorovné okrajové tepelné izolace	λ_u	0,00	W/mK
šířka vodorovné okrajové tepelné izolace	D	0,00	m
tloušťka vodorovné okrajové tepelné izolace	d_n	0,00	m

ZÓNA 2**KONSTRUKCE NA HRANICI OBÁLKY ZÓNY 2 VE STYKU S EXTERIÉREM**

označení		název	prostředí za	U [W/m ² K]	A [m ²]	orientace	sklon [°]	F _{sh,gl} [-]	F _{sh,o} [-]	U _N [W/m ² K]	U _{rec} [W/m ² K]
STN	1	CDK tl. 330 mm	ext	0,18	371,80	-	-	-	-	0,30	0,25
VYP	11	Okno dřevěné zdvojené (JZ)	ext	0,80	10,10	JZ	90	1,00	0,50	1,50	1,20
STR	16	Střešní konstrukce nad 3. NP (3)	ext	0,10	340,50	-	-	-	-	0,24	0,16

STR	17	Střešní konstrukce nad 1. a 2. NP (3)	ext	0,10	169,50	-	-	-	-	0,24	0,16
VYP	18	Okno plastové s iz. dvojsklem ponechané (JV)	ext	1,20	24,70	JV	90	1,00	0,80	1,50	1,20
VYP	19	Okno plastové s iz. dvojsklem ponechané (SZ)	ext	1,20	44,60	SZ	90	1,00	0,50	1,50	1,20
VYP	20	Okno dřevěné zdvojené (JV)	ext	0,80	63,00	JV	90	1,00	0,80	1,50	1,20
VYP	21	Okno dřevěné zdvojené (SZ)	ext	0,80	45,40	SZ	90	1,00	0,50	1,50	1,20
VYP	22	Vchodové dveře kovové prosklené (JV)	ext	1,20	6,20	JV	90	1,00	0,70	1,50	1,20
VYP	23	Vchodové dveře kovové prosklené (JZ)	ext	1,20	14,40	JZ	90	1,00	0,50	1,50	1,20

KONSTRUKCE NA HRANICI OBÁLKY ZÓNY 2 PŘÍLEHLÉ K ZEMINĚ

označení	název	prostředí za	U [W/m ² K]	A [m ²]	orientace	sklon [°]	F _{sh,gl} [-]	F _{sh,o} [-]	U _N [W/m ² K]	U _{rec} [W/m ² K]
PDL 35	Podlaha přilehlá k zemině (dlažba)	zem	1,32	442,00	-	-	-	-	0,45	0,30
PDL 36	Podlaha přilehlá k zemině (PVC)	zem	1,31	68,00	-	-	-	-	0,45	0,30

způsob výpočtu tepelných ztrát konstrukcí přilehlých k zemině

výpočet podle ČSN EN 13 370

činitel tepelné vodivosti zeminy

 λ_{gr}

2,00

W/mK

činitel vlivu spodní vody

 G_w

1,00

-

Záložka podlaha na terénu zóny 2

konstrukce podlahy charakterizující podlahu na terénu	PDL(z)-35 Podlaha přilehlá k zemině (dlažba)		
exponovaný obvod podlahy	P	31,80	m
plocha podlahy na terénu	A _{f,gr}	510,00	m ²
charakteristický rozměr podlahy	B'	32,08	m
průměrná tloušťka obvodové stěny	w	0,33	m
tepelný odpor podlahy charakterizující podlahu na terénu	R _f	0,59	m ² K/W

plocha podlahy na terénu při exponovaném obvodu do vzdálenosti 2m od vnějšího líce obvodu budovy	A_{2m}	63,60	m ²
návrhový součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace použité u svislé okrajové tepelné izolace	λ_u	0,04	W/mK
hloubka svislé okrajové tepelné izolace	D	0,30	m
tloušťka svislé okrajové tepelné izolace	d_n	0,10	m
návrhový součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace použité u vodorovné okrajové tepelné izolace	λ_u	0,00	W/mK
šířka vodorovné okrajové tepelné izolace	D	0,00	m
tloušťka vodorovné okrajové tepelné izolace	d_n	0,00	m

ZÓNA 3**KONSTRUKCE NA HRANICI OBÁLKY ZÓNY 3 VE STYKU S EXTERIÉREM**

označení	název	prostředí za	U [W/m ² K]	A [m ²]	orientace	sklon [°]	F _{sh,gl} [-]	F _{sh,o} [-]	U _N [W/m ² K]	U _{rec} [W/m ² K]
STN 1	CDK tl. 330 mm	ext	0,18	577,20	-	-	-	-	0,30	0,25
STN 2	ŽB konstrukce vodorovné ve schodištích	ext	0,18	7,40	-	-	-	-	0,30	0,25
STN 3	Pilastry ve schodištích	ext	0,19	4,20	-	-	-	-	0,30	0,25
STN 4	Dělicí konstrukce mezi okny (horizontální)	ext	0,19	19,70	-	-	-	-	0,30	0,25
VYP 24	Okno plastové s iz. dvojsklem na výměnu (JV)	ext	0,80	121,40	JV	90	1,00	1,00	1,50	1,20
VYP 25	Okno plastové s iz. dvojsklem na výměnu (SZ)	ext	0,80	142,90	SZ	90	1,00	1,00	1,50	1,20
VYP 26	Okno plastové s iz. dvojsklem ponechané (JV)	ext	1,20	63,40	JV	90	1,00	1,00	1,50	1,20
VYP 27	Okno plastové s iz. dvojsklem ponechané (SZ)	ext	1,20	72,90	SZ	90	1,00	1,00	1,50	1,20
VYP 28	Okno dřevěné zdvojené (JV)	ext	0,80	5,60	JV	90	1,00	1,00	1,50	1,20
VYP 29	Okno dřevěné zdvojené (SZ)	ext	0,80	16,80	SZ	90	1,00	1,00	1,50	1,20
VYP 30	Okno kovové s jedním sklem (JV)	ext	0,80	2,10	JV	90	1,00	1,00	1,50	1,20
VYP 31	Vrata ocelová plná	ext	1,20	4,50	SZ	90	1,00	1,00	1,70	1,20

STR	32	Střešní konstrukce jednoplášťová (4)	ext	0,12	645,00	-	-	-	-	0,24	0,16
VYP	37	Dveře kovové prosklené k nevytáp. prostoru	ext	5,65	2,70	S	90	0,00	0,00	3,50	2,30

KONSTRUKCE NA HRANICI OBÁLKY ZÓNY 3 PŘILEHLÉ K ZEMINĚ

označení	název	prostředí za	U [W/m ² K]	A [m ²]	orientace	sklon [°]	F _{sh,gl} [-]	F _{sh,o} [-]	U _N [W/m ² K]	U _{rec} [W/m ² K]
STN	15	CDK t 330 mm k nevytáp. prostoru	zem	1,28	7,30	-	-	-	0,60	0,40
PDL	33	Podlaha přilehlá k zemině (dlažba)	zem	1,68	152,10	-	-	-	0,45	0,30
PDL	34	Podlaha přilehlá k zemině (PVC)	zem	1,64	492,90	-	-	-	0,45	0,30

způsob výpočtu tepelných ztrát konstrukcí přilehlých k zemině

výpočet podle ČSN EN 13 370

činitel tepelné vodivosti zeminy

 λ_{gr}

2,00

W/mK

činitel vlivu spodní vody

 G_w

1,00

-

Záložka podlaha na terénu zóny 3

konstrukce podlahy charakterizující podlahu na terénu	PDL(z)-34 Podlaha přilehlá k zemině (PVC)		
exponovaný obvod podlahy	P	85,20	m
plocha podlahy na terénu	A _{f,gr}	645,00	m ²
charakteristický rozměr podlahy	B'	15,14	m
průměrná tloušťka obvodové stěny	w	0,33	m
tepelný odpor podlahy charakterizující podlahu na terénu	R _f	0,44	m ² K/W
plocha podlahy na terénu při exponovaném obvodu do vzdálenosti 2m od vnějšího líce obvodu budovy	A _{2m}	170,40	m ²
návrhový součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace použité u svislé okrajové tepelné izolace	λ_u	0,04	W/mK
hloubka svislé okrajové tepelné izolace	D	0,30	m
tloušťka svislé okrajové tepelné izolace	d _n	0,10	m
návrhový součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace použité u vodorovné okrajové tepelné izolace	λ_u	0,00	W/mK

šířka vodorovné okrajové tepelné izolace	D	0,00	m
tloušťka vodorovné okrajové tepelné izolace	d_n	0,00	m

TEPELNÉ VAZBY

stejná přírážka pro všechny zóny	ANO
----------------------------------	-----

paušální přírážka na tepelné vazby	ΔU_{em}	0,02	W/m ² K
------------------------------------	-----------------	------	--------------------

POTŘEBY TV**ZÓNA 1**

TV	1	Potřeba TV - objekt 2, 3, 4	
typ provozu		Škola [A]	
měrná jednotka		f	Osoba/žák
potřeba na měrnou jednotku		definuji vlastní hodnotu	
potřeba na měrnou jednotku za den		$V_{W,f,day}$	5,00 l/fden
počet měrných jednotek		m.j.	150,00 -
potřeba TV za den		$V_{W,day}$	750,00 l/fden
potřeba TV za den		$V_{W,day}$	0,750 m ³ /den
počet provozních dní		-	251 dnů
provozní interval během provozního dne		od	8 h
provozní interval během provozního dne		do	16 h
upravený provozní interval během provozního dne		od	- h
upravený provozní interval během provozního dne		do	- h
potřeba TV pro neprovozní den		-	0 %
počet neprovozních dnů		-	114 h
provozní interval během neprovozního dne		od	- h
provozní interval během neprovozního dne		do	- h
celková potřeba TV za rok		$V_{W,year}$	188,25 m ³ /rok
teplota vstupní vody pro přípravu TV		$\Theta_{W,sup}$	10,00 °C
teplota výstupní vody z přípravy TV		$\Theta_{W,out}$	55,00 °C
poznámka: Potřeba na mytí (umývadla) a úklid.			

TEPELNÉ ZDROJE

CZT	1	Výměníková stanice (CZT)		
umístění měření dodávaného tepla z CZT			měření mimo objekt	
umístění tepelného zdroje			Zóna 0	
počet typů paliv	-	1	-	
hnědé uhlí			100	%
instalována za místem měření (ve směru od zdroje tepla) předávací stanice			ANO	
tepelný výkon předávací stanice	P _H	2 600,00	kW	
definování sezónní účinnosti tepelného zdroje			TNI 73 0331	
sezónní účinnost tepelného zdroje	η _{H,gen}	99,00	%	
typ regulace tepelného zdroje			automatická	
činitel regulace tepelného zdroje	f _{H,gen,ctrl}	0,97	-	
zadané pomocné spotřebiče integrované v tomto tepelném zdroji			ANO	

TYP PODÍLŮ POKRYTÍ POTŘEBY TEPLA V ZÓNÁCH JEDNOTLIVÝMI TEPELNÝMI ZDROJI

dle poměrů pro krytí potřeby za celý rok (sezónní podíl)
--

TEPELNÉ ZDROJE PŘÍRAZENÉ K JEDNOTLIVÝM ZÓNÁM**Podíl dodávky tepla na krytí spotřeby tepla vytápění zón z navolených tepelných zdrojů [%]**

	Zdroj 1	kontrola
Zóna 1	100	100
Zóna 2	100	100
Zóna 3	100	100

SYSTÉMY OHŘEVU A PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY

TV _{sys}	1	Příprava TV		
způsobu přípravy teplé vody		průtočný		
počet distribučních větví teplé vody		1		
délka distribuční větve	L _{w,dis,1}	390,00	Wh/lden	
průměrná tepelná ztráta distribuční větve	Q _{w,dis,1}	173,30	Wh/lden	

poznámka:

Teplá užitková voda je v tepelné strojovně ohřívána centrálně. Zdrojem tepla pro ohřev TUV je deskový výměník Alfa Laval nezjištěného typu, dle projektové dokumentace o tepelném výkonu 400 kWt při teplotě topné vody na primárním okruhu 145 °C. Způsob ohřevu teplé vody je koncipován jako rychloohřev ve výměníku s akumulací teplé vody v dvou zásobnících ANTIKOR AKU 400 S o objemu 2 × 400 litrů. K zásobníkům je připojeno potrubí rozvodu teplé vody pro budovu s kuchyní i jídelnou a pro další budovy areálu. Rozvod vody po budovách je dvotrubkový s nuceným oběhem, teplota topné vody je regulována na konstantní teplotu, nastavenou v systému MaR, prostřednictvím ovládání chodu nabíjecího čerpadla.

Přřazení podílů potřeb TV k jednotlivým distribučním větvím systému přípravy Tvsys [%]

větev	TV-1
$L_{W,dis,1}$	100

TYP PODÍLŮ POKRYTÍ POTŘEBY TEPLA NA PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY JEDNOTLIVÝMI TEPELNÝMI ZDROJI

dle poměrů pro krytí potřeby za celý rok (sezónní podíl)
--

TEPELNÉ ZDROJE PŘÍŘAZENÉ K JEDNOTLIVÝM SYSTÉMŮM PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY

	Zdroj 1	kontrola
TV_{SYS-1}	100	100

UMĚLÉ OSVĚTLENÍ**ZÓNA 1*****název systému umělého osvětlení v této zóně***

Osvětlovací soustava objektu Učebny

stručný technický popis systému osvětlení v zóně

Osvětlení je řešeno převážně pomocí zářivkových trubic, žárovkovými svítidly jsou osvětlena převážně sociální zařízení. Ovládání osvětlovacích soustav je manuální, vypínači, osvětlovací soustavy jednotlivých prostorů či celků nejsou vybaveny pohybovými čidly či jiným automatickým či poloautomatickým ovládáním.

je znám instalovaný příkon umělého osvětlení v zóně

NE

Typ referenčního požadavku na umělé osvětlení v zóně

Referenční požadavek pro ostatní budovy

Typ referenčního požadavku na umělé osvětlení v zóně			
příkon soustavy umělého osvětlení	P_N	138743,55	W
požadavek na udržovanou osvětlenost v zóně	E_m	500	lx
omezena provozní doba osvětlení během provozního dne	NE		
je do zóny přístup denního světla	ANO		
hranice venkovní osvětlenosti pro plně dostačující přirozené osvětlení v zóně	E_{DL}	5000	lx
je soustava umělého osvětlení schopna využívat denní složku světla	NE		
převládající způsob denního osvětlení	boční		
intenzita přístupu denního světla do zóny	silný 3% <= D		
způsob ovládání soustavy umělého osvětlení při sdruženém osvětlení	ruční		
činitel ovládání umělého osvětlení v závislosti na pronikání denního světla	$F_{D,C}$	-	-
činitel přístupu denního světla v zóně	$F_{D,S}$	0,00	-
činitel závislosti umělého osvětlení na denním světle v zóně	F_D	1,00	-
je spínání umělého osvětlení jednotné pro celou budovu	NE - pro každou zónu (místnost) zvlášť		
převládající způsob ovládání umělého osvětlení Pozn.: ADO - automatická detekce osob	systém bez ADO - ruční Z/V + přídatný automatický signál celkového vypnutí		
činitel závislosti řízení umělého osvětlení na obsazení	F_{OC}	1,00	-

činitel nepřítomnosti osob	F_A	0,30	-
činitel závislosti na obsazení	F_O	0,90	-
je umělé osvětlení řízeno na základě konstantní úrovně osvětlenosti	NE		
udržovací činitel	M_F	-	-
činitel konstantní osvětlenosti	F_C	1,00	-
je v řešené zóně instalováno osvětlení s řídicím systémem	NE		
je v řešené zóně instalováno nouzové osvětlení	NE		

průměrná účinnost zdrojů umělého osvětlení	η_L	20	%
--	----------	----	---

ZÓNA 2***název systému umělého osvětlení v této zóně***

Osvětlovací soustava objektu Dostavba

stručný technický popis systému osvětlení v zóně

Osvětlení je řešeno převážně pomocí zářivkových trubic, žárovkovými svítidly jsou osvětlena převážně sociální zařízení. Ovládání osvětlovacích soustav je manuální, vypínači, osvětlovací soustavy jednotlivých prostorů či celků nejsou vybaveny pohybovými čidly či jiným automatickým či poloautomatickým ovládáním.

je znám instalovaný příkon umělého osvětlení v zóně

NE

Typ referenčního požadavku na umělé osvětlení v zóně

Referenční požadavek pro ostatní budovy

Typ referenčního požadavku na umělé osvětlení v zóně			
příkon soustavy umělého osvětlení	P_N	38299,65	W
požadavek na udržovanou osvětlenost v zóně	E_m	500	lx
omezena provozní doba osvětlení během provozního dne	NE		
je do zóny přístup denního světla	ANO		
hranice venkovní osvětlenosti pro plně dostačující přirozené osvětlení v zóně	E_{DL}	5000	lx
je soustava umělého osvětlení schopna využívat denní složku světla	NE		
převládající způsob denního osvětlení	boční		

intenzita přístupu denního světla do zóny	silný 3% ≤ D		
způsob ovládání soustavy umělého osvětlení při sdruženém osvětlení	ruční		
činitel ovládání umělého osvětlení v závislosti na pronikání denního světla	$F_{D,C}$	-	-
činitel přístupu denního světla v zóně	$F_{D,S}$	0,00	-
činitel závislosti umělého osvětlení na denním světle v zóně	F_D	1,00	-
je spínání umělého osvětlení jednotné pro celou budovu	NE - pro každou zónu (místnost) zvlášť		
převládající způsob ovládání umělého osvětlení Pozn.: ADO - automatická detekce osob	systém bez ADO - ruční Z/V + přídatný automatický signál celkového vypnutí		
činitel závislosti řízení umělého osvětlení na obsazení	F_{OC}	1,00	-
činitel nepřítomnosti osob	F_A	0,00	-
činitel závislosti na obsazení	F_O	1,00	-
je umělé osvětlení řízeno na základě konstantní úrovně osvětlenosti	NE		
udržovací činitel	M_F	-	-
činitel konstantní osvětlenosti	F_C	1,00	-
je v řešené zóně instalováno osvětlení s řídicím systémem	NE		
je v řešené zóně instalováno nouzové osvětlení	NE		

průměrná účinnost zdrojů umělého osvětlení	η_L	20	%
--	----------	----	---

ZÓNA 3

název systému umělého osvětlení v této zóně

Osvětlovací soustava objektu Dílny

stručný technický popis systému osvětlení v zóně

Osvětlení je řešeno převážně pomocí zářivkových trubic, žárovkovými svídky jsou osvětlena převážně sociální zařízení. Ovládání osvětlovacích soustav je manuální, vypínači, osvětlovací soustavy jednotlivých prostorů či celků nejsou vybaveny pohybovými čidly či jiným automatickým či poloautomatickým ovládáním.

je znám instalovaný příkon umělého osvětlení v zóně

NE

Typ referenčního požadavku na umělé osvětlení v zóně

Referenční požadavek pro ostatní budovy

Typ referenčního požadavku na umělé osvětlení v zóně			
příkon soustavy umělého osvětlení	P _N	85696,26	W
požadavek na udržovanou osvětlenost v zóně	E _m	500	lx
omezena provozní doba osvětlení během provozního dne	NE		
je do zóny přístup denního světla	ANO		
hranice venkovní osvětlenosti pro plně dostačující přirozené osvětlení v zóně	E _{DL}	5000	lx
je soustava umělého osvětlení schopna využívat denní složku světla	NE		
převládající způsob denního osvětlení	boční		
intenzita přístupu denního světla do zóny	silný 3% <= D		
způsob ovládání soustavy umělého osvětlení při sdruženém osvětlení	ruční		
činitel ovládání umělého osvětlení v závislosti na pronikání denního světla	F _{D,C}	-	-
činitel přístupu denního světla v zóně	F _{D,S}	0,00	-
činitel závislosti umělého osvětlení na denním světle v zóně	F _D	1,00	-
je spínání umělého osvětlení jednotné pro celou budovu	NE - pro každou zónu (místnost) zvlášť		
převládající způsob ovládání umělého osvětlení Pozn.: ADO - automatická detekce osob	systém bez ADO - ruční Z/V + přídatný automatický signál celkového vypnutí		
činitel závislosti řízení umělého osvětlení na obsazení	F _{OC}	1,00	-
činitel nepřítomnosti osob	F _A	0,30	-
činitel závislosti na obsazení	F _O	0,90	-
je umělé osvětlení řízeno na základě konstantní úrovně osvětlenosti	NE		
udržovací činitel	M _F	-	-
činitel konstatní osvětlenosti	F _C	1,00	-
je v řešené zóně instalováno osvětlení s řídicím systémem	NE		
je v řešené zóně instalováno nouzové osvětlení	NE		
průměrná účinnost zdrojů umělého osvětlení	η _L	20	%

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ

Energetický posudek je součástí doporučení	NE
Datum vypracování energetického posudku	-
Zpracovatel energetického posudku	-
Mění se opatřeními referenční budova	NE
Datum vypracování doporučených opatření	-
Zpracovatel analýzy doporučených opatření	-

Doporučení k realizaci a zdůvodnění

-

Stavební prvky a konstrukce budovy

Technická vhodnost	NE
Funkční vhodnost	NE
Ekonomická vhodnost	NE

Stavební prvky a konstrukce budovy

Technická vhodnost	NE
Funkční vhodnost	NE
Ekonomická vhodnost	NE

Stavební prvky a konstrukce budovy

Technická vhodnost	NE
Funkční vhodnost	NE
Ekonomická vhodnost	NE

Stavební prvky a konstrukce budovy

Technická vhodnost	NE
Funkční vhodnost	NE
Ekonomická vhodnost	NE

Navrhovaná opatření v doporučené varinatě (při současné realizaci všech doporučených opatření)

Předpokládaná úspora celkové dodané energie	$\Delta\phi_{\text{SUMA,OP}}$	-	kWh/rok
Předpokládaná úspora neobnovitelné primární energie	$\Delta\phi_{\text{nrbl,PRIMAR,SUMA,OP}}$	-	kWh/rok

Předpokládaná prostá doba návratnosti	$T_{S_{SUMA,OP}}$	-	roky
Celková dodané energie	$\phi_{SUMA,OP}$	-	kWh/rok
Celková neobnovitelná primární energie	$\phi_{nrbl,PRIMAR,SUMA,OP}$	-	kWh/rok

Náročnost dílčí dodané energie po současné realizaci všech navrhovaných opatření v doporučené variantě

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy	$U_{emSUMA,OP}$	-	W/m ² K
Vytápění	$\phi_{H,SUMA,OP}$	-	kWh/m ² rok
Chlazení	$\phi_{C,SUMA,OP}$	-	kWh/m ² rok
Větrání	$\phi_{V,SUMA,OP}$	-	kWh/m ² rok
Úprava vlhkosti	$\phi_{Rh,SUMA,OP}$	-	kWh/m ² rok
Příprava teplé vody	$\phi_{W,SUMA,OP}$	-	kWh/m ² rok
Osvětlení	$\phi_{L,SUMA,OP}$	-	kWh/m ² rok

ANALÝZA ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ

Místní systémy dodávky energie využívající energii z OZE

-

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

-

Soustava zásobování teplem nebo chladem

-

Tepelné čerpadlo

-

Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech

A) stavební prvky a konstrukce

a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla

Konstrukce obálky budovy (ZÓNA Z1)	Plocha $A_{R,j}$	Součinitel prostupu tepla			Činitel teplotní redukce $b_{R,j}$	Měrná ztráta prostupem tepla $H_{T,R,j}$
		Vypočtená hodnota U_j	Referenční hodnota $U_{N,20,j}$	Splněno		
	[m ²]	[W/(m ² .K)]	[W/(m ² .K)]	(ANO/NE)	[-]	[W/K]
STN-1 1-EXT CDK tl. 330 mm	1 194,6	-	0,30	-	1,00	358,38
STN-2 1-EXT ŽB konstrukce vodorovné ve schodištích	17,8	-	0,30	-	1,00	5,34
STN-3 1-EXT Pilastry ve schodištích	16,7	-	0,30	-	1,00	5,01
STN-4 1-EXT Dělicí konstrukce mezi okny (horizontální)	38,3	-	0,30	-	1,00	11,49
STR-5 1-EXT Střešní konstrukce jednoplášťová (2)	1 059,6	-	0,24	-	1,00	254,30
VYP-6 1-EXT Okno plastové s iz. dvojsklem na výměnu (SV)	81,5	-	1,50	-	1,00	122,25
VYP-7 1-EXT Okno plastové s iz. dvojsklem na výměnu (JZ)	229,6	-	1,50	-	1,00	344,40
VYP-8 1-EXT Okno plastové s iz. dvojsklem ponechané (SV)	33,6	-	1,50	-	1,00	50,40
VYP-9 1-EXT Okno plastové s iz. dvojsklem ponechané (JZ)	291,6	-	1,50	-	1,00	437,40
VYP-10 1-EXT Okno dřevěné zdvojené (SV)	244,1	-	1,50	-	1,00	366,15
VYP-11 1-EXT Okno dřevěné zdvojené (JZ)	39,2	-	1,50	-	1,00	58,80
VYP-12 1-EXT Okno kovové s jedním sklem (JZ)	14,1	-	1,50	-	1,00	21,15

Přirážka na tepelné vazby $\Delta U_{em}=0,02[W/m^2K]$	-	-	-	-	-	65,21
PDL(z)-13 1-ZEM Podlaha přilehlá k zemině (dlažba)	317,9	-	0,45	-	0,47	214,17
PDL-14 1-ZEM Podlaha přilehlá k zemině (PVC)	741,7	-	0,45	-		
Přirážka na tepelné vazby $\Delta U_{em}=0,02[W/m^2K]$	-	-	-	-		21,19
STN(z)-15 1-ZEM CDK t 330 mm k nevytáp. prostoru	39,7	-	0,60	-	0,30	7,22
Přirážka na tepelné vazby $\Delta U_{em}=0,02[W/m^2K]$	-	-	-	-	-	0,24
Celkem	4 357,7	-	-	-	-	2 343,11

Konstrukce obálky budovy (ZÓNA Z2)	Plocha $A_{R,j}$	Součinitel prostupu tepla			Činitel teplotní redukce $b_{R,j}$	Měrná ztráta prostupem tepla $H_{T,R,j}$
		Vypočtená hodnota U_j	Referenční hodnota $U_{N,20,j}$	Splněno		
	[m ²]	[W/(m ² .K)]	[W/(m ² .K)]	(ANO/NE)	[-]	[W/K]
STN-1 2-EXT CDK tl. 330 mm	371,8	-	0,30	-	1,00	111,54
VYP-11 2-EXT Okno dřevěné zdvojené (JZ)	10,1	-	1,50	-	1,00	15,15
STR-16 2-EXT Střešní konstrukce nad 3. NP (3)	340,5	-	0,24	-	1,00	81,72
STR-17 2-EXT Střešní konstrukce nad 1. a 2. NP (3)	169,5	-	0,24	-	1,00	40,68
VYP-18 2-EXT Okno plastové s iz. dvojsklem ponechané (JV)	24,7	-	1,50	-	1,00	37,05
VYP-19 2-EXT Okno plastové s iz. dvojsklem ponechané (SZ)	44,6	-	1,50	-	1,00	66,90
VYP-20 2-EXT Okno dřevěné zdvojené (JV)	63,0	-	1,50	-	1,00	94,50
VYP-21 2-EXT Okno dřevěné zdvojené (SZ)	45,4	-	1,50	-	1,00	68,10
VYP-22 2-EXT Vchodové dveře kovové prosklené (JV)	6,2	-	1,50	-	1,00	9,30
VYP-23 2-EXT Vchodové dveře kovové prosklené (JZ)	14,4	-	1,50	-	1,00	21,60
Přirážka na tepelné vazby $\Delta U_{em}=0,02[W/m^2K]$	-	-	-	-	-	21,80
PDL-35 2-ZEM Podlaha přilehlá k zemině (dlažba)	442,0	-	0,45	-	0,29	58,27
PDL-36 2-ZEM Podlaha přilehlá k zemině (PVC)	68,0	-	0,45	-		
Přirážka na tepelné vazby $\Delta U_{em}=0,02[W/m^2K]$	-	-	-	-		10,20
Celkem	1 600,2	-	-	-	-	636,82

Konstrukce obálky budovy (ZÓNA Z3)	Plocha $A_{R,j}$	Součinitel prostupu tepla			Činitel teplotní redukce $b_{R,j}$	Měrná ztráta prostupem tepla $H_{T,R,j}$
		Vypočtená hodnota U_j	Referenční hodnota $U_{N,20,j}$	Splněno		
	[m ²]	[W/(m ² .K)]	[W/(m ² .K)]	(ANO/NE)	[-]	[W/K]
STN-1 3-EXT CDK tl. 330 mm	577,2	-	0,30	-	1,00	173,16
STN-2 3-EXT ŽB konstrukce vodorovné ve schodištích	7,4	-	0,30	-	1,00	2,22
STN-3 3-EXT Pilastry ve schodištích	4,2	-	0,30	-	1,00	1,26
STN-4 3-EXT Dělicí konstrukce mezi okny (horizontální)	19,7	-	0,30	-	1,00	5,91
VYP-24 3-EXT Okno plastové s iz. dvojsklem na výměnu (JV)	121,4	-	1,50	-	1,00	182,10
VYP-25 3-EXT Okno plastové s iz. dvojsklem na výměnu (SZ)	142,9	-	1,50	-	1,00	214,35
VYP-26 3-EXT Okno plastové s iz. dvojsklem ponechané (JV)	63,4	-	1,50	-	1,00	95,10
VYP-27 3-EXT Okno plastové s iz. dvojsklem ponechané (SZ)	72,9	-	1,50	-	1,00	109,35
VYP-28 3-EXT Okno dřevěné zdvojené (JV)	5,6	-	1,50	-	1,00	8,40
VYP-29 3-EXT Okno dřevěné zdvojené (SZ)	16,8	-	1,50	-	1,00	25,20
VYP-30 3-EXT Okno kovové s jedním sklem (JV)	2,1	-	1,50	-	1,00	3,15
VYP-31 3-EXT Vrata ocelová plná	4,5	-	1,70	-	1,00	7,65
STR-32 3-EXT Střešní konstrukce jednoplášťová (4)	645,0	-	0,24	-	1,00	154,80
VYP-37 3-EXT Dveře kovové prosklené k nevytáp. prostoru	2,7	-	3,50	-	1,00	9,45

Přirážka na tepelné vazby $\Delta U_{em}=0,02[W/m^2K]$	-	-	-	-	-	33,72
PDL-33 3-ZEM Podlaha přilehlá k zemině (dlažba)	152,1	-	0,45	-	0,42	113,85
PDL-34 3-ZEM Podlaha přilehlá k zemině (PVC)	492,9	-	0,45	-		
Přirážka na tepelné vazby $\Delta U_{em}=0,02[W/m^2K]$	-	-	-	-		12,90
STN(z)-15 3-ZEM CDK t 330 mm k nevýtáp. prostoru	7,3	-	0,60	-	0,30	1,33
Přirážka na tepelné vazby $\Delta U_{em}=0,02[W/m^2K]$	-	-	-	-	-	0,04
Celkem	2 336,8	-	-	-	-	1 153,94

a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla referenční budovy

Požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla - posouzení každé zóny na splnění požadavku v protokolu				
Zóna	Hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny $U_{em} = \Sigma H_T / \Sigma A$	Redukční činitel požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla f_R	Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny $U_{em,R} = \Sigma H_{T,R} / \Sigma A_R$	Splněno
	[W/(m²K)]	[-]	[W/(m²K)]	(ANO/NE)
Z1 - Objekt 2 - Učebny	0,37	1,0	0,54	ANO
Z2 - Objekt 3 - Dostavba	0,27	1,0	0,40	ANO
Z3 - Objekt 4 - Dílny	0,35	1,0	0,49	ANO

Požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla - z hlediska stanovení hranic pro zařazení v grafickém vyjádření průkazu			
Zóna	Hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny $U_{em} = \Sigma H_T / \Sigma A$	Redukční činitel požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla f_R	Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny $U_{em,R} = \Sigma H_{T,R} / \Sigma A_R$
	[W/(m²K)]	[-]	[W/(m²K)]
Z1 - Objekt 2 - Učebny	0,37	0,8	0,43
Z2 - Objekt 3 - Dostavba	0,27	0,8	0,32
Z3 - Objekt 4 - Dílny	0,35	0,8	0,40

	Převažující návrhová vnitřní teplota $\theta_{\text{im},j}$	Objem zóny V_j	Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny $U_{\text{em},R,j}$
	[°C]	[m³]	[W/(m²K)]
Z1 - Objekt 2 - Učebny	20,0	11868,00	0,43
Z2 - Objekt 3 - Dostavba	20,0	5194,00	0,32
Z3 - Objekt 4 - Dílny	20,0	7224,00	0,40

Budova	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy		
	Vypočtená hodnota $U_{\text{em}} (U_{\text{em}} = H_T/A)$	Referenční hodnota $U_{\text{em},R} (U_{\text{em},R} = \Sigma(V_j \cdot U_{\text{em},R,j})/V)$	Splněno
	[W/(m²K)]	[W/(m²K)]	(ANO/NE)
Budova celkem	0,34	0,40	ANO

tř.	Hranice tříd energetické náročnosti dílčích ukazatelů		Průměrný součinitel prostupu tepla
A	$0,65 \times E_R$	[W/(m²K)]	0,26
B	$0,8 \times E_R$		0,32
C	E_R		0,40
D	$1,5 \times E_R$		0,59
E	$2 \times E_R$		0,79
F	$2,5 \times E_R$		0,99
G	$> 2.50 \times E_R$		-

Posouzení součinitele prostupu tepla konstrukcí

Konstrukce (ZÓNA Z1) Návrhová teplota v zóně $\theta_{im}=20^{\circ}\text{C}$	vypočtená hodnota	požadovaná hodnota		doporučená hodnota	
	Vypočtený součinitel prostupu tepla U [W/(m²K)]	Požadovaný součinitel prostupu tepla U_n [W/(m²K)]	Splněno ANO / NE	Doporučený součinitel prostupu tepla U_{rec} [W/(m²K)]	Splněno ANO / NE
STN-1 Z1-EXT CDK tl. 330 mm	0,18	0,30	ANO	0,25	ANO
STN-2 Z1-EXT ŽB konstrukce vodorovné ve schodištích	0,18	0,30	ANO	0,25	ANO
STN-3 Z1-EXT Pilastry ve schodištích	0,19	0,30	ANO	0,25	ANO
STN-4 Z1-EXT Dělicí konstrukce mezi okny (horizontální)	0,19	0,30	ANO	0,25	ANO
STR-5 Z1-EXT Střešní konstrukce jednoplášťová (2)	0,12	0,24	ANO	0,16	ANO
VYP-6 Z1-EXT Okno plastové s iz. dvojsklem na výměnu (SV)	0,80	1,50	ANO	1,20	ANO
VYP-7 Z1-EXT Okno plastové s iz. dvojsklem na výměnu (JZ)	0,80	1,50	ANO	1,20	ANO
VYP-8 Z1-EXT Okno plastové s iz. dvojsklem ponechané (SV)	1,20	1,50	ANO	1,20	ANO
VYP-9 Z1-EXT Okno plastové s iz. dvojsklem ponechané (JZ)	1,20	1,50	ANO	1,20	ANO
VYP-10 Z1-EXT Okno dřevěné zdvojené (SV)	0,80	1,50	ANO	1,20	ANO
VYP-11 Z1-EXT Okno dřevěné zdvojené (JZ)	0,80	1,50	ANO	1,20	ANO
VYP-12 Z1-EXT Okno kovové s jedním sklem (JZ)	0,80	1,50	ANO	1,20	ANO
PDL(z)-13 Z1-ZEM Podlaha přilehlá k zemině (dlažba)	1,13	0,45	NE	0,30	NE
PDL-14 Z1-ZEM Podlaha přilehlá k zemině (PVC)	1,10	0,45	NE	0,30	NE
STN(z)-15 Z1-ZEM CDK t 330 mm k nevytáp. prostoru	1,28	0,60	NE	0,40	NE

Konstrukce (ZÓNA Z2) Návrhová teplota v zóně $\theta_{im}=20^{\circ}\text{C}$	vypočtená hodnota	požadovaná hodnota		doporučená hodnota	
	Vypočtený součinitel prostupu tepla U [W/(m ² K)]	Požadovaný součinitel prostupu tepla U_N [W/(m ² K)]	Splněno ANO / NE	Doporučený součinitel prostupu tepla U_{rec} [W/(m ² K)]	Splněno ANO / NE
STN-1 Z2-EXT CDK tl. 330 mm	0,18	0,30	ANO	0,25	ANO
VYP-11 Z2-EXT Okno dřevěné zdvojené (JZ)	0,80	1,50	ANO	1,20	ANO
STR-16 Z2-EXT Střešní konstrukce nad 3. NP (3)	0,10	0,24	ANO	0,16	ANO
STR-17 Z2-EXT Střešní konstrukce nad 1. a 2. NP (3)	0,10	0,24	ANO	0,16	ANO
VYP-18 Z2-EXT Okno plastové s iz. dvojsklem ponechané (JV)	1,20	1,50	ANO	1,20	ANO
VYP-19 Z2-EXT Okno plastové s iz. dvojsklem ponechané (SZ)	1,20	1,50	ANO	1,20	ANO
VYP-20 Z2-EXT Okno dřevěné zdvojené (JV)	0,80	1,50	ANO	1,20	ANO
VYP-21 Z2-EXT Okno dřevěné zdvojené (SZ)	0,80	1,50	ANO	1,20	ANO
VYP-22 Z2-EXT Vchodové dveře kovové prosklené (JV)	1,20	1,50	ANO	1,20	ANO
VYP-23 Z2-EXT Vchodové dveře kovové prosklené (JZ)	1,20	1,50	ANO	1,20	ANO
PDL-35 Z2-ZEM Podlaha přilehlá k zemině (dlažba)	1,32	0,45	NE	0,30	NE
PDL-36 Z2-ZEM Podlaha přilehlá k zemině (PVC)	1,31	0,45	NE	0,30	NE

Konstrukce (ZÓNA Z3) Návrhová teplota v zóně $\theta_{im}=20^{\circ}\text{C}$	vypočtená hodnota	požadovaná hodnota		doporučená hodnota	
	Vypočtený součinitel prostupu tepla U [W/(m²K)]	Požadovaný součinitel prostupu tepla U_N [W/(m²K)]	Splněno ANO / NE	Doporučený součinitel prostupu tepla U_{rec} [W/(m²K)]	Splněno ANO / NE
STN-1 Z3-EXT CDK tl. 330 mm	0,18	0,30	ANO	0,25	ANO
STN-2 Z3-EXT ŽB konstrukce vodorovné ve schodištích	0,18	0,30	ANO	0,25	ANO
STN-3 Z3-EXT Pilastry ve schodištích	0,19	0,30	ANO	0,25	ANO
STN-4 Z3-EXT Dělicí konstrukce mezi okny (horizontální)	0,19	0,30	ANO	0,25	ANO
STN(z)-15 Z3-ZEM CDK t 330 mm k nevytáp. prostoru	1,28	0,60	NE	0,40	NE
VYP-24 Z3-EXT Okno plastové s iz. dvojsklem na výměnu (JV)	0,80	1,50	ANO	1,20	ANO
VYP-25 Z3-EXT Okno plastové s iz. dvojsklem na výměnu (SZ)	0,80	1,50	ANO	1,20	ANO
VYP-26 Z3-EXT Okno plastové s iz. dvojsklem ponechané (JV)	1,20	1,50	ANO	1,20	ANO
VYP-27 Z3-EXT Okno plastové s iz. dvojsklem ponechané (SZ)	1,20	1,50	ANO	1,20	ANO
VYP-28 Z3-EXT Okno dřevěné zdvojené (JV)	0,80	1,50	ANO	1,20	ANO
VYP-29 Z3-EXT Okno dřevěné zdvojené (SZ)	0,80	1,50	ANO	1,20	ANO
VYP-30 Z3-EXT Okno kovové s jedním sklem (JV)	0,80	1,50	ANO	1,20	ANO
VYP-31 Z3-EXT Vrata ocelová plná	1,20	1,70	ANO	1,20	ANO
STR-32 Z3-EXT Střešní konstrukce jednoplášťová (4)	0,12	0,24	ANO	0,16	ANO
PDL-33 Z3-ZEM Podlaha přilehlá k zemině (dlažba)	1,68	0,45	NE	0,30	NE
PDL-34 Z3-ZEM Podlaha přilehlá k zemině (PVC)	1,64	0,45	NE	0,30	NE
VYP-37 Z3-EXT Dveře kovové prosklené k nevytáp. prostoru	5,65	3,50	NE	2,30	NE

B) technické systémy

Řízené větrání - posouzení požadavku na účinnost rekuperace (doplnění k b.3.)				
Hodnocená budova / zóna	Typ větracího systému	Účinnost rekuperace $\eta_{V,H,hr}$	Referenční účinnost rekuperace s 50% hodnotou $V_{ahu,max}$ do (nad) 7 500 [m³/h] $\eta_{V,H,hr,rq}$	Splněno
		[%]	[%]	(ANO/NE)

Energetická náročnost hodnocené budovy**b) dílčí dodané energie**

Požadavek na dílčí dodané energie - z hlediska stanovení hranic tříd pro zařazení dílčích dodaných energií v grafickém vyjádření průkazu								
ř.			Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti vzduchu	Příprava teplé vody	Osvětlení
			Ref. Budova	Ref. Budova	Ref. Budova	Ref. Budova	Ref. Budova	Ref. Budova
(1)	Potřeba energie	[kWh/rok]	150 889	0,00	-	-	9 836,1	-
(2)	Vypočtená spotřeba energie		277 369	0,00	0,00	-	30 889	151 386
(3)	Pomocná energie		0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
(4)	Dílčí dodaná energie (ř.4) = (ř.2) + (ř.3)		277 369	0,00	0,00	-	30 889	151 386
(5)	Měrná dílčí dodaná energie na celkovou energeticky vztažnou plochu (ř.4) / m ²	[kWh/(m ² rok)]	49,42	0,00	0,00	-	5,50	26,98

tř.	Hranice tříd energetické náročnosti dílčích ukazatelů		Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti vzduchu	Příprava teplé vody	Osvětlení
A	$0,5 \times E_R$	[kWh/(m ² rok)]	24,71	0,00	0,00	-	2,75	13,49
B	$0,75 \times E_R$		37,07	0,00	0,00	-	4,13	20,23
C	E_R		49,42	0,00	0,00	-	5,50	26,98
D	$1,5 \times E_R$		74,14	0,00	0,00	-	8,26	40,46
E	$2 \times E_R$		98,85	0,00	0,00	-	11,01	53,95
F	$2,5 \times E_R$		123,56	0,00	0,00	-	13,76	67,44
G	$> 2.50 \times E_R$		-	-	-	-	-	-

Orientační tepelná ztráta objektu

Měrná tepelná ztráta objektu prostupem	H_T	2 876,99	W/K
Měrná tepelná ztráta objektu větráním	H_V	5 070,45	W/K
Vnější zimní extrémní návrhová teplota dle ČSN 73 0540-3	θ_e	-13	°C
Orientační tepelná ztráta budovy	$\phi_{H,nd}$	262,27	kW

Informace o použitém výpočetním nástroji

výpočetní nástroj	ENERGETIKA - software pro stavební fyziku firmy DEK a.s.
verze	3.0.6
bližší informace	http://stavebni-fyzika.cz