

Dodatečná informace č. 4 k zadávacím podmínkám

1.1. Název veřejné zakázky	Realizace úspor energie - Střední průmyslová škola chemická Pardubice
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název	Pardubický kraj
Sídlo	Komenského nám. 125, Pardubice
IČ	70892822
1.3. Druh veřejné zakázky	stavební práce
1.4. Forma zadávacího řízení	otevřené
1.5. Evidenční číslo veřejné zakázky	348480
1.6. Limit veřejné zakázky	podlimitní


Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám ve smyslu § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon).

Zadavatel poskytuje schéma otvorových výplní k objektu č. 8. Viz příloha.

Uchazeči tyto dodatečné informace zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vyjasněním se nemění.

Příloha: Schéma otvorových výplní obj. č. 8.

V Pardubicích 9. 7. 2013



[Signature]
Pardubický kraj

Oddělení přípravy a realizace investic

Výpis prvků - dveřní a okenní výplně

OBJEKT č. 8 - Tělocvična - 1.N.P.

Označení	Rozměry (mm)	Popis	Počet kusů	Zasklení	Poznámka
O1	1500 x 1500	plastové okno bílé	8	izolační trojsklo	součinitel prostupu tepla $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
O2	600 x 600	plastové okno bílé	3	izolační trojsklo	součinitel prostupu tepla $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
O3	2670 x 4200	makrolon	8		
O4	1850 x 2400	plastové okno bílé	1	izolační trojsklo	součinitel prostupu tepla $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

Upozornění :

Před výrobou oken a dveří je nutné oměřit otvory pro osazení přímo na místě!!!

VÝPIS PRVKŮ - OKENNÍ A DVEŘNÍ VÝPLNĚ

Výkres č. 8.D.11

Výpis prvků - dveřní a okenní výplně

OBJEKT č. 8 - Tělocvična - 2.N.P.

Označení	Rozměry (mm)	Popis	Počet kusů	Zasklení	Poznámka
O5	2400 x 1200	plastové okno bílé	8	izolační trojsklo	součinitel prostupu tepla $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$


Upozornění :

Před výrobou oken a dveří je nutné oměřit otvory pro osazení přímo na místě!!!

VÝPIS PRVKŮ - OKENNÍ A DVEŘNÍ VÝPLNĚ

Výkres č. 8.D.11

01



02





Schéma okenních a dveřních výplní
Objekt č.8 – Tělocvična – 1.N.P.
výkres č. 8.D.11

03



04




Schéma okenních a dveřních výplní
 Objekt č.8 – Tělocvična – 1.N.P.
 výkres č. 8.D.11

05




Schéma okenních a dveřních výplní
Objekt č.8 – Tělocvična – 2.N.P.
výkres č. 8.D.11