ZÁPAD



VÝCHOD



LEGENDA REGULACE OTOP. TĚLES

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO S HLADKOU ČELNÍ DESKOU:



KOUPELNOVÝ OTOPNÝ ŽEBŘÍK, PROHNUTÝ:



LEGENDA ÚT:

- NOVÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, MĚĎ
- NOVÉ ZPĚTNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, , MĚĎ
- STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, OCEL
- STÁVAJÍCÍ ZPĚTNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, OCEL

- KULOVÝ KOHOUT
- VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- VYVAŽOVACÍ VENTIL

LEGENDA ARMATUR

DRŠ – DVOJITÉ ROHOVÉ ŠROUBENÍ UZAVÍRATELNÉ, PRO OTOP. TĚLESA TYPU VENTIL KOMPAKT, DN15
RŠ – ROHOVÉ ŠROUBENÍ, REGULAČNÍ, S UZAVÍRÁNÍM A VYPOUŠTĚNÍM, DN15
TRV – TERMOSTATICKÝ ROHOVÝ VENTIL S AUTOMATICKÝM OMEZENÍM PRŮTOKU A PŘEDNASTAVENÍM, DN15
TH – TERMOSTATICKÁ HLAVICE
VK – VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
KK – KULOVÝ KOHOUT
VV – VYVAŽOVACÍ VENTIL
AOV – AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
iz – IZOLACE POTRUBNÍCH ROZVODŮ
M – POŽADOVANÝ PRŮTOK V POTRUBÍ

POZNÁMKA

PŘI VÝSTAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY PLATNÉ V ČESKÉ REPUBLICE

PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVAZNOSTI NA PROJEKTY OSTATNÍCH INSTALACÍ

VŠECHNA STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA (LITINOVÁ ČLÁNKOVÁ) A POTRUBNÍ ROZVODY (OCELOVÉ) V DOTČENÉM PROSTORU BUDOU ZDEMONTOVÁNY A ODSTRANĚNY VČETNĚ ZÁVĚSŮ

POTRUBNÍ ROZVODY ÚT MUSÍ BÝT V NEJNIŽŠÍCH MÍSTECH ODVODNĚNY A V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH ODVZDUŠNĚNY

ULOŽENÍ POTRUBÍ BUDE NA KONZOLÁCH ZE ZDI A NA ZÁVĚSECH ZE STROPU (UCHYCENÍ TŘMENY A OBJÍMKAMI)

VŠECHNA OTOPNÁ TĚLESA BUDOU NAPOJENA ZE STĚNY, OPATŘENA TERMOSTATICKOU HLAVICÍ, ZAREGULOVÁNA DLE VÝKRESU SVISLÉ SCHÉMA

KAŽDÉ STOUPACÍ POTRUBÍ BUDE NA PATĚ VYBAVENO VYPOUŠTĚCÍMI VENTILY, KULOVÝM KOHOUTEM NA PŘÍVODU A VYVAŽOVACÍM VENTILEM (ZAREGULOVÁN DLE VÝKRESU SVISLÉ SCHÉMA) NA ZPÁTEČCE

SPOJ OCELOVÉHO A MĚĎENÉHO POTRUBÍ PROVEDEN PŘES PŘECHODOVOU ARMATURU

VŠECHNY TEPELNÉ IZOLACE JSOU NAVRŽENY DLE SBÍRKY ZÁKONŮ č. 193/2007, POTRUBÍ VEDENÉ VE STĚNÁCH A V PODLAZE BUDE IZOLOVÁNO PĚNOVÝM POLYETYLÉNEM, POTRUBÍ VOLNĚ VEDENÉ POD STROPEM NEBO V ŠACHTÁCH BUDE IZOLOVÁNO MINERÁLNÍ VLNOU

POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO K NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SLEPÝ ROZPOČET

!!!POZOR!!!

!!! PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENA PŘESNÁ IDENTIFIKACE VŠECH POTRUBNÍCH ROZVODŮ A STOUPACÍCH POTRUBÍ, BUDE PROVEDENO ŘÁDNÉ VYZNAČENÍ DRUHU A ÚČELU POTRUBÍ. NOVÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ BUDE NAPOJOVÁNO NA STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ, NOVÉ POTRUBÍ ZPÁTEČKY NA STÁVAJÍCÍ ZPĚTNÉ POTRUBÍ !!!

!!! ZAKRESLENÝ STÁVAJÍCÍ STAV BYL PŘEBRÁN Z PŮDNÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE A MŮŽE DOCHÁZET K DROBNÝM ODCHYLKÁM SE SKUTEČNOSTÍ, PROTO NUTNO UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ !!!

!!! PŘI MONTÁŽI JE BEZPODMÍNEČNÁ KONZULTACE S DODAVATELEM VZDUCHOTECHNIKY A ZDRAVOTNÍ INSTALACE, KDY SE UPŘESNÍ KONEČNÉ TRASY ROZVODŮ !!!

!!! MONTÁŽ POTRUBÍ ÚT PROVÉST AŽ PO KOMPLETNÍM OSAZENÍ VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK A VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ !!!

!!! POTRUBÍ BUDE PŘIPOJENO K VÝMĚNÍKU (OHŘÍVAČI) VZT DO PROTIPROUDU NA STRANU PŘÍVODU STUDENÉHO VZDUCHU BUDE NAPOJENA ZPÁTEČKA !!!

!!! PO DOKONČENÍ STAVBY BUDE NUTNÉ PROVÉST ÚPRAVY ZAREGULOVÁNÍ NA STÁVAJÍCÍCH OTOPNÝCH TĚLESECH V CELÉM OBJEKTU, DLE AKTUÁLNÍCH PODMÍNEK !!!

± 0.0 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

D1.01 REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ
D1.01.4a1 VYTÁPĚNÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)

ČÍSLO PARÉ

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ING. PETR TŮMA, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ			Ing. Petr Tůma Vítězných hrdinů 1, 396 01 Humpolec IČO: 042 17 128 tel.: 737 865 598, email: tuma.t.p@gmail.com
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	
ING. DUŠAN LEDL	ING. PETR TŮMA	ING. PETR TŮMA	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA, v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			penta Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55
VEDOUCÍ PROJEKTANT		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.		ING.ARCH. ŠÁRKA LEDVINKOVÁ	
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			

NÁZEV AKCE: **NPK a.s., SVITAVSKÁ NEMOCNICE – ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU U ROZVODŮ UT, VODY, KANALIZACE A PŘIPOJENÝCH INSTALAČNÍCH PRVKŮ V OBJEKTU REHABILITAČNÍHO ODDĚLENÍ**	FORMÁT	15x A4
	DATUM	9 / 2017
	STUPEŇ	DPS
	ZAK. ČÍSLO	A 03-17-P
VÝKRES: **SVISLÉ SCHÉMA**	MĚŘÍTKO: **1 : 100**	Č. VÝKRESU: **D1.01.4a1-07**