



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „zákon“)

k veřejné zakázce (dále také jako „VZ“) s názvem:

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - SŠ AUTOMOBILNÍ HOLICE, DÍLNY C, D, E, F a G

Typ VZ: **Zjednodušené podlimitní řízení**
Druh VZ: **Veřejná zakázka na stavební práce**
Evidenční číslo VZ: **P18V00000147**
Datum zahájení VZ: **21/05/2018**

Veřejný zadavatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO: 70892822 | DIČ: CZ70892822
Zastoupený JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem kraje

Zastoupení zadavatele: **PPE.CZ s.r.o.**
Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 25863568 | DIČ: CZ25863568
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník, jednatel společnosti
Společnost je pověřena výkonem práv a povinností veškerých zadavatelských činností dle § 43 zákona pro výše uvedeného zadavatele dle příkazní smlouvy.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 30/05/2018 v 09:18 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:

Dotaz č.1

-
Ve výpisu venkovních výplní otvorů je u některých plastových oken uvedeno **kyvné** a sklopné. **Plastová okna nelze kyvná. Jak máme ocenit, klasická OS okna?**

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 30/05/2018 v 10:26 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:

-
V PD se neřeší při výměně venkovních plastových otvorů vnitřní parapety. Zůstávají stávající?



Odpověď zadavatele:

Zadavatel pro úplnost sumarizuje kompletní technické požadavky na okenní výplně z jednotlivých částí projektové dokumentace následovně:

- *okna budou svými rozměry i členěním provedena dle „schematických výpisů venkovních výplní otvorů“ s křídly otevíravými a sklopnými, nikoliv kyvnými;*
- *okenní rám - plastový profil třídy A, min. 5-ti komorový, stavební hloubka min. 70 mm, zazdívací (APU) lišty;*
- *barva oken bílá RAL 9016 z obou stran;*
- *zasklení izolačním trojsklem 4-16-4-16-4, sklo průhledné čiré, plastový (teplý) distanční rámeček;*
- *součinitel prostupu tepla celého okna min. $U_w = 0,95 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$;*
- *bezpečnostní kování (bezpečnostní čepy a uzávěry) s min. dvěma bezpečnostními body, barva bílá RAL 9016, pasivní křídlo s aretací, režim mikroventilace;*
- *interiérový parapet plastový komůrkový, hloubka cca 200 mm, boční plastové krytky, barva bílá RAL 9016;*
- *vnější parapety budou provedeny dle výpisu klempířských výrobků;*
- *okna nebudou vybavena zastíňovacím příslušenstvím;*
- *zabudování oken bude provedeno v souladu s ČSN 74 6077, připojovací spáry budou opatřeny těsnícími membránami, membrány musí být zvenku paropropustné a zevnitř parotěsné.*

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že:

provedl přezkum soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a byl zjištěn nesoulad rozměrů plastových oken, požadavků na některé materiály a výrobky a u některých položek stavebních prací na objektu F. Zadavatel předkládá „změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je Přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1. Tento „změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr účastníci předloží jako součást nabídky.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 a 2 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že:

bod 5. výzvy k podání nabídek se mění takto:

5. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do **19. 6. 2018 do 10:00 hod.**

Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence:

Krajský úřad Pardubického kraje

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Místo pro podání nabídek osobně v pracovních dnech Po a St v době od 7:00 do 17:00 hod., ve dnech Út a Čt v době od 7:00 do 15:30 hod., v Pá v době od 7:00 do 14:30 hod. na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Podatelna (prostory Czech POINT)
Komenského náměstí 120, 532 11 Pardubice


Nabídky se podávají písemně v řádně uzavřené obálce opatřené označením: „**Neotevírat - veřejná zakázka**“, názvem zakázky „**Realizace úspor energie - SŠ automobilní Holice, dílny C, D, E, F a G**“ a **identifikačními údaji dodavatele** nejméně v rozsahu jméno/firma, adresa/sídlo a IČO.

Zadavatel doporučuje označit v souladu se shora uvedenými pokyny i případnou transportní obálku, do které bude vložena obálka s nabídkou.

Případné opožděně podané nabídky zadavatel nevrací.

Otevírání nabídek se uskuteční dne **19. 6. 2018 od 10:00 hod.** v budově Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 120, č. dveří 202.

V ostatním zůstává zadávací dokumentace nezměněna. Děkujeme za pochopení.

Zpracoval:	Bc. Filip Haferník	Za společnost:	PPE.CZ s.r.o.
Podpis:		Razítko:	
V:	Ostravě	Dne:	04/06/2018

Příloha č. 1 – Změněná Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr