

[illegible]

- 1) IZOLACE POTRUBÍ = TLOUŠŤKA VIZ DIMENZE POTRUBÍ (20 IZ 30)–TL. 30 mm
TEP IZOLACE TL.30 MM = POTRUBNÍ IZOL.POUDRO Z MINERÁL VLÁKEN S HINIK.FOLIÍ
TRÍDA REAKCE NA OHNĚ A2
- 2) PŘEDNASTAVENÍ VYVAŽOVACÍCH VENTILŮ PROVÁDĚT DLE ZÁVAZNÝCH
POKYNŮ VÝROBCE TĚCHTO ARMATUR !!!
- 3) POTRUBÍ V PROSTUPECH VE STROPĚ A VE ZDECH OPATŘIT OCEL. CHRÁNICÍKOU
- 4) VÝŠKY POTRUBÍ JSOU VZTAŽENY K PODLAŽE MÍSTNOSTI, KTEROU POTRUBÍ PROCHÁZÍ.
- 5) PROSTUPY PRO POTRUBÍ NOSNÝMI ZDMI A VE STROPECH PROVÁDĚT VRTÁNÍ !!
JE ZAKÁZÁNO PROSTUPY STROPY A ZDMI PROVÁDĚT VYSEKÁVÁNÍ !!
- 6) NEDÍLOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÁ SPECIFIKACE.
- 7) PŘED MONTÁŽÍ I V PRŮBĚHU MONTÁŽE JE NUTNÁ KOORDINACE S PROFESÍMI STAVBA,
ZÁVADNÍ TECHNIKA, VZDUCHOTECHNIKA, PLYN


_____	OTOPNÁ VODA REGULOVANÁ cca 85 C	} OCELOVÉ POTRUBÍ	} NOVÉ POTRUBÍ
_____	VRATNÁ VODA REGULOVANÁ cca 65 C		
_____	OTOPNÁ VODA REGULOVANÁ cca 85 C	} OCELOVÉ POTRUBÍ	} STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
_____	VRATNÁ VODA REGULOVANÁ cca 65 C		

(U) POTRUBÍ (DVOJICE) BUDE V PROSTUPU ZDI NEBO STROPEM STAVEBNĚ ZAPRAVENO-POŽÁRNĚ UTUŠENÉNO DLE NORMATYVYCH POŽADÁVKŮ V KVALITĚ POŽÁRNĚ DELÍCÍ KONSTRUKCE !!!

AOV/RAOV PŘÍMÝ/ROHOVÝ AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.

POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRÁČÍ.

 KIP spol. s r.o. LITOMÝŠL IČO 15036499 INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156,570 01 LITOMÝŠL		VEDOUcí ZÁKÁZKY ing. PAVLA TMEJOVÁ ZODP.PROJEKTANT ing. LIBOR SAUER PROFESE	
MÍSTO STAVBY	VYSOKÉ MÝTO	VYPRACOVAN	ing. LIBOR SAUER
STUPĚN		PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
INVESTOR		PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM.125, PARDUBICE 532 11	
STAVBA		REALIZACE ÚSPOR ENERGIE-GYMNÁZIUM VYSOKÉ MÝTO SO-02 REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA PODKROVÍ A ÚPRAVY ROZVODU ÚT	
VÝKRES	PŮDORYS 1.NP – úpravy ÚT, nová větev	MĚRÍTKO	1:100
PROFESE		2D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ	
C. PARE		C. VÝKR.	
		2D.1.4.1-6	