



VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „zákon“)

k veřejné zakázce (dále také jako „VZ“) s názvem:

MODERNIZACE SILNICE II/315 KŘÍŽOVATKA S III/36016 - HRÁDEK

Typ VZ: **Nadlimitní otevřené řízení**
Druh VZ: **Veřejná zakázka na stavební práce**
Evidenční číslo VZ: **P18V00000126 / Z2018-013631 / 186021-2018**
Datum zahájení VZ: **26/04/2018**

Veřejný zadavatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO: 70892822 | DIČ: CZ70892822
Zastoupený JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem kraje

Zastoupení zadavatele: **PPE.CZ s.r.o.**
Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 25863568 | DIČ: CZ25863568
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník, jednatel společnosti
Společnost je pověřena výkonem práv a povinností veškerých zadavatelských činností dle § 43 zákona pro výše uvedeného zadavatele dle příkazní smlouvy.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 04/06/2018 v 15:54 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:

V návaznosti na zpracovanou projektovou dokumentaci ve formě PDPS a výkazu výměr je zpracovatelem projektové dokumentace, potažmo zadavatelem požadováno ocenit technologii zajištění svahu typem Green Slope, s použitím vysokohustotního polyetylénu (HDPE). Z popisu v Technické zprávě PD (*kapitola SANACE ZEMNÍHO TĚLESA*) vyplývá jednoznačná specifikace systému poskytovaného pouze společností GEOMAT s.r.o.

Obdobná situace je i v případě ocelového silničního svodidla, kdy ve výkazu výměr je uveden konkrétní výrobek s označením JSNH4/N2.

S odkazem na ustanovení § 89 zákona č. 134/2016 Sb. odst. 5 pís. a. „*Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, zadavatel nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky ...*“, žádá uchazeč zadavatele o poskytnutí vysvětlení k zadávací dokumentaci.

Domnívá se uchazeč správně, že:

1. Lze použít jakýkoliv obdobný systém stabilizace svahů s lícem v projektovaném sklonu, zpevněný ocelovou mříží, propojený s výztužnými prvky a s dodržením statických požadavků dle PD?
2. Lze použít jakýkoliv typ svodidla s dodržením stupně zadržení N2?

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



Odpověď zadavatele ad 1.:

Ano – název Green Slope je pouze katalogový (obchodní) název. Podobných systémů je několik a všechny se liší použitými materiály. Konkrétní řešení včetně podrobného rozpisu materiálu může být tudíž různé, musí ale být podloženo geotechnickým posudkem.

Odpověď zadavatele ad 2.:

Ne – tento typ svodidel je používán v 95% případů rekonstrukcí silnic 1. – 3. třídy, je to označení dle TP 128 a je pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje jednoznačně používaným svodidlem. Proto bylo budoucím správcem odsouhlasené v projektové dokumentaci. Jiné typy svodidel se používají např. na některých dálnicích, ale i zde se jedná o marginální množství.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 a 2 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že:

bod 5. zadávací dokumentace se mění takto:

5. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do **19. 07. 2018 do 10:00 hod.**

Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence:

Krajský úřad Pardubického kraje

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

Místo pro podání nabídek osobně v pracovních dnech pondělí a středa v době od 07:00 do 17:00 hod., ve dnech úterý a čtvrtek v době od 07:00 do 15:30 hod., v pátek v době od 07:00 do 14:30 hod. na adresu:

Krajský úřad Pardubického kraje

Podatelna (prostory Czech POINT)

Komenského náměstí 120

532 11 Pardubice

Nabídky se podávají písemně v řádně uzavřené obálce opatřené označením: „**Neotevírat - veřejná zakázka**“, zkráceným názvem zakázky „**Modernizace silnice II/315 křižovatka - Hrádek**“ a **identifikačními údaji dodavatele** v rozsahu jméno/název, adresa/sídlo a IČO.

Zadavatel doporučuje označit v souladu se shora uvedenými pokyny i případnou transportní obálku, do které bude vložena obálka s nabídkou.

Případné opožděně podané nabídky zadavatel nevrací.

Otevírání nabídek se uskuteční dne **19. 07. 2018 od 10:00 hod.** na Krajském úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 120, budova C, jednací místnost č. **202**.


V ostatním zůstává zadávací dokumentace nezměněna. Děkujeme za pochopení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zpracoval:	Bc. Filip Haferník	Za společnost:	PPE.CZ s.r.o.
Podpis:		Razítko:	 PPE.CZ s.r.o. Nádražní 3113/128 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava IČ: 25863568 DIČ: CZ25863568 WWW:PPE.CZ OBCHOD@PPE.CZ
V:	Ostravě	Dne:	14/06/2018

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 3 (celkem 3)