

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452
AS. K. Vitáka 452
569 43 Jevíčko

Číslo jednací
KHSPA 15842/2015/HDM-Sy

Vyřizuje/telefon
Labudová /461550569

Ve Svitavách dne
2.11.2015

Závazné stanovisko

Na základě žádosti Gymnázia, Jevíčko, A. K. Vitáka 452, zastoupeného společností ATRIS, s.r.o., se sídlem 739 38 Soběšovice 270, IČ: 28608909, doručené dne 13.10.2015, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci stavby pro stavební řízení – **Realizace úspor energie – Gymnázium Jevíčko, budova školy a domov mládeže** v k.ú. Jevíčko – Předměstí.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby pro stavební řízení – Realizace úspor energie – Gymnázium Jevíčko, budova školy a domov mládeže
s e s o u h l a s í.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:

1. V místnostech, kde je použito přirozené větrání okny, musí být ovládání ventilačních otvorů dosažitelné z podlahy.
2. Okna v objektu kuchyně (v prostorách pro přípravu, ošetření nebo zpracování potravin), která jsou otevíratelná do vnějšího prostředí, musí být vybavena sítěmi proti hmyzu.

Odůvodnění:

Předmětem projektové dokumentace (dále jen „PD“) je realizace opatření pro zajištění energetických úspor na stavebních objektech SO 01 – budova gymnázia (A.K. Vitáka 452, Jevíčko; parc. č. 322 a 175/10, 175/2 v k.ú. Jevíčko) a SO 02 – budova domova mládeže (Nerudova 557, Jevíčko; parc. č. 507 a 538/3 k.ú. Jevíčko).

Bude provedena výměna okenních a dveřních výplní, zateplení obvodového pláště budov kontaktním zateplovacím systémem ETICS, zateplení střech na objektu SO 02 a půdního prostoru v objektu SO 01.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Budova SO 01 je zděná čtyřpodlažní budova nacházející se v památkové zóně. Dojde k zateplení dvorních a zadních fasád, čelní část bude vyspravena a opatřena novou fasádní malbou. Dále dojde k zateplení stropu nad 3. NP (podlaha půdního prostoru). Okna budou vyměněna za EURO-okna.

SO 02 – komplex domova mládeže sestává ze 2 třípodlažních objektů s ubytovacími prostory, které jsou spojovací chodbou propojeny s přízemními objekty kuchyně a jídelny. Obvodový plášť celého komplexu bude zateplen. Střecha nad lůžkovou částí, spojovací chodbou a jídelnou bude zateplena tepelně izolačními deskami. Střešní krytina bude ze střešní fólie. Sedlová střecha nad kuchyní je již zateplena. Okna budou vyměněna za plastová.

V průvodní a souhrnné technické zprávě a v prohlášení projektanta je uvedeno, že při výměně oken bude zachována velikost oken v učebnách a nedojde ke změně prosklené plochy oken. Nedojde ke zmenšení přirozeného denního osvětlení. Budou použity vnitřní žaluzie.

ATRIS,s.r.o. dále prohlašuje že na stavbě akce se nenachází azbest.

Podmínka č.1 je stanovena v souladu s § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 17 odst. 2 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č.2 je stanovena v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin ve spojení s přílohou II, kapitolou II, bodem 1 písm. d).

„otisk úředního razítka“

MUDr. Lenka Labudová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

*Na vědomí:
Gymnázium, Jevíčko, A.K. Vitáka 452
Atris, s.r.o. +PD
KHS-ÚP/SY-HDM*