



PARDUBICKÝ KRAJ

V Pardubicích 27. 7. 2018
SpKrÚ Pk 70463/2016

Název veřejné zakázky	„Realizace úspor energie - SOŠ a SOU technické Třemošnice, dílny“
Identifikační údaje zadavatele Název Sídlo IČ	Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 70892822
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Forma zadávacího řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo veřejné zakázky	SpKrÚ 70463/2016
Limit veřejné zakázky	Zjednodušené podlimitní řízení

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Žádost dodavatele ze dne 24. července 2018

Dne 24. července 2018 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronické pošty od jednoho z dodavatelů následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

- 1) V soupisech prací „285-11 - SO 01A Dílny-Hala“ a „285-12 - SO 01B Dílny-Přístavba“ chybí položka „Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot“ prosíme o doplnění této položky
- 2) V soupisech prací „285-11 - SO 01A Dílny-Hala“ chybí položka penetrace pod Malby prosíme o doplnění položky.
- 3) V soupisech prací „285-12 - SO 01B Dílny-Přístavba“ chybí položka penetrace pod Montáž zateplení vnějších pohledů z polystyrénových desek tl do 120 mm prosíme o doplnění položky.

Odpověď zadavatele:

Bod 1 – Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot

Vnitrostaveništní doprava nebyla rozpočtována, jelikož převážná část bouracích prací je po obvodu objektu, kde je přístup pro přímé naložení na dopravní prostředek. Vedle toho je možný vjezd techniky do haly.

Bod 2 – penetrace pod malby

Penetrace pod malby není požadována.

Bod 3 – penetrace pod zateplení podhledu

Záleží na zvoleném systému zateplení, některý má penetraci přímo v technologickém předpisu, jiný ji nevyžaduje. Jedná se o 7,02 m².

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávacích podmínek dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 13. srpna 2018, 11:00 hodin.

V Pardubicích dne 27. července 2018



Květoslava Michalová
oddělení přípravy a realizace investic