


LEGENDA

- JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD OBECNÝ, 230V/50Hz
- OVLADAČ PŘIPOJENÝ NA SBĚRNICI DALI
- PŘIPOJOVACÍ BOD SBĚRNICE DALI, KABELOVÁ SMYČKA
- JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA 16A,230V,50Hz,IP20
- JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA 16A,230V,50Hz,IP20 V PODLAHOVÉM BOXU
- KABELOVÁ TRAS SILOVÝCH KABELŮ NN
- KABELOVÁ TRAS SBĚRNICE DALI
- KABELOVÝ PROPOJ PŘEDŘADNÍKU A SVÍTIDLA–CYKY(O) 2x1

SPECIFIKACE PŘIPOJNÝCH BODŮ EXPOZICE

- 1a – VÝVODY NA STĚNĚ VE VÝŠCE STÁVAJÍCÍCH VÝVODŮ, V.–CCA 2,6m, 230V/50Hz
- 1b – VÝVODY DO ZDVOJENÉ PODLAHY, 230V/50Hz + DALI SBĚRNICE
- 1c – VÝVODY NA STĚNĚ V ÚROVNI LINKY S NÁPISY, V.–CCA 1.5m, 24VDC
- NAPÁJENÍ Z PŘEDŘADNÍKU V ÚROVNI PODLAHY (1b) + DALI SBĚRNICE
- 1d – VÝVODY NA STĚNĚ, V.–CCA 4m, 230V/50Hz + DALI SBĚRNICE
- 1e – VÝVODY NA STĚNĚ NAD DVEŘMI, 230V/50Hz
- 1f – VÝVODY NA STĚNĚ POD STROPEM PRO ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA, 230V/50Hz + DALI SBĚRNICE

OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ EXPOZICE BUDE V M.Č. 0.37 (RZV. R.1.4.3) POMOCÍ PROTOKOLU DALI. U VSTUPU DO M.Č. 0.40 UMÍSTIT OVLÁDACÍ TLAČÍTKO DALI BLOKOVANÉ PŘI ZAPNUTÉ EXPOZICI.



k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc.1

± 0,000 = 221,980 m n. m. (Bpv)

Generální projektant		
<div>S V I Ž N</div>		
<div>Autor</div> <div>SVIŽN s.r.o.</div> <div>korespondenční adresa</div> <div>Havlíčková 15, 110 00 Praha 1</div> <div>sídlo</div> <div>Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6</div> <div>ičo</div> <div>033 01 087</div> <div>kontakt</div> <div>tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com</div>	<div>HIP</div> <div>Ing. arch. Vlastimil Dlouhý</div> <div>kontakt</div> <div>tel.: 606 212 953 mail.: dlouhy@svizn.com</div> <div>Zodp. projektant</div> <div>Ondřej Zach</div> <div>číslo autorizace</div> <div>ČKAIT 0011172</div>	<div>Vypracoval</div> <div>Ondřej Zach</div> <div>ELEKTROPROJEKCE Ondřej Zach Čechova 1434 256 01 Benešov u Prahy tel.: 602769897</div>

Akce			
Zámek Pardubice			
- využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2			
Stavebník			
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1:100		12/2017

Označení části	Část
D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.01
Číslo profese	Profese
D.1.4.6	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Číslo přílohy	Příloha
D.1.4.6.b-103	PŮDORYS 1NP - ELEKTROINSTALACE V GALERII