PRVKY EPS

- Ústředna EPS
- hlásič multisenzorový
- požární hlásič bodový automatický
- hlásič plamene
- hlásič tlačítkový
- poplachová signalizace(maják,siréna)

BAREVNÉ ROZLIŠENÍ EPS:

- stávající požární hlásiče EPS dle dostupných informací při zpracování PD
- nově navržené doplnění EPS v rámci této PD

KABELOVÉ TRASY:

- —EPS— kabel EPS, B2ca,s1,d1
- -EPS-2FPP- kabel P, PHxx-R, B2ca,s1,d1 s funkční schopností při požáru

prostup do dalšího podlaží

ČÍSLOVÁNÍ HLÁSIČŮ:

2-01-01/08

- ČÍSLO HLÁSIČE VE SKUPINĚ
- ČÍSLO SKUPINY
- ČÍSLO LINKY EPS
- ČÍSLO ÚSTŘEDNY

TRASOVÁNÍ ROZVODŮ EPS BUDE VEDENO V MAXIMÁLNÍ MÍŘE V TRASÁCH STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ DLE SOUČASNÝCH MOŽNOSTÍ V OBJEKTU, S OHLEDEM NA POŽADAVKY PAMÁTKOVÉ PÉČE. ZÁKLADNÍ POPIS NAVRHOVANÉ INSTALACE JE UVEDEN V TEXTECH NA VÝKRESE, DALŠÍ INFORMACE JSOU UVEDENY V PŘILOŽENÉ TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

UVEDENÉ POZICE STÁVAJÍCÍCH DETEKTORŮ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU EPS JSOU UVEDENY ORIENTAČNĚ DLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU. PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE STAVBY JE NUTNÉ ABY SE STAVEBNÍK DETAILNĚ SEZNÁMIL S AKTUÁLNÍM STAVEM STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU EPS PŘÍMO V OBJEKTU ZÁMKU.
ADRESOVÁNÍ PRVKŮ HLÁSIČŮ EPS MUSÍ BÝT PŘIZPŮSOBENO STÁVAJÍCÍMU ČÍSLOVÁNÍ HLÁSIČOVÉ LINKY EPS DLE AKTUÁLNÍCH VOLNÝCH ADRES V SYSTÉMU.
DETAILY VEDENÍ KABELOVÝCH TRAS MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ODSOUHLASENY OPP KrÚ PARDUBICKÉHO KRAJE DLE MÍSTNÍHO A RESTAURÁTORSKÉHO PRŮZKUMU.

k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc.1

± 0,000 = 221,980 m n. m. (Bpv)

Generální projektant

SVIŽN

Autor: SVIŽN s.r.o.
korespondenční adresa: Havlíčkova 15, 110 00 Praha 1
sídlo: Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6
dic: 033 01 087
kontakt: tel.: 606 062 636, mail.: info@svizn.com

HIP: Ing. arch. Vlastimil Dlouhý
kontakt: tel.: 606 212 953, mail.: dlouhy@svizn.com

Zodp. projektant: Ing. Miroslav Kolář
Číslo autorizace: 100 34 66

Vypracoval: Ing. Martin Meca

INTAR
Bezručova 17a, 656 73 Brno
www.intar.cz info@intar.cz
tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173

Akce

Zámek Pardubice

- využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2

Stavebník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1:150	10.7.2018	4/2018

Označení části	Část
D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.01
Číslo profese: D.1.4.10	Profese: ZAŘÍZENÍ ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
Číslo přílohy: **D.1.4.10.b-05**	Příloha: Výkres Půda