



- LEGENDA POTRUBÍ
- KRUHOVÉ PŘÍVODNÍ SPIRO POTRUBÍ
  - KRUHOVÉ ODVODNÍ SPIRO POTRUBÍ
  - ČTYŘHRANNÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ sk. I
  - ČTYŘHRANNÉ ODVODNÍ POTRUBÍ sk. I
  - TEPELNÁ/ ZVUKOVÁ IZOLACE PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ
  - TEPELNÁ/ ZVUKOVÁ IZOLACE ODVODNÍHO POTRUBÍ
  - ZMĚNA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ POTRUBÍ
  - PŘÍVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL
    - KOVOVÉ PŘÍVODNÍ
    - BARVA BÍLÁ
  - ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL
    - KOVOVÉ PŘÍVODNÍ
    - BARVA BÍLÁ
  - PŘÍVODNÍ VÝVUSTKA KOMFORTNÍ DVOUŘÁDÁ
    - REGULÁČNÍ Klapka R1, VERTIKÁLNÍ LÍSTY
    - BÍLÁ BARVA
  - ODVODNÍ VÝVUSTKA KOMFORTNÍ JEDNOŘÁDÁ
    - REGULÁČNÍ Klapka R1, VERTIKÁLNÍ LÍSTY
    - BÍLÁ BARVA
  - PŘÍVODNÍ FLEXI POTRUBÍ
  - ODVODNÍ FLEXI POTRUBÍ

TABULKA MÍSTNOSTÍ

m.č.	název místnosti	plocha [m²]
2-3.01	CHODBA	15,0
2-3.02	ATELIÉR	41,6
2-3.03	SERVER	12,1
2-3.04	PŮDNÍ PROSTOR	41,4
2-3.05	VÝTAH	4,6
2-3.06	PŮDA	116,8
2-3.07	TECHNICKÁ MÍSTNOST	25,3
		256,8 m²

- POZNÁMKY
- V PŘÍPADĚ VZNIKU KOLIZE S OSTATNÍM INSTALAČNÍM VEDENÍM JE NUTNÉ UVEDENÉ VÝŠKOVÉ ÚDAJE POTRUBÍ MÍSTNĚ UPRAVIT.
  - PŘED MONTÁŽÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH INSTALACÍ
  - POZICE POTRUBÍ MĚŘENA OD HRUBÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ
  - PRŮCHOD VZDUCHU MEZI JEDNOTLIVÝMI MÍSTNOSTI DVEŘNÍMI MŘÍŽKAMI, ŠTĚBINAMI
  - POTRUBÍ V PROSTORU KROVU OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ TL 80 mm
  - POTRUBÍ V PROSTORU ŠACHET A PODLAH OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ TL 40 mm
  - MONTÁŽ VŠECH ZAŘÍZENÍ BUDE PŘEVEDENA DLE INSTRUKCÍ VÝROBCE
  - NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESU

k.ú. PARDUBICE - 717657, č. parc. 1, 2/1, 446			± 0,000 = 219,550 m n. m. (BpV)
S V I Ž N			
Autor SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Havlíkova 15, 110 00, Praha 1 IČO 1560 160 00, Praha 6 033 01 087 kontakt tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com		HIP Ing. arch. Vlastimil Dlouhý kontakt tel.: 606 212 353 mail: dlouhy@svizn.com  Zodpovědný projektant Ing. Michal Šlanc číslo autorizace 00 091 62	
Vypracoval Ing. Jakub Hodula Ing. Ondřej Hanzelka			

Akce Zámek Pardubice využití a obnova zámeckých exteriérů a interiéru č. p. 1 a č. p. 2			
Stavebník Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Stupeň DPS	Mřítko 1 : 50	Revize	Datum 12/2017
Označení části D.2		Část DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.02	
Číslo profese D.2.4.3		Profese ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	
Číslo přílohy D.2.4.3.b - 03		Příloha PŮDORYS 3. NP	