



TRASOVÁNÍ ROZVODŮ SLB BUDE VEDENO V MAXIMÁLNÍ MÍŘE V TRASÁCH STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ DLE SOUČASNÝCH MOŽNOSTÍ V OBJEKTU, S OHLEDEM NA POŽADAVKY PAMÁTKOVÉ PÉČE. ZÁKLADNÍ POPIS NAVRHOVANÉ INSTALACE JE UVEDEN V TEXTECH NA VÝKRESE, DALŠÍ INFORMACE JSOU UVEDENY V PŘÍLOŽENÉ TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

UVEDENÉ POZICE STÁVAJÍCÍCH DETEKTORŮ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU PZTS A KAMER CCTV JSOU UVEDENY ORIENTAČNĚ DLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU. PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE STAVBY JE NUTNÉ ABY SE STAVEBNÍK DETAILNĚ SEZNÁMIL S AKTUÁLNÍM STAVEM STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU PZTS A CCTV PŘÍMO V OBJEKTU ZÁMKU.

ADRESOVÁNÍ PRVKŮ PZTS MUSÍ BÝT PŘÍZPŮSOBENO STÁVAJÍCÍMU ČÍSLOVÁNÍ LINKY PZTS DLE AKTUÁLNÍCH VOLNÝCH ADRES V SYSTÉMU. DETAILY VEDENÍ KABELOVÝCH TRAS A POZICE KONCOVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ODSOUHLASENY OPP KRÚ PARDUBICKÉHO KRAJE DLE MÍSTNÍHO A RESTAURÁTORSKÉHO PRŮZKUMU.

EXPANDÉRY BUDOU INSTALOVÁNY V BOXECH (VÍKA OPATŘENY TAMPER KONTAKTEM) PŘEDNOSTNĚ V ZÁPUSTNÉM PROVEDENÍ DO STĚNY A TAM KDE NEBUDE MOŽNÁ INSTALACE DO STĚNY BUDE INSTALOVÁNO POVRCHOVĚ, ROZMĚR BOXU JE CCA.200X150X70MM (MŮŽE BÝT I MENŠÍ DLE MOŽNOSTÍ VÝROBCE).