KABEL POKRAČUJE DO OBJEKTU SO.03
KDE BUDE PŘIPOJEN DO RIS NA FASÁDĚ
1-CYKY(J) 4x70mm2

Z011.3.7 Z011.1.8 Z011.3.6 Z011.1.7 Z011.3.3 Z011.3.5 Z011.3.2 Z011.2.6 Z011.1.6 Z011.2.5 Z011.1.5 Z011.3.4 Z011.3.1 Z011.2.4 Z011.1.4 Z011.2.3 Z011.1.3 Z011.2.2 Z011.1.2 Z011.2.1 Z011.1.1

D7.011.102 D7.011.102 D7.011.102 D7.011.103 D7.011.101

Nb1-p.011.102 Nb1-p.011.102 Nb1-p.011.103 Nb1-p.011.103 Nb1-p.011.101

NEb-a.011.102 NEb-a.011.103 NEb-a.011.104 NEb-a.011.101 NEb-a.011.100

XW011.79 XW011.77 XW011.78 XW011.76

2-S1.04 -2,100

2-S1.03 -2,100

-2,100 -2,400 -2,400

2-S1.02 -2,400

2-S1.01 -0,160

PŘIPOJOVACÍ BOD PŘÍVODNÍHO KABELU URČENÉHO PRO OBJEKT SO.03. V TĚCHTO MÍSTECH KABEL NASPOJKOVAT A PŘIVÉST DO POJISTKOVÉ SKŘÍNĚ RIS OBJEKTU SO.03, KDE BUDE UKONČEN

M2.011.100 D6.011.100 01RS1 Nb1-p.011.100 M2.011.100 M2.011.100 NVb1.011.100

TRASA PŘÍVODNÍHO KABELU ROZVAĎEČE SUTERÉNU 01R1 VEDENÁ Z HL.RZV.OBJEKTU 1RH2

Tabulka místností 1.PP

m.č.	název místnosti	plocha [m2]
2-S1.01	EXPOZICE - VSTUP	7,1
2-S1.02	EXPOZICE - SÁL I	118,6
2-S1.03	EXPOZICE - SÁL II	59,4
2-S1.04	EXPOZICE - SÁL III	76,8
		261,9

LEGENDA

typ D6	Přisazené LED svítidlo s opálovým krytem, 29W, 3000K, bílé
typ D7	Přisazené LED svítidlo 12W, 60°, 3000K, bílé
typ M2	Zavěšená LED svítidlo s polykarbonátovým opálovým krytem, 29W, 3000K, IP54
typ NEb-a	Autonomní piktogramové nouzové LED svítidlo s pozorovací vzdáleností 24m, IP54, bílé
typ NB1-p	Přisazené autonomní nouzové LED sv. 1x3W s kruhovou vyzařovací charakteristikou, bílé
	Zásuvka jednonásobná jednofázová 16A,230V,50Hz IP20
	Zásuvkový podlahový box pro umístění do betonové mazaniny výzbroj:dle projektu scénického osvětlení (2x zásuvka 16A,230V, 1x přepěťová ochr.st."D")
01R1	Silnoproudý rozváděč pro 1pp

POZNÁMKA

Standardní výška zásuvek je 0.2m nad čistou podlahou, měřeno na horizontální osu zásuvky, pokud není ve výkrese vyznačena jiná výška.
Pozice zásuvek bude odsouhlasena investorem před jejich realizací.
Standardní výška ovladačů osv. je 1.2m nad čistou podlahou, měřeno na horizontální osu ovladače, pokud není ve výkrese vyznačena jiná výška.

rozvodná soustava: 3+N+PE, ~ 50Hz, 400V TN-C-S
ochrana před úrazem el.proudem: automatickým odpojením od zdroje

S

k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc. 1, 2/1, 446

± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

Generální projektant

SVIŽN

Autor	HIP	Vypracoval
SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Havlíčkova 15, 110 00 Praha 1 sídlo Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 IČO 033 01 087 kontakt tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	**Ing. arch. Vlastimil Dlouhý** kontakt **tel.: 606 212 953** **mail.: dlouhy@svizn.com**	**Ondřej Zach** ELEKTROPROJEKCE Ondřej Zach Čechova 1434 256 01 Benešov u Prahy tel.: 602769897
	Zodp. projektant **Ondřej Zach** číslo autorizace **ČKAIT 0011172**	

Akce

Zámek Pardubice

- využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2

Stavebník

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1:50		12/2017

Označení části	Část
D.2	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.02
Číslo profese	Profese
D.2.4.6	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČETNĚ BLESKOSVODU
Číslo přílohy	Příloha
D.2.4.6.b-101	**PŮDORYS 1PP - ELEKTROINSTALACE**