


LEGENDA:

- PJ/PJ(k) Pomocný/lyčový jímec
- ZS Zkušební svorka
- SK Svod hromosvodové jímací soustavy
- SU Hromosvodová svorka křížová

POZNÁMKA:  
NA HROMOSVODOVOU JÍMACÍ SOUSTAVU BUDE PŘIPOJENO OPLECHOVÁNÍ STŘECHY  
HROMOSVODOVÁ JÍMACÍ SOUSTAVA MUSÍ SPLŇOVAT PLATNÉ NORMY ČSN,  
ZEJMÉNA PAK NORMU ČSN EN 62305-1 – 4!!!  
ROZVODNÁ SOUSTAVA 3x4xPE – 50Hz, 400V TN-C-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE



k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc. 1, 2/1, 446 ± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

Generální projektant		
S V I Ž N		
Autor SVIŽN s.r.o. Havlíčkova 15, 110 00 Praha 1 Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 033 01 087 tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	HIP Ing. arch. Vlastimil Dlouhý tel.: 606 212 953 mail.: dlouhy@svizn.com	Vypracoval Ondřej Zach ELEKTROPROJEKCE Ondřej Zach Čechova 1434 256 01 Benešov u Prahy tel.: 602769897
	Zodp. projektant	
	Ondřej Zach	
	ČKAIT 0011172	

Akce			
Zámek Pardubice			
- využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2			
Stavebník			
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1:100		12/2017

Označení části	Část
D.2	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.02
Číslo profese	Profese
D.2.4.6	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČETNĚ BLESKOSVODU
Číslo přílohy	Příloha
D.2.4.6.b-106	PŮDORYSSTŘECHY - HROMOSVODOVÁ JÍMACÍ SOUSTAVA