



LEGENDA POTRUBÍ

- KRUHOVÉ PŘÍVODNÍ SPIRO POTRUBÍ
- KRUHOVÉ ODVODNÍ SPIRO POTRUBÍ
- ČTYŘHRANNÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ sk. I
- ČTYŘHRANNÉ ODVODNÍ POTRUBÍ sk. I
- MINERÁLNÍ TEPELNÁ/ ZVUKOVÁ IZOLACE PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ
- MINERÁLNÍ TEPELNÁ/ ZVUKOVÁ IZOLACE ODVODNÍHO POTRUBÍ
- ZMĚNA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PŘÍVODNÍHO/ ODVODNÍHO POTRUBÍ
- PŘÍVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL
- ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL
- PŘÍVODNÍ FLEXI POTRUBÍ
- ODVODNÍ FLEXI POTRUBÍ

POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ VZNIKU KOLIZE S OSTATNÍM INSTALAČNÍM VEDENÍM JE NUTNÉ UVEDENÉ VÝŠKOVÉ ÚDAJE POTRUBÍ MÍSTNĚ UPRAVIT
- PŘED MONTÁŽÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH INSTALACÍ
- POZICE POTRUBÍ MĚŘENA OD HRUBÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ
- SPOUŠTĚNÍ ODSÁVAČE PILIN AUTOMATICKY PŘI SPUŠTĚNÍ JAKÉKOLIV TRUHLÁŘSKÉHO STROJE
- ŽALUZIE VYBAVENY POHONEM 230V/50Hz
- POTRUBNÍ VENTILÁTOR SPOLU S VENTILÁTOREM DIGESTOŘE VYBAVENY ZPĚTNOU Klapkou
- EL. OHŘÍVAČE VYBAVENY TEPELNOU POJISTNOU PROTI PŘEHŘÁTÍ
- PRŮCHOD VZDUCHU MEZI JEDNOTLIVÝMI MÍSTNOSTI DVEŘNÍMI MŘÍŽKAMI, ŠTĚRBINAMI
- ODVODNÍ VENTILÁTOR SPOUŠTĚN SAMOSTATNÝM VYPÍNAČEM V PŘEDSÍNI HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ
- DOBĚH VENTILÁTORU HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ 1 AŽ 20 MIN
- MONTÁŽ VŠECH ZAŘÍZENÍ BUDE PROVEDENA DLE INSTRUKCÍ VÝROBCE
- POLOHA VÝVODŮ ODSÁVÁNÍ PILIN BUDE UPŘESNĚNA V RAMCI AUTORSKÉHO DOZORU PO VÝBĚRU PŘESNÝCH ZAŘÍZENÍ
- NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESU

TABULKA MÍSTNOSTÍ

m.č.	název místnosti	plocha [m2]
3-1.01	SKLAD	22,2
3-1.02	SKLAD	21,4
3-1.03	SKLAD DŘEVA	20,0
3-1.04	RESTAURÁČSKÁ DÍLNA - DŘEVO	78,1
3-1.05	RESTAURÁČSKÁ DÍLNA - KOVY	27,5
3-1.06	DÍLNA TECHNICKÉHO ÚSEKU	18,0
3-1.07	DÍLNA ELEKTRO	14,1
3-1.08	ZÁZEMÍ TECHNIKŮ	13,8
3-1.09	TOALETY MUŽI	3,1
3-1.10	SPRCHA MUŽI	1,5
3-1.11	WC MUŽI	1,3
3-1.12	TOALETY ŽENY	3,1
3-1.13	WC ŽENY	1,3
3-1.14	SPRCHA ŽENY	1,6

K.Ú. PARDUBICE - 717657, č. parc. 1, 2/1, 446

± 0,00 = 219,550 m n. m. (Bpv)

Generální projektant		
S V I Ž N		
Autor SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Havlíčkova 15, 110 00, Praha 1 sídl Milady Horákové 298/123, 160 00, Praha 6 ICO 033 01 087 kontakt tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	HIP Ing.arch. Vlastimil Dlouhý kontakt tel.: 606 212 953 mail: dlouhy@svizn.com Zodpovědný projektant Ing. Michal Slanec číslo autorizace 00 091 62	Vypracoval Ing. Jakub Hodula Ing. Ondřej Hanzelka

Akce Zámek Pardubice využití a obnova zámeckých exteriérů a interiéru č. p. 1 a č. p. 2			
Stavebník Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Stupeň DPS	Měřítko 1:50	Revize	Datum 07/2018
Označení části D.3		Část DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.03	
Číslo profese D.3.4.3		Profese ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	
Číslo přílohy D.3.4.3.b - 01		Příloha PŮDORYS 1. NP	